Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawę agregatów prądotwórczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Dębica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ratuszowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umdebica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debica.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup i dostawę agregatów prądotwórczych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4daeddf8-369f-48e2-9c95-165396004aa6

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00558342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-11-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00045271/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Agregaty prądotwórcze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00469722

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.74.2025.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 577788,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Specyfikacja techniczna agregatu prądotwórczego
Agregat prądotwórczy przeznaczony do zasilania awaryjnego musi spełniać następujące wymagania:
1. Parametry techniczne
Agregat powinien charakteryzować się minimum:
• mocą znamionowa agregatu – 600 kVA (480 kW)
• mocą awaryjną agregatu nie mniej niż – 660 kVA (528 kW).
Pracować w układzie trójfazowym. Napięcie wyjściowe agregatu musi wynosić 400/230 V, a częstotliwość pracy 50 Hz. Współczynnik mocy powinien wynosić cos φ=0,8.
Agregat powinien zapewniać czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa wynoszący minimum 10 godzin przy 75% obciążeniu.
2. Zabezpieczenia
Agregat musi być wyposażony w system zabezpieczeń chroniących przed:
• zbyt wysoką temperaturą płynu chłodzącego,
• niskim ciśnieniem oleju,
• niskim poziomem płynu chłodzącego,
• nadmiernymi i zbyt niskimi obrotami silnika,
• przeciążeniem i zwarciem,
• odwrotną kolejnością faz,
• zapowietrzeniem układu paliwowego.
Dodatkowo na zewnątrz obudowy powinien znajdować się przycisk awaryjnego zatrzymania agregatu.
3. Wymagania konstrukcyjne
Agregat musi być zabudowany w kontenerze lub obudowie, które będą chronić urządzenie przed warunkami atmosferycznymi. Kontener lub obudowa powinny być wyposażone w niepalną izolację akustyczną redukującą poziom hałasu do maksymalnie 75 dB(A) w odległości 7 metrów. Kontener lub obudowa powinny być malowane proszkowo oraz wyposażone w drzwi serwisowe po obu dłuższych bokach umożliwiające dostęp do podzespołów. Konstrukcja agregatu musi być wytrzymała i umożliwiać transport przy pomocy wózka widłowego, dźwigu lub HDS.
4. Silnik
Silnik agregatu musi być minimum sześciocylindrowy w układzie rzędowym, o mocy minimum 520 kW. Wymagany jest bezpośredni układ wtrysku paliwa, elektroniczna regulacja prędkości obrotowej oraz podgrzewanie bloku silnika sterowane automatycznie. Jednostka napędowa powinna być chłodzona cieczą (glikolem), wyposażona w suchy filtr powietrza oraz osłony elementów gorących i ruchomych. Silnik musi być zasilany z układu elektrycznego 24 V i automatyczną ładowarką buforową.
5. Prądnica
Prądnica musi być bezszczotkowa, synchroniczna, o klasie izolacji H i stopniu ochrony IP23, wyposażona w automatyczną elektroniczną regulację napięcia (AVR). Połączenie między silnikiem a prądnicą powinno być realizowane za pomocą elastycznego sprzęgła zapewniającego niezawodną pracę układu napędowego.
6. Układ sterowania
Agregat musi być wyposażony sterownik z wyświetlaczem LCD w języku polskim, umożliwiający kontrolę wszystkich podstawowych parametrów pracy, w tym napięć, prądów, częstotliwości, mocy czynnej, biernej i pozornej, współczynnika mocy, napięcia ładowania akumulatorów, poziomu paliwa, temperatury silnika, ciśnienia oleju oraz liczby motogodzin. Sterownik powinien umożliwiać integrację
z systemem automatyki SZR (ATS) oraz zapewniać możliwość zdalnego monitoringu i konfiguracji parametrów pracy. Musi być wyposażony w porty komunikacyjne umożliwiające podłączenie modułów Ethernet, RS-485 oraz obsługę protokołu Modbus RTU. Panel powinien umożliwiać programowanie harmonogramu pracy, rejestrację alarmów oraz oferować konfigurowalne wejścia i wyjścia cyfrowe
i analogowe umożliwiające integrację z systemami nadrzędnymi BMS.
7. Normy i certyfikaty
Agregat prądotwórczy musi spełniać wymagania następujących dyrektyw i norm:
• 2006/42/WE – Dyrektywa Maszynowa
• 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
• 2014/35/UE – Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

• PN-EN ISO 8528-13:2016-07 – Agregaty prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi – pomiary drgań
• PN-EN ISO 3744:2011 – Akustyka – Pomiar hałasu emitowanego przez maszyny
• ISO 8528-1:2005 – Agregaty prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi
Agregat musi posiadać certyfikat CE oraz deklarację zgodności producenta potwierdzającą spełnienie powyższych norm i dyrektyw. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Opis równoważności są opisane poniżej.
8. Gwarancja i serwis
Dostawca musi zapewnić gwarancję na okres minimum 36 miesięcy. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia awarii.
W ramach gwarancji wymagane jest:
• wykonywanie przeglądów zgodnie z harmonogramem producenta,
• dostęp do części zamiennych przez minimum 10 lat,
• wykonywanie napraw w miejscu instalacji,
• zapewnienie telefonicznego wsparcia technicznego,
• przeprowadzenie szkolenia dla obsługi o w zakresie eksploatacji agregatu.
9. Dostawa
Agregat prądotwórczy ma zostać dostarczony na wskazany adres wraz z kompletną dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim.
Agregat należy dostarczyć pod adres ul. Kosynierów Racławickich 35
„Wodociągi Dębickie” sp. z o.o.
39-200 Dębica

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31120000-3 - Generatory

4.5.5.) Wartość części: 450000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Parametry agregatu
- moc maksymalna: E.S.P. – [kVA/] w przedziale 115 do 135
- napięcie 380-400 V
- Częstotliwość 50 Hz
- współczynnik mocy 0,8 (+/- 3 %)
2. Dane agregatu
- długość (mm): 2 600 – 3 000
- szerokość (mm): 900-1000
- wysokość (mm): 1 300- 1 460
- pojemność zbiornika paliwa: od 250 – 290 litrów
- zużycie paliwa przy 100 % obciążeniu: 24,3 – 32 litrów
3. Silnik:
- Rodzaj paliwa: olej napędowy
- prędkość obrotowa 1500 obr./min.
- pojemność skokowa: [cm 3]: 4 300- 6 000
- liczba cylindrów: [szt.] : 4 – 6
- elektroniczna regulacja obrotów
4. Sterownik:
- wyświetlacz graficzny LCD
- menu w języku polskim
- pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej agregatu
- pomiar ciśnienia oleju, temperatury silnika i poziomu paliwa
- licznik godzin pracy
- sygnalizacja stanów alarmowych
- tryb pracy: OFF/MAN/ Auto
5. Prądnica:
Prądnica musi być bezszczotkowa, synchroniczna, o klasie izolacji H i stopniu ochrony IP23, wyposażona w automatyczną elektroniczną regulację napięcia (AVR).
6. Normy i dyrektywy:
Oferowany produkt musi być zgodny z dyrektywami:
- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
-Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE
- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE
- ISO 8525-1/2018, PN-ISO 8525/2/2022
- PN-EN ISO 8528-13:2016

- PN – EN 60204-1
Agregat powinien zapewniać czas pracy na pełnym zbiorniku paliwa wynoszący minimum 12 godzin przy 75% obciążeniu.
7. Gwarancja i serwis
Dostawca musi zapewnić gwarancję na okres minimum 24 miesięcy. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia awarii.
W ramach gwarancji wymagane jest:
• wykonywanie przeglądów zgodnie z harmonogramem producenta,
• wykonywanie napraw w miejscu
• zapewnienie telefonicznego wsparcia technicznego,
• przeprowadzenie szkolenia dla obsługi o w zakresie eksploatacji agregatu.

8. Dostawa
Agregaty (3 szt.) należy dostarczyć na wskazany poniżej adres wraz z kompletną dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod adres:
Zakład Usług Miejskich w Dębicy Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 12
39-200 Dębica

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31120000-3 - Generatory

4.5.5.) Wartość części: 121951,22 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Agregat musi posiadać
Moc znamionowa
Co njmniej: 6,5 kVA (400V) / 3,4 kW (230V)
Moc maksymalna:
Co najmniej 7,0 kVA (400V) / 3,7 kW (230V)
• Typ prądnicy: Synchroniczna, trójfazowa, bez szczotkowa z regulatorem AVR
• Gniazda: 2x 230V 16A, 1x 400V 16A
• Silnik w klasie: GX390 VSD9
• Rozruch: Ręczny
• Stopień ochrony minimum : IP23
• Poziom hałasu (LWA) co najwyżej : 97 dB(A)
• Masa agregatu nie przekraczać : 80kg
• Zbiornik paliwa:6-7 l
2. Gwarancja i serwis
Dostawca musi zapewnić gwarancję na okres minimum 24 miesięcy. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie może przekraczać 24 godzin od zgłoszenia awarii.
W ramach gwarancji wymagane jest:
• wykonywanie przeglądów zgodnie z harmonogramem producenta,
• wykonywanie napraw w miejscu
• zapewnienie telefonicznego wsparcia technicznego,
• przeprowadzenie szkolenia dla obsługi o w zakresie eksploatacji agregatu.
3. Dostawa
Agregat prądotwórczy ma zostać dostarczony na wskazany poniżej adres wraz z kompletną dokumentacją techniczno-ruchową w języku polskim.

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć pod adres:
Ochotnicza Straż Pożarna Dębica - Kędzierz
Ul. Świętosława 242 ; Kod pocztowy. 39-200 Dębica

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31120000-3 - Generatory

4.5.5.) Wartość części: 5837,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193110,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 193110,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMP POWER SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722144445

7.3.3) Ulica: Drogowców 7B

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 193110,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 149445,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 327840,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 149445,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AMP POWER SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8722144445

7.3.3) Ulica: ul. Drogowców 7B

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 149445,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5412,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9102,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5412,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PEX Defence Polska Janusz Kania

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8720002178

7.3.3) Ulica: Ul. Metalowców 35

7.3.4) Miejscowość: Debica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5412,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-15