Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych oraz cysterny i zbiorników na wodę pitną w ramach zadania „Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie gminy Brzeźnio w zakresie zadań własnych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brzeźnio

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934430

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 44

1.5.2.) Miejscowość: Brzeźnio

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-275

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 4380203026

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@brzeznio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.com

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gwbrzeznio.e-zp.finn.pl/procurements/48/procurement

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych oraz cysterny i zbiorników na wodę pitną w ramach zadania „Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie gminy Brzeźnio w zakresie zadań własnych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3e8f8d1-9f66-4f00-817d-d2f21dca6cc5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00576202

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00021409/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa mobilnych agregatów prądotwórczych oraz cysterny i zbiorników na wodę pitną w ramach zadania „Realizacja Programu OL i OC w 2025 roku na terenie gminy Brzeźnio w zakresie zadań własnych”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00485365

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: R.271.14.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 332650,41 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1 przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa przyczepy z agregatem prądotwórczym o mocy min. 76 kW jako zapasowe źródło zasilania Stacji Uzdatniania Wody

Agregat prądotwórczy
Parametry silnika:
Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica)
- Wyłącznik główny i awaryjny - TAK
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Rozrusznik elektryczny
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Rozruch według harmonogramu - możliwość zaprogramowania
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK,
- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)
- Zainstalowane akumulatory
- Agregat jest gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym)

Parametry prądnicy
- Synchroniczna, bezszczotkowa
- Sprawność prądnicy min. 98%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Stabilizacja AVR
- Częstotliwość napięcia 50Hz
- Moc nominalna ciągła prądnicy: minimalnie - 76kW maksymalnie - 110kW

Parametry obudowy
- Zbiornik paliwa o pojemności min. 150 litrów
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
- Możliwość transportu poprzez wózek paletowy
- Obudowa wodoodporna i wyciszona, drzwi zabezpieczone zamkiem
- Gniazda połączeniowe min.: 1x 125A(3P+n+PE); 1x63A(3P+n+PE), 1x32A (3P+n+PE); 1x230V

Przyczepa specjalna, 2-osie pod zaoferowany agregat
• DMC: max 2700 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
• Sprzęg: Zaczep kulowy 2700kg kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe
ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
• Osie: 2 osie hamowane

• Osie amortyzowane
• 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przy pomocy uchwytu)
• Koła: 4 szt. z obręczami stalowymi
• Dyszel: dyszel prosty, typu V (standard)
• Rama (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane
• ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie zaoferowanego agregatu)
• Agregat zamontowany oraz dostarczony na oferowanej przyczepie
• Oświetlenie zgodne z aktualnymi przepisami o Ruchu Drogowym
• - instalacja 12V
• - wtyczka 13 pin
• - lampy
• Koło podporowe min. fi 60
• Koło podporowe montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
• Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
• Fartuchy przeciwbłotne
• Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
• Koło zapasowe zamontowane na przyczepce
• Homologacja europejska

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) rok produkcji nie starszy niż 2024,
2) posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP,
3) wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne (w tym paliwo niezbędne do wykonania pierwszego uruchomienia na min. 2 godziny pracy mobilnego agregatu prądotwórczego) na koszt Wykonawcy,
4) szkolenie osób wyznaczonych do obsługi mobilnego agregatu prądotwórczego w siedzibie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 80650,41 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 2 przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa przyczepy z agregatem prądotwórczym o mocy min. 76 kW jako zapasowe źródło zasilania Stacji Uzdatniania Wody

Agregat prądotwórczy
Parametry silnika:
Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica)
- Wyłącznik główny i awaryjny - TAK
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Rozrusznik elektryczny
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Rozruch według harmonogramu - możliwość zaprogramowania
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK,
- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)
- Zainstalowane akumulatory
- Agregat jest gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym)

Parametry prądnicy
- Synchroniczna, bezszczotkowa
- Sprawność prądnicy min. 98%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Stabilizacja AVR
- Częstotliwość napięcia 50Hz
- Moc nominalna ciągła prądnicy: minimalnie - 76kW maksymalnie - 110kW

Parametry obudowy

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 150 litrów
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
- Możliwość transportu poprzez wózek paletowy
- Obudowa wodoodporna i wyciszona, drzwi zabezpieczone zamkiem
- Gniazda połączeniowe min.: 1x 125A(3P+n+PE); 1x63A(3P+n+PE), 1x32A (3P+n+PE); 1x230V

Przyczepa specjalna, 2-osie pod zaoferowany agregat
• DMC: max 2700 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
• Sprzęg: Zaczep kulowy 2700kg kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe
ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
• Osie: 2 osie hamowane
• Osie amortyzowane
• 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przy
pomocy uchwytu)
• Koła: 4 szt. z obręczami stalowymi
• Dyszel: dyszel prosty, typu V (standard)
• Rama (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane
• ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie zaoferowanego agregatu)
• Agregat zamontowany oraz dostarczony na oferowanej przyczepie
• Oświetlenie zgodne z aktualnymi przepisami o Ruchu Drogowym
• - instalacja 12V
• - wtyczka 13 pin
• - lampy
• Koło podporowe min. fi 60
• Koło podporowe montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
• Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
• Fartuchy przeciwbłotne
• Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
• Koło zapasowe zamontowane na przyczepce
• Homologacja europejska

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) rok produkcji nie starszy niż 2024,
2) posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP,
3) wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne (w tym paliwo niezbędne do wykonania pierwszego uruchomienia na min. 2 godziny pracy mobilnego agregatu prądotwórczego) na koszt Wykonawcy,
4) szkolenie osób wyznaczonych do obsługi mobilnego agregatu prądotwórczego w siedzibie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 80650,41 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Agregat prądotwórczy
Parametry silnika:
Typ silnika, wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica)
- Wyłącznik główny i awaryjny - TAK
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Rozrusznik elektryczny
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temp. wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Rozruch według harmonogramu - możliwość zaprogramowania
- Ładowanie akumulatorów w czasie postoju - TAK
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK,
- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)
- Zainstalowane akumulatory
- Agregat jest gotowy do pracy (zalany olejem silnikowym oraz płynem chłodniczym)

Parametry prądnicy
- Synchroniczna, bezszczotkowa

- Sprawność prądnicy min. 98%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Stabilizacja AVR
- Częstotliwość napięcia 50Hz
- Moc nominalna ciągła prądnicy: minimalnie - 76kW maksymalnie - 110kW

Parametry obudowy
- Zbiornik paliwa o pojemności min. 150 litrów
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych
- Możliwość transportu poprzez wózek paletowy
- Obudowa wodoodporna i wyciszona, drzwi zabezpieczone zamkiem
- Gniazda połączeniowe min.: 1x 125A(3P+n+PE); 1x63A(3P+n+PE), 1x32A (3P+n+PE); 1x230V

Przyczepa specjalna, 2-osie pod zaoferowany agregat
• DMC: max 2700 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
• Sprzęg: Zaczep kulowy 2700kg kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe
ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
• Osie: 2 osie hamowane
• Osie amortyzowane
• 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przy
pomocy uchwytu)
• Koła: 4 szt. z obręczami stalowymi
• Dyszel: dyszel prosty, typu V (standard)
• Rama (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane
• ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie zaoferowanego agregatu)
• Agregat zamontowany oraz dostarczony na oferowanej przyczepie
• Oświetlenie zgodne z aktualnymi przepisami o Ruchu Drogowym
• - instalacja 12V
• - wtyczka 13 pin
• - lampy
• Koło podporowe min. fi 60
• Koło podporowe montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
• Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
• Fartuchy przeciwbłotne
• Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
• Koło zapasowe zamontowane na przyczepce
• Homologacja europejska

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) rok produkcji nie starszy niż 2024,
2) posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowania na terenie RP,
3) wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne (w tym paliwo niezbędne do wykonania pierwszego uruchomienia na min. 2 godziny pracy mobilnego agregatu prądotwórczego) na koszt Wykonawcy,
4) szkolenie osób wyznaczonych do obsługi mobilnego agregatu prądotwórczego w siedzibie Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 80650,41 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 4 przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa zbiorników do wody pitnej o poj. 1,5 m3 z przyczepkami

Zakup i dostawa 2 szt. zbiorników do wody pitnej o poj. 1,5 m3 z przyczepkami

Zbiornik na wodę pitną
1. Zbiornik jednokomorowy bez izolacji (LLDPE) grubości min 0,4 cm, max 1 cm
2. poj. 1500 l, (+10% poj.)
3. długość min 150 cm max 190 cm,
4. szerokość min 90cm , max 120 cm,
5. wysokość min 100 cm, max 140 cm,
6. właz rewizyjny ø 400 mm, zamykany na klucz
7. wlot 1”,

8. wylot 1”,
9. otwór spustu ¾”, lub 1”
10. zbiornik trwale zamocowany na przyczepce przyczepka (DMC do 2000 kg), z min 6 cioma stopami podporowymi
11. przyczepka bez burt, lub z burtami
12. piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”,
13. dolny kran spustowy z zaworem kulowym,
14. atest dla wody pitnej PZH

Przyczepka pod zbiornik na wodę pitną
1. Przyczepka o DMC do 2 000 kg
2. Przyczepka bez burt lub z burtami
3. Rama ocynkowana
4. Błotniki
5. Instalacja 12 V
6. Wtyczka 13 pin
7. Koło podporowe
8. Homologacja europejska
9. 4 podpory rurowe (nogi podporowe montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przy pomocy uchwytu)
10. Kliny pod koła 4 szt.
11. Koło zapasowe zamontowane na przyczepce.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia na zbiorniki do wody pitnej z przyczepką:
1) rok produkcji nie starszy niż 2024,
2) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z minimum
3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.30 do 15.30;
3) zbiornik oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
4) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych).
5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przedmiotu zamówienia (przyczepki).

4.5.3.) Główny kod CPV: 44611500-1 - Zbiorniki na wodę

4.5.5.) Wartość części: 9398,37 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 5 przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa cysterna na wodę pitną
o pojemności min. 2 000 l

Cysterna do przewozu wody pitnej
Przyczepa jednoosiowa do przewozu wody pitnej, zbiornik o pojemności od 2000 litrów do 5000 litrów wyposażona w dolny kran spustowy z zaworem kulowym, powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitnej.
WYPOSAŻENIE
1. Zbiornik wykonany z blachy o grubości min 5 mm.
2. Konstrukcja wozu samonośna, ocynkowana.
4. Zbiornik jednokomorowy z atestem na przewóz wody pitnej PZH
5. Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła.
6. Dolny kran spustowy z zaworem kulowym min 2”
7. Króciec zalewowy z przyłączem strażackim W52
8. Górny właz ø500mm zalewowy zamykany na klucz
9. Wziernikowe wskaźniki poziomu napełnienia.
10. Błotniki
11. Dolny zaczep hitch na wysokości 400mm.
12. Ucho zaczepu przykręcane.
13. Mechanicznie regulowana stopka podporowa.
14. Instalacja elektryczna 12V ze złączem.
15. Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego.
16. Hamulec zasadniczy – układ dwu obwodowy, pneumatyczny.
17. Hamulec ręczny postojowy.
18. Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”.
19. Świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych z prędkością 25km/h dla przyczepy.

Wymagania dotyczące realizacji zamówienia na cysternę do przewozu wody pitnej:

1) rok produkcji nie starszy niż 2024,
2) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu umowy z minimum
3 dniowym wyprzedzeniem przy czym kontakt z Zamawiającym może odbywać się wyłącznie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w godzinach od 7.30 do 15.30;
3) Cysterna oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
4) Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski (do oferty należy dołączyć wykaz punktów serwisowych).
5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przedmiotu zamówienia (przyczepki).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144212-7 - Cysterny do transportu wody

4.5.5.) Wartość części: 81300,81 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 30 października 2025 roku do godz. 10.00 na przedmiot zamówienia wpłynęły dwie oferty, oferta najkorzystniejsza z ceną ofertową 106 395,00 zł, natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć na niniejsze zamówienie 99 200,00 zł.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 30 października 2025 roku do godz. 10.00 na przedmiot zamówienia wpłynęły dwie oferty, oferta najkorzystniejsza z ceną ofertową 106 395,00 zł, natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć na niniejsze zamówienie 99 200,00 zł.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 30 października 2025 roku do godz. 10.00 na przedmiot zamówienia wpłynęły dwie oferty, oferta najkorzystniejsza z ceną ofertową 106 395,00 zł, natomiast Zamawiający zamierzał przeznaczyć na niniejsze zamówienie 99 200,00 zł.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 30 października 2025 roku do godz. 10.00 na niniejszy przedmiot zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania
W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie składania ofert t.j. do dnia 30 października 2025 roku do godz. 10.00 na niniejszy przedmiot zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
art. 255 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.