Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Wykonanie usługi wymiany rozdzielni RG-ZU instalacji utylizacji wycieków w warzelni soli”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Wykonanie usługi wymiany rozdzielni RG-ZU instalacji utylizacji wycieków w warzelni soli”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74baa607-110f-4d76-8877-890a168b6203

2.5.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00617763

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2025-12-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00489767

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2025/TU/147

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 978700,00 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 688500,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia.
1.1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana rozdzielni głównej niskiego napięcia 0,4 kV RG-ZU w budynku warzelni Kopalni Soli „Wieliczka” (Park Kingi 1, Wieliczka).
1.2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:
1) sporządzenia dokumentacji projektowej wymiany rozdzielni i jej uzgodnienia z osobami nadzorującymi realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego,
2) zakupu, dostarczenia i wymiany rozdzielni RG-ZU (dalej jako „rozdzielnia”),
3) integracja nowej rozdzielni z używanym przez Zamawiającego systemem SCADA DCS, z zachowaniem pełnej funkcjonalności systemu sterowania Instalacji Utylizacji Wycieków,
4) wykonania dokumentacji powykonawczej zawierającej co najmniej: schematy elektryczne, rysunki i obliczenia oraz dokumentacje techniczno-ruchowe zastosowanych urządzeń, wraz z przeprowadzeniem prób funkcjonalnych oraz pomiarów odbiorczych.
1.3. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
1) przygotowanie miejsca montażu nowej rozdzielni: zabezpieczenie terenu, demontaż starych elementów konstrukcyjnych,
2) odłączenie istniejącej rozdzielni RG-ZU od zasilania głównego, w terminie uzgodnionym z osobą nadzorującą realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, przypadającym w trakcie postoju instalacji,
3) demontaż istniejącej rozdzielni głównej, w tym aparatury łączeniowej i zabezpieczeniowej, szyn zbiorczych, przyłączeniowych kabli energetycznych,
4) dostawa fabrycznie nowej, kompletnej rozdzielni w systemie modułowym, w obudowie stalowej, konstrukcja przystosowana do warunków przemysłowych (odporność na kurz, wibracje, wilgoć) o stopniu ochrony IP54 (lub wyższym) lub równoważnym wskazanym w ofercie; szyny główne Cu zgodnie z zapotrzebowaniem mocy obiektu,
5) montaż rozdzielni na konstrukcji wsporczej,
6) przyłączenie kabli zasilających i odpływowych, w tym wymiana kabli odpływowych w przypadku, gdy istniejące okażą się zbyt krótkie do podłączenia nowych urządzeń,
7) wykonanie połączeń uziemiających i wyrównawczych,
8) wymiana osprzętu i układu samoczynnego przełączania zasilania,
9) oznaczenie pól, torów prądowych i aparatów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
10) wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych: rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, ciągłości przewodów ochronnych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz uziemienia, wraz ze sporządzeniem protokołów z dokonanych pomiarów,
11) przeprowadzenie testów funkcjonalnych rozdzielni i jej uruchomienia testowego,
12) opracowanie dokumentacji powykonawczej.
1.4. Opis techniczny aktualnie używanej rozdzielni, w tym sposób sterowania i funkcjonowania linii odpływowych i sygnałowych rozdzielni RG-ZU, opis sterowania ruchowego przez system komputerowy SCADA DCS i sterowania remontowego ze skrzynki sterowania ręcznego, możliwości awaryjnego wyłączenia urządzeń, sygnalizacji komunikatów dotyczących awarii oraz aktualnego pomiaru prądu, jak również wytyczne odnośnie do realizacji przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji.
1.5. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany rozdzielni na fabrycznie nową, wprowadzoną do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pochodzącą z serii produkcyjnej pozostającej w produkcji na dzień złożenia oferty, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie niższych niż posiadane przez aktualnie zabudowane urządzenie. Szczegółowy opis aktualnie używanej rozdzielni RG-ZU zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji.
2. Szczegółowe zasady realizacji przedmiotu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do specyfikacji. Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, są udostępnione do pobrania na platformie Zamawiającego pod adresem https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

4.5.3.) Główny kod CPV: 51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

51112200-2 - Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31600000-2 - Sprzęt i aparatura elektryczna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 846855,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 855957,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 846855,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELSTA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6831865970

7.3.4) Miejscowość: Wieliczka

7.3.5) Kod pocztowy: 32-020

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 846855,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy