Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 2 szt. urządzeń do uzdatniania wody dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350132584

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zarzecze, 106

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-134

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@malopolskie.straz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kwpsp-krakow

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://malopolskapsp.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa 2 szt. urządzeń do uzdatniania wody dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02d00cdd-55a5-4160-84f7-3926d35c7183

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00005561

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00107871/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Stacja uzdatniania wody

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00407031

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.2370.27.2025.ŁB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. mobilnych urządzeń do uzdatniania wody spełniające następujące wymagania:
1. Urządzenie przeznaczone do pozyskiwania wody pitnej ze źródeł powierzchniowych oraz uzdatniania zanieczyszczonej wody wodociągowej w sytuacjach kryzysowych (usuwanie zanieczyszczeń biologicznych i podstawowych zanieczyszczeń chemicznych).
2. Woda z takiego urządzenia powinna spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).
3. Mobilne urządzenie do uzdatniania wody powinno spełniać następujące wymagania:
a) możliwość przyłączenia do nasad typy STORZ 25/52/75 mm po stronie ssawnej urządzenia;
b) możliwość pracy urządzenia na sieci wodociągowej, a także jako urządzenie samozasysające;
c) możliwość pracy urządzenia niezależnie od temperatury zewnętrznej – jednakże ze względów fizycznych wody może się ona zawierać w przedziale od 0°C do +60°C;
d) możliwość pracy i obsługi w niekorzystnych warunkach pogodowych;
e) być wyposażona w zasilanie z sieci 230V;
f) być wyposażona w zasilanie z akumulatora lub akumulatorów;
g) możliwość podłączenia pod zewnętrzne źródło zasilania tj. agregat prądotwórczy lub panele fotowoltaiczne;
h) urządzenie wyposażone w sterowany elektronicznie elektrozawór, który automatycznie wyłącza przepływ wody w przypadku awarii lampy UV lub inne rozwiązanie zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania oraz eliminację ryzyka korzystania z wody, która nie została poprawnie uzdatniona;
i) posiadać zewnętrzny panel sterujący z menu dającym możliwość wyboru języka polskiego;
j) posiadać wydajność min. 500 l/h (w przypadku poboru wody ze źródeł powierzchniowych);
k) do transportu i obsługi nie powinno być wymagane więcej niż 2 osoby, a jeżeli masa urządzenia przekracza dopuszczalne normy dotyczące BHP powinno ono być wyposażone w koła lub platformę transportową lub składać się z kilku elementów, które łączy się bezprzyrządowo;
l) powinno być wyprodukowane min. w 2024 r.
4. Urządzenie musi posiadać:
a) atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH) lub równoważny
b) deklarację zgodności UE (CE) / lub dokument równoważny w celu potwierdzenia, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia są produkowane zgodnie z wymogami rynku krajowego oraz unijnego, co umożliwia zgodne z prawem wykorzystywanie ich na terenie Polski i krajów UE;
c) dokument potwierdzający, że skuteczność działania urządzenia jest poparta badaniem przeprowadzonym przez certyfikowany ośrodek badawczy, w którym badana jest jakość uzdatnianej wody oraz wykazana skuteczność dezynfekcji wody ze źródeł powierzchniowych a proces badania wraz z pobraniem wody do uzdatniania jest nadzorowany w sposób niezależny od producenta (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Wojskowa Akademia Techniczna, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196000,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206443,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196000,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KAROL GŁOWA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852018175

7.3.3) Ulica: Studzienki 22

7.3.4) Miejscowość: Modlnica

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196000,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-12-05