

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup urządzeń do magazynowania energii**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 44 616 96 25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@moszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ug.moszczenica.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8d69fcd3-0f9f-4a10-83d3-95db69065e33>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup urządzeń do magazynowania energii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8d69fcd3-0f9f-4a10-83d3-95db69065e33

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00053465

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00042505/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup urządzeń do magazynowania energii

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00563425

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PBP.271. 27 .2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 650406,50 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzeń do magazynowania energii.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
31430000-9 akumulatory elektryczne

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostawa i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu czterech banków energii w następujących lokalizacjach:

- 1) Budynek Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych, ul. 100 Lecia Odzyskania Niepodległości 3, 97-310 Moszczenica
- 2) Urząd Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica
- 3) Budynek GZOZ, ul. Piotrkowska 27, 97-310 Moszczenica
- 4) Oczyszczalnia ścieków w Moszczenicy, ul. Rzeczna , 97-310 Moszczenica

O następujących minimalnych parametrach:

- 1) Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego), oryginalnie zapakowane, nieuszkodzone, muszą pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta oraz muszą reprezentować model bieżącej linii produktowej. Zamawiający nie dopuszcza Urządzeń odnawianych (refabrykowanych), demonstracyjnych ani powystawowych.
- 2) Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
- 3) Organizacja transportu i odpowiedzialność za transport przedmiotu dostaw do siedziby Zamawiającego, rozładunek zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy;
- 4) Wykonawca zabezpieczy przedmiot dostaw na czas transportu w następujący sposób: elementy dostawy zostaną dostarczone w oryginalnych opakowaniach, dodatkowo zabezpieczonych przed uszkodzeniem podczas załadunku, transportu i rozładunku;
- 5) Wykonawca przekaze Zamawiającemu wraz ze sprzętem wszystkie niezbędne instrukcje użytkowania, wymagane prawem certyfikaty zgodności oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim. Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę numerów seryjnych dostarczonych urządzeń;
- 6) Dla oprogramowania dostarczanego ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia niewyłącznej licencji Zamawiającemu lub przeniesienia na Zamawiającego niewyłącznego uprawnienia licencyjnego zgodnego z zasadami licencjonowania określonymi przez producenta.
- 7) Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy niezbędne oprzyrządowanie, zgodne z wymaganiami producenta, do przyłączenia urządzenia do istniejących instalacji elektrycznych i pracy w trybie OFF-GRID.
- 8) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kabla zasilającego o długości 300 mb pozwalającego na podłączenie banków energii przy maksymalnym obciążeniu do rozdzielni głównej.
- 9) Każde z urządzeń w początkowej fazie będzie pracowało jako system podtrzymania zasilania, na wypadek jego utraty w sieci energetycznej. Wykonawca udzieli bezpłatnie wsparcia w zakresie konfiguracji urządzeń do pracy w tym trybie.
- 10) Wykonawca dostarczy niezbędne oprzyrządowanie lub przygotuje stosowną konfigurację urządzeń pozwalające na uniknięcie przez Zamawiającego ponoszenia dodatkowych opłat związanych z podłączeniem dostarczonych urządzeń do sieci energetycznej związanych z mocą bierną.
- 11) Minimalna całkowita pojemność akumulatora to 100 kWh
- 12) Możliwość pracy ON-GRID, OFF-GRID
- 13) Min. napięcie nominalne 360V
- 14) Stopień rozładowania 90
- 15) Zakres napięcia roboczego musi mieścić się w przedziale 340-435V
- 16) Wymiary maksymalne 1500 x 1600 (szerokość X głębokość)
- 17) Możliwość montażu wewnątrz oraz na zewnątrz (klasa ochrony korozyjnej C4)
- 18) Stopień ochrony IP 54
- 19) Zakres wilgotności 5% -95%
- 20) Temperatura pracy od -30 do +50 stopni Celsjusza
- 21) Komunikacja Ethernet, protokół TCP/IP
- 22) Każde urządzenia musi być wyposażone w falownik hybrydowy o następujących minimalnych parametrach:

- a) Ochrona IP 65
 - b) Zakres temperatur roboczych -25 do 60 stopni Celsjusza
 - c) Zakres wilgotności roboczej 0 -100% (Bez kondensacji)
 - d) Maks. sprawność 97%
 - e) Urządzenie musi zapewniać min. ochronę: Ochrona przed odwróceniem polaryzacji DC, Zabezpieczenie przed pracą wyspowa, Zabezpieczenie termiczne, Monitorowanie sieci/ wykrywanie błędów uziemienia, Monitorowanie rezystancji izolacji, Ochrona przeciwprzepięciowa DC / AC (DC Type II, AC Type II)
 - f) Urządzenie musi posiadać złącze DG-agregat prądotwórczy o maks. prądzie wejściowym 110A
 - g) Nominalne napięcie: 230 / 400 V; 220 / 380 Vac; 3L+PE+N
 - h) Nominalna moc wyjściowa: 50kW
 - i) Maks. moc wyjściowa (na jedną fazę): 25kW
 - j) Maks. prąd wyjściowy: 110A
- Gwarancja:
- a) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych przeglądów urządzenia
 - b) Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do udzielenia min. 100 h wsparcia technicznego w zakresie przyłączenia do obecnej instalacji elektrycznej Zamawiającego i konfiguracji urządzenia do pracy w trybie OFF-GRID, a w przypadku wybudowania w przyszłości (w okresie gwarancji) przez Zamawiającego instalacji fotowoltaicznej przełączenia go do pracy w systemie ON-GRID.
 - c) Minimalny okres gwarancji 36 miesięcy od daty dostawy sprzętu

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31430000-9 - Akumulatory elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania

Postępowanie w zakresie w/w części zamówienia zostało unieważnione na mocy art. 310 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320): Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego zostało unieważnione na podstawie art. 310 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), ponieważ dofinansowanie ze środków województwa łódzkiego w ramach dotacji celowej na ochronę ludności i obronę cywilną, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia nie zostało przyznane.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 546703,02 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 932719,76 PLN