

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Dostawy

„Dostawa armatury wodociągowej oraz elementów montażowych dla potrzeb sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGRO" SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430574700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wilków

1.5.2.) Miejscowość: Wilków

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-313

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gminawilkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://gminawilkow.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16679115-d36a-4d53-881d-6965f0afa7ba>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z o. o.

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa armatury wodociągowej oraz elementów montażowych dla potrzeb sieci wodociągowej na terenie Gminy Wilków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-16679115-d36a-4d53-881d-6965f0afa7ba

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00054312

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00579336

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**4.1.) Numer referencyjny:** AGRO.271.4.2025**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Dokument zawiera wymagania techniczne oraz zestawienie ilościowe. Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające minimalne wymagania.

1. ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE

Lp. Nazwa elementu Ilość

- 1 Hydrant nadziemny DN80 61 szt
- 2 Zasuwa kołnierziowa DN80 (krótka PN16) 62 szt.
- 3 Zasuwa kołnierziowa DN100 (krótka PN16) 50 szt.
- 4 Zasuwa kołnierziowa DN150 (krótka PN16) 20 szt.
- 5 Obudowa teleskopowa kw17 (DN65–80) 73 szt.
- 6 Obudowa teleskopowa kw19 (DN100–150) 70 szt
- 7 Skrzynka uliczna 150 Z PE/Żel woda okrągła „W” 131 szt
- 8 Kołano kołnierzowe stopowe żeliwo DN80 10 szt.
- 9 Króciec dwukołnierzowy FF DN80–500 10 szt.
- 10 Uszczelka płaska – guma- DN 80 268 szt.
- 11 Uszczelka płaska DN100 100 szt.
- 12 Uszczelka płaska DN150 40 szt
- 13 Zestaw śrub nierdzewnych M20 × 80 A2 (8szt), nakrętki M20 A4(8szt), podkładki 21 A2(16szt) – ilość 183 komplety

2. WYMAGANIA TECHNICZNE**2.1 HYDRANT NADZIEMNY DN80 – WYMAGANIA MINIMALNE**

- Hydrant DN80, pojedyncze zamknięcie, maksymalne ciśnienie PN16.
- Połączenia kołnierzowe i owiercenie wg PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501)
- Dwie nasady typu B 2×75 zgodnie z DIN 14318.
- Głębokości zabudowy: RD 1000 / 1250 / 1500.
- Korpus górny i dolny z żeliwa EN-GJS-400-15.
- Tłok wulkanizowany EPDM.
- Trzpień ze stali nierdzewnej, wielokrotne uszczelnienie oringowe.
- Nakrętka wrzeciona z brązu lub mosiądzu.
- Kolumna żeliwna lub nierdzewna (antykorozyjna ISO 12944-5).
- Samoczynne odwodnienie hydrantu.
- Powłoka epoksydowa min. 250 µm.
- Znakowanie PN-EN 19, PN-EN 1074.
- Hydrant musi posiadać kompatybilną osłonę odwadniacza.
- Kolor czerwony.

2.2 ZASUWY KOŁNIERZOWE – WYMAGANIA MINIMALNE

- Połączenia kołnierzowe PN-EN 1092-2.
- Długość zabudowy PN-EN 558.
- Korpus, pokrywa, klin: żeliwo EN-GJS-400-15.
- Przelot prosty, bez przewężeń.
- Klin wulkanizowany EPDM dopuszczony do wody pitnej.
- Prowadnice z tworzywa zmniejszające tarcie.
- Nakrętka klina z mosiądzu prasowanego – wymienna.
- Wrzeciono walcowane na zimno lub równoważne.
- Min. 4 o-ringi, komora odseparowana od medium.
- Łożyskowanie odpowiednie dla DN.
- Powłoka epoksydowa min. 250 µm (lub równoważna GSK).
- Śruby nierdzewne.
- Pełna kompatybilność wymiarowa i montażowa.

2.3 OBUDOWY TELESKOPOWE – WYMAGANIA MINIMALNE

- Trzpień stalowy ocynkowany.
- Główka żeliwna pod klucz.
- Rury PE lub PP.
- Zawleczka stalowa ocynkowana/nierdzewna.
- Pełna kompatybilność z zasuwami.

2.4 ŁĄCZNIKI KOŁNIERZOWE RK – WYMAGANIA MINIMALNE

- Korpus i pierścień z żeliwa EN-GJS-500-7.
- System kotwiący: stal nierdzewna / mosiądz.
- Odchylenie montażowe 4–8°.
- Śruby nierdzewne A4.
- Powłoka antykorozyjna GSK lub równoważna.

2.5 KOLANA STOPOWE – WYMAGANIA MINIMALNE

- Żeliwo EN-GJS-500-7.
- Ryflowane kołnierze zapobiegające przesunięciu uszczelki.
- Powłoka epoksydowa min. 250 µm.

2.6 USZCZELKI PŁASKIE KOŁNIERZOWE – WYMAGANIA MINIMALNE

- Uszczelki EPDM zgodne z PN-EN 1514-1.
- Przeznaczone do kołnierzy PN16.
- Atest do kontaktu z wodą pitną.
- Odporność na odkształcenia i warunki gruntowe.

2.7 ZESTAWY ŚRUB NIERDZEWNYCH – WYMAGANIA MINIMALNE

- Śruba + podkładki + nakrętka.
- Stal nierdzewna A2/A4, min. klasa 70.
- Zgodność z PN-EN ISO 4014/4017.
- Zapakowane w kompletach opisanych wg DN.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44163000-0 - Rury i osprzęt

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42131160-5 - Hydranty

42131230-7 - Zawory zasuwowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 176823,36 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 176823,36 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 176823,36 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AQUA-GAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9462333640

7.3.3) Ulica: Inżynierska 8a

7.3.4) Miejscowość: Lubkin

7.3.5) Kod pocztowy: 20-484

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 176823,36 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni