

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Monitorowanie przepływu wody w Zakładzie Uzdatniania Wody (badanie przepływu wód, badanie osadów) projekt
CRossWater**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Zgorzelec

1.3.) Oddział zamawiającego: GM Zgorzelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Domańskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Zgorzelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-900

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urząd@zgorzelec.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1234918>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Monitorowanie przepływu wody w Zakładzie Uzdatniania Wody (badanie przepływu wód, badanie osadów) projekt CRossWater

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-301d07ec-6274-41fe-b7bb-a4161cedae58

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00110319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00042866/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Monitorowanie przepływu wody na Zakładzie Uzdatniania Wody (badanie przepływu wód, badanie osadów), projekt: CRossWATER

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie dotyczy projektu pn. „CRossWATER: Transgraniczne zarządzanie wodami podziemnymi na potrzeby odpornego na zmiany klimatu zaopatrzenia w wodę europejskiego miasta Görlitz-Zgorzelec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00592002

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.271.1.35.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 504065,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na renowacji 9 studni pracujących w układzie lewarowym (Lewar A – studnie nr I, II, III, Lewar B – studnie nr IV, V, VI, Lewar C – studnie nr VII, VIII, IX), zlokalizowanych na ujęciu wody przy ul. E. Orzeszkowej 3 w Zgorzelcu, w celu osiągnięcia minimalnego poziomu 15 % wydajności pierwotnej.
2. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować poniższe (dwie) metody regeneracji dla wszystkich dziewięciu studni:
 - 1) metody hydrodynamicznej (Air-Lift) – w celu wyczyszczenia zakolmatowanej strefy podfiltracyjnej,
 - 2) metody chemicznej z użyciem spożywczego kwasu cytrynowego - w celu rozpuszczenia wokół strefy złoża filtracyjnego nagromadzonych związków żelaza, manganu i wapnia.
3. Konstrukcja wszystkich studni lewarowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, obejmuje:
 - 1) Kręgi żelbetowe o średnicy 3,0 m,
 - 2) Płytę,
 - 3) Dwa włazy,
 - 4) Podest zlokalizowany na poziomie 6,0 m z barierką ochronną,
 - 5) Drabinę zejściową,
 - 6) Rurę lewarową o długości 11,5 – 11,8 m (od płyty),
 - 7) Zasuwy,
 - 8) Głębokość studni od powierzchni terenu: 9,3 – 10,0 m,
 - 9) Głębokość studni od górnej krawędzi obudowy: 13,6 – 14,4 m,
 - 10) System pompowania lewarowego,
 - 11) Dopływ wody do studni następuje przez dno studni, a następnie przez jej złożę filtracyjne o miąższości 0,60 – 1,80 m.

4. Wykonawca podczas wykonywania zamówienia zobowiązany będzie uwzględnić następujące etapy (kolejność) realizacji usługi:

- 1) I – wyłączenie studni z eksploatacji poprzez zamknięcie zasuw na przyłączy do lewara. Wykonanie pomiaru wydajności studni oraz pomiary zwierciadła statycznego i dynamicznego;
 - 2) II – hydrodynamiczne czyszczenie strefy podfiltracyjnej z jednoczesnym odprowadzeniem wody z odspojonym materiałem kolmatującym. Hydrodynamiczne czyszczenie strefy podfiltracyjnej należy wykonać za pomocą dobranej skutecznie ciśnienia roboczego. Wielkość ciśnienia należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym;
 - 3) III – chemiczne czyszczenie z użyciem spożywczego kwasu cytrynowego – należy użyć roztworu kwasu cytrynowego w proporcjach min. 50 kg kwasu na jedną studnię. Ostateczną dawkę kwasu należy uzgodnić z Zamawiającym,
 - 4) IV – po czyszczeniu strefy podfiltracyjnej należy wykonać zwirowanie dna nową warstwą filtracyjną z płukanego kamyka. Pompowania należy prowadzić do czasu uzyskania wody klarownej o neutralnym pH. Wody z pompowania oczyszczającego należy zneutralizować za pomocą wapnia hydratyzowanego i po uzyskaniu pH odprowadzić do Nysy Łużyckiej co najmniej 100 m poniżej ujęcia wód podziemnych. Dla potrzeb odprowadzania wód z pompowania należy wykonać zgłoszenie wodnoprawne w Nadzorze Wodnym, przy ul. Maratońskiej 1 w Zgorzelcu;
 - 5) V – po wyczyszczeniu każdego lewara (etapy I-IV) należy wykonać dezynfekcję studni oraz zlecić pobór i badanie próbek wody przez Wykonawcę w akredytowanym laboratorium w zakresie badań mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi (Załącznik nr 2 – Parametry objęte monitoringiem – parametry grupy A);
 - 6) VI – deinstalacja urządzeń do regeneracji.
5. Wykonawca na każdym etapie prowadzonych prac zobowiązany będzie wykonać dokumentację fotograficzną (przed rozpoczęciem,

w trakcie oraz po przeprowadzonej regeneracji każdej ze studni) posiadającą znacznik czasowy jej sporządzenia (datę i godzinę). Wykonaną dokumentację fotograficzną Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami projektu umowy, o którym mowa w ust. 6 .

6. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90912000-3 - Usługi czyszczenia konstrukcji rurowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90913000-0 - Usługi czyszczenia zbiorników i rezerwuarów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 618750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 618750,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 618750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO-WOLSKI Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692560734

7.3.4) Miejscowość: Bobrowiczki 40

7.3.5) Kod pocztowy: 76-100

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-01-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 618750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy