Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach projektu pn. Gmina Łączna - Cyberbezpieczny Samorząd

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łączna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010180

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Czerwona Górka 1b

1.5.2.) Miejscowość: Łączna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-140

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@laczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglaczna.bip.doc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7bd5f388-0a79-412f-a7db-226f454f7549

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach projektu pn. Gmina Łączna - Cyberbezpieczny Samorząd

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bd5f388-0a79-412f-a7db-226f454f7549

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00168546

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00096066/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa agregatów prądotwórczych w ramach projektu pn. Gmina Łączna - Cyberbezpieczny Samorząd

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Gmina Łączna - Cyberbezpieczny Samorząd

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00062675

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: T.272.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 1 - Agregat prądotwórczy wraz z systemem automatycznego załączania dla siedziby UG Łączna

1) Moc wg PN-ISO 8528 lub równoważnej:
a) Moc znamionowa min. PRP 80kVA/64kW
b) Moc maksymalna min. ESP 88kVA/70kW
2) Napięcie nominalne 400V
3) Klasa regulacji (ISO 8528-5 lub równoważna) G2
4) Agregat obudowany i wyciszony o głośności nie większej niż 70db z 7 metrów.
5) Obudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję lub metalowa zabezpieczona przed korozją
6) Maksymalne wymiary obudowy 2700x1200x1700 (DxSxW)
7) Drzwi serwisowe po obu stronach obudowy + 1 od panelu sterowania
8) Dostęp do chłodnicy przy pomocy zdejmowanego panelu
9) Zbiornik paliwa na minimum 24 godziny pracy
10) Zamki i okucia obudowy wykonane ze materiałów odpornych na korozję oraz metalowe zamki/okucia.
11) Wskaźnik poziomu paliwa
12) Wlew paliwa zabezpieczony na klucz
13) Agregat wyposażony w układ podgrzewania umożliwiający start zespołu w niskich temperaturach
14) Tłumiki wibroizolacyjne pomiędzy ramą a zespołem silnika i prądnicą
15) Tłumik wydechu
16) Agregat wyprodukowany nie wcześniej niż 12 m-cy przed dostawą
17) Gwarancja min. 60 miesięcy
18) Spalanie silnika nie przekraczające 20l/h przy 100% obciążenia PRP
19) Zalecane przez producenta silnika przeglądy nie częściej niż co 500mth
20) Konstrukcja prądnicy: synchroniczna, samowzbudna, samoregulująca, bez-szczotkowa, jednołożyskowa
21) Sprawność prądnicy 100% przy PRP min 88,5%
22) Panel automatyki wyposażony w sterownik mikroprocesorowy z cyfrowym wyświetlaczem LCD
23) Menu sterownika w języku polskim
24) Agregat wyposażony w wyłącznik 3 biegunowy
26) Plastikowy zbiornik lub stalowy ramowy zbiornik
27) Agregat musi być wyposażony w rozrusznik umożliwiający automatyczny oraz ręczny rozruch. Rozruch automatyczny musi być realizowany w przypadku braku zasilania głównego.
28) Dostosowanie zespołu prądotwórczego do istniejącego zasilania awaryjnego Zamawiającego
29) Realizacja przeglądów gwarancyjnych według zaleceń producenta w okresie gwarancji (5 lat) – co najmniej raz na rok
30) Instalacja: W ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga usytuowania na gruncie (zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż)wraz z jego przygotowaniem, podłączenia do sieci elektrycznej, skonfigurowania i uruchomienia urządzenia oraz Systemu Załączania Rezerwy. Wszystkie koszty z tym związane np.: modernizacji istniejącej instalacji elektrycznej muszą zostać przewidziane i uwzględnione w ofercie Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń, aprobat technicznych, dopuszczeni urządzenia do pracy, o ile takowe będą wymagane odpowiednimi przepisami prawa (dokumentacja przed złożeniem do odpowiednich organów do akceptacji zamawiającego).
31) Obowiązkowa wizja lokalna w celu ustalenia warunków lokalizacji i montażu urządzenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 158536,56 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ NR 2 - Agregat prądotwórczy na potrzeby zasilania szafy teleinformatycznej oraz komputerów w siedzibie ZGK Łączna

1) Moc maksymalna: min. 8.0 kW
2) Moc znamionowa: mi. 7,0 kW
3) Napięcie wyjściowe: 230V (1-fazowe) / 400V (3-fazowe)
4) Rozruch: Elektryczny + ręczny
5) Czas pracy na pełnym zbiorniku: min. 10 godzin
6) Poziom hałasu: do 72 dB (7 m)
7) Wyjście DC: 12V / 8,3A (do ładowania akumulatorów)
8) System AVR: Tak – automatyczna regulacja napięcia
9) Zabezpieczenia: Przeciążeniowe, niskiego poziomu oleju, bezpiecznik DC

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 2439,02 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 153750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 153750,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Elektryczny Zelko Jarosław Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6631258478

7.3.4) Miejscowość: Bliżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 26-120

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 153750,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18450,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Elektryczny Zelko Jarosław Kowalczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6631258478

7.3.4) Miejscowość: Bliżyn

7.3.5) Kod pocztowy: 26-120

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18450 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni