

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Modernizacja istniejącej napowietrznej sieci ciepłej – kierunek ul. 1 Maja”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AEC SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**1.3.) Oddział zamawiającego:** AEC**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 384207730**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** BATOREGO 24**1.5.2.) Miejscowość:** Andrychów**1.5.3.) Kod pocztowy:** 34-120**1.5.4.) Województwo:** małopolskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** aec@aecandrychow.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://aecandrychow.pl/o-firmie>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-33edd8eb-75d2-4236-a39e-fd36cbadc2d9>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Ciepłownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

„Modernizacja istniejącej napowietrznej sieci ciepłej – kierunek ul. 1 Maja”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33edd8eb-75d2-4236-a39e-fd36cbadc2d9**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00175479**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-03-27**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

„Przebudowa, budowa i modernizacja sieci ciepłej wraz z przyłączami w Andrychowie” współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie dla sprawiedliwej transformacji Małopolski Zachodniej, Działanie 8.11 Transformacja energetyczna,

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00109709

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/02/AEC/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 369951,33 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja istniejącej napowietrznej sieci ciepłej – kierunek ul. 1 Maja”

Nazwa w projekcie technicznym:

Remont modernizacyjny sieci ciepłowniczej napowietrznej 2 x DN150 mm w rejonie ul. 1 Maja w Andrychowie.

2) Przedmiotem zadania jest modernizacja istniejącej napowietrznej, wysokoparametrowej sieci ciepłej o parametrach pracy 130/70°C.

3) Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) Demontaż przewidzianych do wymiany odcinków rurociągów stalowych, płaszcza z blachy ocynkowanej, izolacji termicznej oraz ich utylizacja i złomowanie,

b) Wykonanie nowych rurociągów w technologii rur preizolowanych naziemnych, z pogrubioną warstwą izolacji (pianki) o zwiększonej izolacyjności cieplnej, w płaszczu PE (PE100 lub PE80) odpornym na promieniowanie UV.

4) Zastąpienie istniejących rurociągów siecią preizolowaną o parametrach:

a) główny ciąg: 2 x DN150, długość 125 m,

b) odgałęzienie: 2 x DN100, długość 45 m.

5) Zabudowę zaworów i armatury, zgodnie z projektem.

6) Remont i zabezpieczenie antykorozyjne istniejących podpór ciepłociągu.

7) Prowadzenie prac w sposób nienaruszający konstrukcji istniejącej estakady, na której posadowiona jest sieć ciepłownicza.

Wymagania pozostałe:

a) Wymóg odtworzenia terenów i nawierzchni do stanu pierwotnego,

b) Wymogi dotyczące dokumentacji powykonawczej (atesty, protokoły z badań spawów, próby ciśnieniowe rurociągów i próby ciśnieniowe badania muf. itd.,

c) Gwarancja minimum 60 miesięcy na wszystkie roboty i materiały,

d) Zdemontowane rurociągi stalowe i armaturę należy dostarczyć do AEC we wskazane miejsce – obok kotłowni gazowej, położonej na działce 1540/161, zlokalizowanej przy ul. Krakowskiej 83 w Andrychowie.

e) Izolację w postaci wełny mineralnej, osłony izolacji z blachy ocynkowanej i inne odpady powstałe w trakcie wykonywania zadania należy zagospodarować zgodnie z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym w tym zakresie.

f) Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia na etapie wykonywania robót aktualnego badania współczynnika przewodzenia ciepła λ_{50} dla dostarczonej partii rur, które będą użyte do realizacji zadania.

Uwagi:

a) Zadanie będzie realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wieprzówki na obszarach administrowanych przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie.

b) Ze względu na uwagi na ograniczony dostęp do magistrali ciepłowniczej posadowionej na estakadzie pomiędzy rzeką, a ogrodzeniem byłego terenu Andropolu, wizja lokalna przed złożeniem oferty jest obowiązkowa, szczegółowe dane dot. wizji lokalnej zawarte są w części II pkt. 11 swz.

c) Wymaga się wykonanie połączeń spawanych w klasie C zgodnie z normą PN-EN ISO 5817.

d) 100% połączeń spawanych należy poddać kontroli nieniszczącej metodą radiograficzną (RT).

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia opisano w dokumentacji projektowej:

a) Projekt techniczny (kategoria obiektu budowlanego: XXVI branża sanitarna),

b) Przedmiary robót,

c) Specyfikacja techniczna robót rur i elementów w technologii rur preizolowanych w osłonie PE-HD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w złącznikach nr 8 - 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232141-2 - Roboty grzewcze

45442100-8 - Roboty malarskie

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 446490,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 453870,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 446490,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE ENERGOTERM SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 008039830

7.3.3) Ulica: UL.PŁASKA 4-10

7.3.4) Miejscowość: TORUŃ

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 446490,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2026-05-04 do 2026-09-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę Wykonawcy:

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE ENERGOTERM SP. Z O.O.

UL.PŁASKA 4-10, 87-100 TORUŃ

Regon 008039830 , NIP 8790169156

Cena ofertowa brutto: 446 490,00 zł

Oferowany współczynnik przewodzenia ciepła rurociągów do naziemnych sieci ciepłowniczych przed starzeniem λ_{50} wynoszący 0,0224 W/(m·K)

Oferowany okres gwarancji jakości i rękojmi 91 miesięcy

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia.

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców ani nie odrzucono żadnej oferty.