

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy****Dostawa i montaż generatora prądotwórczego wraz z projektem przyłącza dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY****1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 210966929**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Rynek 1**1.5.2.) Miejscowość:** Skwierzyna**1.5.3.) Kod pocztowy:** 66-440**1.5.4.) Województwo:** lubuskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL431 - Gorzowski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** umig@skwierzyna.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.skwierzyna.pl**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-348e842b-57f8-495b-824d-cf79c4b1f2bf>**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa i montaż generatora prądotwórczego wraz z projektem przyłącza dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-348e842b-57f8-495b-824d-cf79c4b1f2bf**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00180045**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-01**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00011626/03/P**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.1 Dostawa i montaż generatora prądotwórczego wraz z projektem przyłącza dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Cyberbezpieczna Gmina Skwierzyna” - Punkt 17: "Zakup generatora prądotwórczego wraz z projektem przyłącza i montażem: OPS"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy.
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00111885

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowego generatora prądotwórczego wraz z projektem przyłącza dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie ramach projektu „Cyberbezpieczna Gmina Skwierzyna” - Punkt 17: "Zakup generatora prądotwórczego wraz z projektem przyłącza i montażem: OPS" wg specyfikacji z załącznika 1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga wykonania wszelkich prac projektowych, przygotowawczych, instalacyjnych oraz uzgodnieniowych związanych z prawidłowym funkcjonowaniem dostarczonego agregatu. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: wykonanie projektu technicznego posadowienia i podłączenia agregatu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. Miejsce posadowienia agregatu powinno być uzgodnione z Zamawiającym, oddalone od zabudowań mieszkalnych. W razie konieczności dokonanie uzgodnień z Enea Operator oraz wykonanie przeniesienia układu pomiarowego na zewnątrz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej, przygotowanie terenu działki 75 obręb 3 Skwierzyna do posadowienia agregatu na płycie betonowej, wykonanie przyłącza od miejsca posadowienia agregatu do budynku, dostawa, montaż oraz uruchomienie układu samoczynnego załączenia rezerwy (SZR), dostawę agregatu według minimalnych wymagań określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do wniosku, przyłączenie do przygotowanej instalacji wraz ze wszystkimi czynnościami niezbędnymi do uruchomienia i eksploatacji agregatu i układu EZR. Zamówienie obejmuje tak że pierwsze uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzenia wskazanych przez Zamawiającego osób. Układ SZR ma być zrealizowany na aparatach z napędem silnikowym o prądach przewodzenia min. 125 A . Wykonanie stosownych instalacji: kable odbioru mocy, kabel zasilania potrzeb własnych, kable sterownicze i przewody sterownicze (teletechniczne). Po wykonaniu należy przez osobę ze stosowanym uprawnieniami do projektowania. Dane techniczne instalacji OPS
Moc umowna: 33 kW
Typ zasilania: 3 fazowe
Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63A

Moc znamionowa PRP:

Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1h na każde 12h pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24h nie powinien przekraczać 70% PRP.

Moc maksymalna ESP:

Określa maksymalną moc awaryjną, jaką może osiągnąć agregat w przypadku awarii zasilania podstawowego. Przeciążenie jest niedopuszczalne. Agregat powinien być dobrany tak, by średnie obciążenie nie przekraczało 70% ESP. Dopuszczalny sumaryczny czas pracy 500h rocznie , w tym 25h pracy z mocą ESP.

Agregat musi być fabrycznie nowy, dostarczony z zestawem płynów eksploatacyjnych oraz zestawem akcesoriów niezbędnych do pierwszego uruchomienia oraz pracy – do pierwszego serwisu producenta bez żadnych dodatkowych zakupów.

- Przeprowadzenie szkolenia dla osób posiadających uprawnienia do obsługi agregatu prądotwórczego.
- Gwarancja agregatu prądotwórczego powinna być nie mniejsza niż 5 lat od daty uruchomienia i odbioru sprzętu.
- Przeprowadzanie nieodpłatnych, corocznych, okresowych przeglądów agregatu prądotwórczego w okresie gwarancyjnym.
- Wymagane dokumenty agregatu prądotwórczego:
 - Instrukcje obsługi w języku polskim oraz angielskim.
 - Dokumentacja DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa).
 - Wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności CE.
 - Karty gwarancyjne.
 - Karty katalogowe producenta (w języku polskim) potwierdzające spełnienie wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA: Na agregacie prądotwórczym muszą być umieszczone logotypy (w formie wodoodpornej naklejki) informujące o źródle finansowania projektu (wg. wzoru uzgodnionego z Zamawiającym).

Ilekoć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, wymaganiach normatywnych itp. ewentualne nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają, co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą dowody równoważności oferowanych przez niego urządzeń w stosunku do tych określonych w dokumentacji zamówienia, w związku z czym musi złożyć z ofertą szczegółową specyfikację oferowanego generatora prądotwórczego (załącznik nr 1b do SWZ) celem potwierdzenia zgodności z niniejszą specyfikacją, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności.

Zamawiający zastrzega minimalny okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia: 60 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu umowy. Okres ten może zostać przez Wykonawcę wydłużony na zasadach określonych w niniejszej SWZ i stanowi kryterium oceny ofert.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 97969,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 166050,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 97969,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agregaty Polska Cezary Bielak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9720917731

7.3.3) Ulica: Obornicka 258a

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-693

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-03-31

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 97969,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni