

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

„Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – etap I” - zakup agregatu prądotwórczego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA STAROŹREBY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Płocka 18

1.5.2.) Miejscowość: Staroźreby

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-440

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: (24)2663081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: burmistrz@starozreby.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starozreby.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://starozreby.ezamawiajacy.pl/pn/STRZRB/demand/268887/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – etap I” - zakup agregatu prądotwórczego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbcfee51-5be7-4e8f-9b50-bd462d699f1e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00195632

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

FERC.02.02-CS.01-001/23

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00128634

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RPI.271.2.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 88000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Budowa parasola zabezpieczającego infrastrukturę teleinformatyczną na terenie Gminy Staroźreby w ramach Projektu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – etap I” - zakup agregatu prądotwórczego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o mocy min. 120 KW, osadzonego na przyczepie do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby.

Urządzenie winno być dostarczone do siedziby Zamawiającego w pełni sprawne, nie powystawowe, wolne od wad prawnych i faktycznych, nie obciążone prawami osób trzecich, nie stanowiące przedmiotu żadnego postępowania i zabezpieczenia, odpowiadające pod względem jakości wymaganiom polskich norm jakościowych, dopuszczone do obrotu prawnego na terytorium UE.

Zamawiający nie wymaga by oferowany agregat prądotwórczy posiadał certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań międzynarodowego standardu jakości ISO 9001 i ISO 14001.

Zamawiający informuje, iż agregat prądotwórczy zamontowany na przyczepie nieposiadającej własnego napędu (czyli niebędącej pojazdem samojezdnym), którego zasadnicze przeznaczenie polega na stacjonarnym działaniu w jednym miejscu, nie jest klasyfikowany jako maszyna mobilna (NRMM) w rozumieniu Dyrektywy 2016/1628. W związku z powyższym, oferowany agregat należy uznać za maszynę stacjonarną, nieprzeznaczoną do przemieszczania po drogach, tym samym nie podlegającą obowiązkowi spełnienia norm emisji spalin określonych w rozporządzeniu STAGE V.

Zamawiający zleca dostawę fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego o minimalnych parametrach technicznych i wymaganiach określonych poniżej.

Agregat musi być fabrycznie nowy z roku produkcji nie starszy niż 2025. Zamawiający wymaga, aby agregat posiadał moc znamionową nie mniejszą niż 120 KW – min 160 kVa (całe urządzenie).

Parametry silnika:

- Silnik wysokoprężny, 4-suwowy napędzany olejem napędowym
- Pompa wtryskowa
- Ilość cylindrów – 6
- Moc silnika – min. 120KW/min.160 kVa
- Podgrzewacz bloku silnika oraz cieczy chłodzącej
- Chłodzony cieczą (Chłodnica) poj. 23 litrów
- Wyłącznik główny i awaryjny
- Silnik z pompą olejową (wymuszone smarowanie)
- Spalanie na poziomie 33l/godz - 100%, 25l/godz - 75%, 17l/godz - 50% mocy (Zamawiający dopuszcza tolerancję zużycia paliwa +/- 10%)
- Rozrusznik elektryczny o mocy min. 2500W
- Czujnik poziomu paliwa, oleju, ciśnienia oleju oraz temperatury wody
- Pomiar poziomu paliwa, napięcia akumulatora, licznik motogodzin
- Pomiar obciążenia oraz napięcia na każdej fazie
- Ilość prób rozruchu - 3
- Funkcja ładowania akumulatorów w czasie postoju
- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - min. 250A
- Panel sterowania do współpracy z SZR
- Skrzynka EZR
- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)

Parametry prądnicy:

- Synchroniczna, bezszczotkowa
- Dopuszczalne przeciążenie - 150 kW
- Maks. Moc prądnicy przy 40°C - 150kW

- Sprawność prądnicy nie mniej niż 91%
- Uzwojenia wykonane z miedzi
- Napięcie wyjściowe 400V/230V
- Samowzbudna
- Klasa ochrony/izolacji IP21, H
- Częstotliwość napięcia 50Hz

Parametry obudowy:

- Zbiornik paliwa o pojemności min. 250 litrów
- Platforma absorbująca drgania
- Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych

Gniazda:

- 2 szt. 32A
- 2 szt. 125A
- 2 szt. 63A
- 6 sztuk 230V

Specyfikacja przyczepy:

- DMC: max 2700 kg (zakres DMC 1400 – 2700 kg)
- Sprzęg: Zaczep kulowy 2700kg (kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe 2700kg) ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
- Osie: 2 osie hamowane o nośności 1350 kg
 - Osie przykręcane do ramy przyczepy
 - Osie amortyzowane za pomocą drążków skrętnych
- 4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia)
- Koła: 4 szt. z obręczami stalowymi
- Dyszel regulowany składany z wymiennym systemem zaczepowym na osobówkę oraz samochód ciężarowy (np. Al.-KO, knott)
- Rama spawana, pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu
- Oświetlenie zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym
 - instalacja 12V
 - wtyczka 13 pin
 - lampy żarówkowe
- Koło podporowe fi 60 montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
- Błotniki polietylenowe
 - Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
 - Fartuchy przeciwbłotne
- Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
- Homologacja europejska,

Przedmiot zamówienia obejmuje także wykonanie przeglądu „zerowego” przed wydaniem agregatu Zamawiającemu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31121000-0 - Zestawy prądnicowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 9

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 9

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98777 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 159900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98777 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Machtmann Polska sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9282096612

7.3.4) Miejscowość: Głogów

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98777 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące