

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Doposażenie istniejących pomp wchodzących w system uzdatniania wody basenowej w falowniki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TRZY FALE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 365469091**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** ul. Grunwaldzka 8A**1.5.2.) Miejscowość:** Słupsk**1.5.3.) Kod pocztowy:** 76-200**1.5.4.) Województwo:** pomorskie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL636 - Słupski**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** a.zoladek@trzyfale.slupsk.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.trzyfale.slupsk.pl**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-46026b22-ff28-4802-9bf3-bff45cb9d6db>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Rekreacja, kultura i religia**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE****2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Doposażenie istniejących pomp wchodzących w system uzdatniania wody basenowej w falowniki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-46026b22-ff28-4802-9bf3-bff45cb9d6db**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00217742**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-27**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00182011**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ****3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4.1.) Numer referencyjny: 2/3F/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 164100,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie istniejących pomp wchodzących w system uzdatniania wody basenowej w falowniki w obiekcie Parku Wodnym Trzy Fale przy ul. Grunwaldzkiej 8a w Słupsku (76-200). Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich świadczeń jakie są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej celem i istotą, w tym w szczególności dostawę falowników i niezbędnego oprzyrządowania ich montaż, dostawę i wgranie odpowiedniego oprogramowania, skonfigurowanie przedmiotu zamówienia z istniejącą instalacją, uruchomienie, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ oraz jej załącznikach.

2. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia doposaży, istniejące w obiekcie Parku Wodnego trzy fale pompy między zbiornikami przelewowymi a filtrami, w falowniki, które będą sterowane z szaf obiegów technologii basenowej. Należy przewidzieć przemienniki częstotliwości dla każdej pompy obiegowej z osobna. Zastosować przemienniki częstotliwości dostosowane do mocy pomp obiegowych oraz wyposażyć w układ zewnętrznego przełączania trybu pracy (3 zaprogramowane częstotliwości do wyboru) oraz możliwość przełączenia pompy w tryb bezpośredni z pominięciem przemiennika częstotliwości.

Charakterystyka przemienników częstotliwości:

- dedykowane do aplikacji pompowych lub wentylatorowych o odporności pozwalającej na pracę w warunkach podbasenia bez dodatkowej obudowy (szafki)
- montaż bezpośrednio na silniku lub naścienny
- sterowanie skalarne U/f
- wejście licznikowe
- port RS485, protokoły Modbus RTU, ASCII
- 4 wejścia cyfrowe, 2 wyjścia przekaźnikowe, 1 wejście analogowe 0-10V, 0/4-20mA
- wbudowany regulator PID
- funkcja multispeed - do 15 ustawień prędkości
- wbudowany wyświetlacz LED
- wzmocniona obudowa, IP67

Wymagana ilość przemienników częstotliwości z zależności od charakterystyki mocowo- napięciowej

- 7,0kW/400V/50Hz - sztuk 8
- 5,5kW/400V/50Hz - sztuk 4
- 3,7kW/400V/50Hz - sztuk 8

Wraz z montażem falowników należy wykonać zmianę oprogramowania szaf technologii basenowej wraz z wykonaniem układu odczytu energii elektrycznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31155000-7 - Falowniki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

31430000-9 - Akumulatory elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 175000,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 175000,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 175000 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anchem Sp. z o. o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6692532577
- 7.3.3) Ulica: Szczecińska 8-10/22
- 7.3.4) Miejscowość: Koszalin
- 7.3.5) Kod pocztowy: 75-135
- 7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-23
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 215250,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące
- 8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
- w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy