

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Oświetlenie drogi pomiędzy Rondami w Kolbuszowej Górnej cz. II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oświetlenie drogi pomiędzy Rondami w Kolbuszowej Górnej cz. II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bea5d053-e574-4b91-9ea4-b45ad88eb2b2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00253891

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-05-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00069719/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Oświetlenie drogi pomiędzy Rondami w Kolbuszowej Górnej cz. II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00191660

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 142063,49 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robot budowlanych na zadaniach pn.: Oświetlenie drogi pomiędzy Rondami w Kolbuszowej Górnej” cz. II

2. Zadanie obejmuje budowę oświetlenia II części ul. Św. Andrzeja Boboli (droga wojewódzka), które obejmuje budowę linii kablowej YAKXS 4x35 mm² o długości 607 m. wraz z bednarką FeZn 4*25 mm., wbudowanie 15 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych, anodowanych w kolorze RAL 9011 o wysokości 8 m, przystosowanych do wysięgników aluminiowych, anodowanych w tym samym kolorze, o wysokości 1 m. i wysięgu 2 m. Słupy przystosowane do możliwości podwieszenia opraw o ciężarze do 7 kg, na wysięgnikach 2 m., potwierdzone stosownym dokumentem, zabezpieczone elastomerem poliuretanowym na wysokość do wnęki słupowej, w technologii trwałego zabezpieczenia. Ponadto montaż 15 szt. opraw oświetleniowych ledowych w kolorze RAL 9011, z fabrycznie wbudowanymi gniazdami NEMA 5/7 pin wraz ze sterownikami oświetlenia (wg dokumentacji to stanowiska S1 do S15). Ostateczną numerację słupów należy uzgodnić z Inwestorem. Obwód oświetleniowy zakończony w istniejącym słupie S16.

3. Zadanie należy zgłosić do odbioru do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Mielec i zakończyć pozytywnym odbiorem. Teren budowy należy uporządkować i przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym PZDW Mielec. Przed przystąpieniem do prac należy uwzględnić zapisy umowy zawartej z PZDW z dnia 22.12.2025 r., opracować i uzgodnić Tymczasowy Projekt Zmiany Organizacji Ruchu oraz zatwierdzić z Inwestorem materiały do wbudowania.

4. UWAGA. Na terenie prowadzenia robót budowlanych wykonana jest melioracja sączkami kamionkowymi. Do obowiązku Wykonawcy należy tak prowadzić prace przy wykopach, by nie uszkodzić istniejącej infrastruktury melioracyjnej. W przypadku jej uszkodzenia należy przywrócić ją do stanu pierwotnego i zgłosić do kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kolbuszowej, celem odbioru. Każde wybitcie wody w czasie udzielonej gwarancji na budowę oświetlenia, będzie podlegało natychmiastowemu usunięciu na koszt Wykonawcy.

Mapka z naniesioną infrastrukturą melioracyjną jest załącznikiem do niniejszego postępowania przetargowego.

Inwestor w uzgodnieniu z projektantem oczekuje opraw wyspecyfikowanych poniżej, o rozsyłe światła jak projektowane oprawy. Oprawy ledowe - strumień świetlny opraw – min. 15297 lm.

Ponieważ budowa tego oświetlenia jest kontynuacją wcześniejszej budowy; słupy, wysięgniki oraz oprawy, należy zabudować o podobnych parametrach i wyglądzie jak już zabudowane. Wskazana wizja lokalna wykonanego już oświetlenia.

Wykonawca będzie zobowiązany do wymiany zabezpieczeń w istniejącej SOU.

5. Minimalne wymagania dotyczące sterowania i opraw Led:

Oferowany system sterowania i zarządzania oświetleniem każdej z opraw musi być zintegrowany z już zainstalowanym na terenie Gminy Kolbuszowa systemem „smartly.city”. System musi posiadać funkcjonalność co najmniej w takim zakresie jak już zainstalowany i eksploatowany przez Zamawiającego. W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostawy sterowników systemu zabudowanych do każdej oferowanej oprawy w układzie – oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7 pin, sterownik systemu oraz zworę prądową, wyposażone we wtyk odpowiedni do montażu w tym gnieździe. Sterowniki muszą być uniwersalne – zapewniające sterowanie zarówno sygnałem cyfrowym DALI jak i analogowym 0-10 V. Kluczowe parametry sterownika systemu: napięcie zasilania 230V, odporność na uderzenia IK minimum 06, stopień szczelności IP minimum 66, minimalny zakres temperatur pracy -40C do +50C, komunikacja radiowa w częstotliwości nielicencjonowanej 868MHz (zgodnie z normą EN 300 220) do już zabudowanych przez Zamawiającego stacji bazowych na terenie Gminy Kolbuszowa. Opiekunem posiadanego sterowania oświetleniem ulicznym jest firma ISC Spółka z o.o. ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów.

6. Oprawy led

1) Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, górna część korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona łączy, zawiasów oraz żeber

2) Korpus malowany proszkowo z powłoką elektrostatyczną umożliwiającą samoistne usuwanie zanieczyszczeń z obudowy – RAL 9011

3) Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umożliwiająca podłączenie zasilania oraz elementów systemu sterowania

4) Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej

5) Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zapobiegający przed kondensacją wilgoci wewnątrz

oprawy

- 6) Komora oprawy i osprzętu o szczelności IP 66
- 7) Odporność na uderzenia - IK 09
- 8) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K
- 9) strumień świetlny lampy – zgodnie z podanymi w opisie powyżej
- 10) Układ zasilający oprawy umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub analogowym 0 -10 V
- 11) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie
- 12) Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 160 lm/W
- 13) Współczynnik mocy ($\cos \phi$) $\geq 0,98$ dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy ($\cos \phi$) co najmniej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 20-100% mocy znamionowej
- 13) Odporność oprawy na przepięcia: 10 kV.
- 14) Zaczep oprawy powinien stanowić integralną część oprawy i posiadać możliwość montażu na wysięgniku oraz bezpośrednio na słupach oświetleniowych. Zaczep powinien mieć możliwość regulacji kąta pochylenia min. 0-15° i -15-0°
- 15) Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7pin
- 16) Gwarancja min. 5 lat (60 miesięcy) od daty odbioru robót
- 17) Oprawy z certyfikatami: CE, RoHs, ZETOM, TÜV, ENEC, ENEC+

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających

z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:

- a) Dokumentacją techniczną (Rozdział III),
- b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
- c) Przedmiarami robót (Rozdział II) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 159601,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 211245,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 159601,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTROSYSTEM PIOTR RĘBISZ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141654073

7.3.3) Ulica: RZSZOWSKA 194

7.3.4) Miejscowość: Wilcza Wola

7.3.5) Kod pocztowy: 36-121

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 159601,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni