

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Dostawy**

**Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS) oraz klimatyzatora do serwerowni**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** MIASTO SIEDLCE

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 711581765

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Skwer Niepodległości 2

**1.5.2.) Miejscowość:** Siedlce

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 08-110

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL925 - Siedlecki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** jowita.leszczynska@um.siedlce.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.siedlce.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS) oraz klimatyzatora do serwerowni

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-85a37cbb-4c55-4442-b4d0-d919e8938042

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00262139

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-26

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00035375/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.2 Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS) oraz klimatyzatora do serwerowni

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

„Modernizacja IT w administracji i edukacji Miasta Siedlce”, Pożyczka na cyfryzację, umowa nr TC26-01224

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00240511

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** F.271.23.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 208000,00 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń podtrzymujących zasilanie (UPS) oraz klimatyzatora do serwerowni.

Zakres zamówienia:

1. Dostawa i montaż UPS-a – typ 1 – sztuk: 3

2. Dostawa i montaż UPS-a – typ 2, sztuk: 4

3. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji precyzyjnej MITSUBISHI ELECTRIC s-MT-G00 U 028 KHB Q28 kW w serwerowni Urzędu Miasta Siedlce, a także demontaż jednej sekcji obecnej klimatyzacji Montair. (Uwaga:

Zamawiający celowo wskazuje model i typ klimatyzatora z uwagi na pracę równoległą z istniejącym u Zamawiającego o tej nazwie, modelu, typie i parametrach klimatyzatorem)

Zakres prac obejmuje w szczególności:

a) Dostawa s-MT-G00 U 028 KHB Q28 kW jednostka wewnętrzna 1 szt., Q chł.= 28,0kW; chłodzenie, grzanie, nawilżanie; nawiew dolny; ekran dotykowy, Dostawa PUZ-ZM250YKA23 agregat 1 szt., jednostka zewnętrzna; Mr. Slim; Power Inverter; Pompa ciepła; 25,0kW; R32.

b) Demontaż jednostki wewnętrznej 1 szt.

c) Demontaż jednostki zewnętrznej 1 szt.

d) Montaż jednostki wewnętrznej 1 szt.

e) Montaż jednostki zewnętrznej 1 szt.

f) Moduł sterujący pracy naprzemiennej 1 szt.

g) Uruchomienie systemu klimatyzacji i sterowania 1 kpl.

h) Utylizacja czynnika.

i) Transport i utylizacja urządzeń z demontażu.

j) Wykonanie zasilania elektrycznego jednostki zewnętrznej.

k) Wymiana linii freonowych.

l) Demontaż podłogi technicznej.

m) Konfigurację pracy równoległej wraz z testowaniem.

n) Przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi urządzenia.

o) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

4. Dobór, dostawa i wykonanie wspólnego układu zasilania wodą pitną uzdatnioną dla klimatyzacji precyzyjnej (Mitsubishi Electric s-MEXT). Układ musi zapewniać parametry wody zgodne z wymaganiami producenta (Mitsubishi Electric s-MEXT), w szczególności woda pitna bez demineralizacji, bez zmiękczenia jonowymiennego i bez stosowania chemii, przy jednoczesnym ograniczeniu zanieczyszczeń mechanicznych i stabilnej pracy nawilżaczy. Wymagane jest jedno zasilanie dla dwóch szaf z rozdziałem na niezależne gałęzie, pełną filtracją mechaniczną oraz doborem instalacji dla wydajności minimum 60-80 l/h zgodnie z normą EN 1717 dla instalacji technicznych (ochrona przed skażeniem wstecznym).

Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej dla tego zadania.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

31154000-0 - Bezprzestojowe źródła energii

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 2 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

W postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, wpłynęły 2 oferty następujących Wykonawców:

1. ELEKTROPARTNER DANIEL MASIĄK ul. Różana 14, 07-210 Stare Bosewo,

2. ARNEM GROUP Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa

Zamawiający odrzuca oferty ww. Wykonawców na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5) ustawy Pzp, tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Zamawiający w dokumentach zamówienia żądał aby Wykonawca wraz z ofertą złożył Formularz cenowy (z podaniem producenta/modelu oferowanego sprzętu/oprogramowania; oferowane parametry), umożliwiający porównanie z minimalnymi parametrami technicznymi występującymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Formularz ten miał być przedstawiony na odrębnie przygotowanym Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do Oferty/SWZ.

Zamawiający zaznaczył również, że powyższy dokument, jako przedmiotowy środek dowodowy, nie będzie podlegał złożeniu lub uzupełnieniu w związku z faktem, iż służy on potwierdzeniu zgodności oferty z cechami wskazanymi w dokumentach postępowania.

Wykonawca ELEKTROPARTNER DANIEL MASIĄK ul. Różana 14, 07-210 Stare Bosewo, wraz z ofertą złożył Formularz cenowy, ale nie wypełnił kolumny, w której należało podać „producenta/model oferowanego sprzętu/oprogramowania; oferowane parametry” natomiast Wykonawca ARNEM GROUP Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, nie dołączył do Oferty Formularza cenowego.

Zamawiający zarówno w treści załącznika „Szczegółowy opis zamówienia”, jak i załącznika „Formularz cenowy” zamieścił wymogi, jakim miały odpowiadać zamawiane przez niego produkty, tj. ich szczegółową charakterystykę. Tak więc przedstawione w ofercie przez wykonawców produkty podlegały ocenie pod względem zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. To w tym właśnie celu zamawiający zażądał ich identyfikacji przez złożenie wraz z ofertą Formularza cenowego i podanie w nim producenta i modelu. Podanie tych danych w sposób jednoznacznie identyfikujący konkretny produkt miało podstawowe znaczenie dla możliwości zbadania zgodności parametrów produktu wyspecyfikowanego i zidentyfikowanego w Formularzu cenowym z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia zawartymi w kolumnie 3 Formularza cenowego.

Zamawiający formułując bowiem SWZ w taki sposób, jak uczynił to w niniejszym postępowaniu, miał na celu uzyskanie informacji, jakie produkty i o jakich parametrach faktycznie zostały mu zaoferowane, oraz ocenę – na podstawie tak uzyskanych informacji – czy produkty te odpowiadają postawionym przez niego wymaganiom.

Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumentach zamówienia wraz z Ofertą mieli obowiązek złożyć uzupełniony Formularz cenowy, który zawiera istotne elementy treści oferty, tj. kalkulację cenową i zakres oferowanego świadczenia. Brak ten nie podlega uzupełnieniu ani wyjaśnieniu, ponieważ prowadziłoby to do niedopuszczalnej zmiany treści oferty po terminie składania ofert. W konsekwencji oferty ww. wykonawców podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z warunkami zamówienia;

Ponieważ w postępowaniu ofertę złożyli Wykonawcy, których oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest na podstawie art. 255 pkt 2) ustawy Pzp do unieważnienia niniejszego postępowania - wszystkie złożone w postępowaniu oferty podlegały odrzuceniu.

**SEKCJA VI OFERTY**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 2

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 284439,96 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 290800,00 PLN