

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek na terenie Gminy Tomaszów Lubelski**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tomaszów Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 29 -go Listopada 9

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 84 66 43 085

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@tomaszowlubelski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://ugdtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://tomaszowlubelski.ezamawiajacy.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f854ff2-60b6-4de3-96de-4afeb9816223

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00323217

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00045302/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek na terenie Gminy Tomaszów Lubelski

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00307799

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IT.271.2.14.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 240000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja zadania polegającego na dostawie, montażu oraz uruchomieniu 2 sztuk agregatów prądotwórczych wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą, w tym instalacjami elektrycznymi, układem samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) oraz robotami budowlanymi i instalacyjnymi niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania układu zasilania rezerwowego dla obiektu wskazanego przez Zamawiającego tj. ujęcie wody w Pasiekach oraz ujęcie wody w Szarowoli.

1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawa fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych o mocy min. 44 kW (ok. 55 kVA) wraz z wyposażeniem,
- dostawę i montaż kompletnego układu SZR zapewniającego automatyczne przełączanie źródeł zasilania,
- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej oraz instalacji elektrycznych związanych z podłączeniem agregatu,
- wykonanie linii sterujących oraz integrację agregatu z istniejącą instalacją obiektu,
- dostawę i montaż szafy sterowniczej/rozdzielczej z automatyką SZR,
- wykonanie uziemienia ochronno-roboczego agregatu oraz instalacji,
- wykonanie instalacji odprowadzenia spalin na zewnątrz budynku, wraz z niezbędnymi przebiciami i zabezpieczeniami,
- wykonanie niezbędnych robót budowlanych i instalacyjnych, w tym:
 - wykonanie przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane,
 - wykonanie kanałów kablowych,
 - wykonanie otworów technologicznych,
 - zabezpieczenie i uszczelnienie przejść,
- montaż agregatu zgodnie z wymaganiami producenta, w tym zastosowanie elementów wibroizolacyjnych,
- wykonanie wszystkich robót pomocniczych, przygotowawczych i towarzyszących niezbędnym do prawidłowej realizacji zadania,
- przeprowadzenie prób, badań i pomiarów instalacji oraz układu SZR,
- uruchomienie agregatu i wykonanie prób pracy pod obciążeniem,
- przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi urządzenia,
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie protokołów z badań i pomiarów.

2) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich prac odrębnie dla każdej lokalizacji, w sposób umożliwiający niezależne funkcjonowanie każdego z układów.

Realizacja zamówienia ma na celu zapewnienie automatycznego, niezawodnego zasilania rezerwowego obiektu, poprzez integrację agregatu prądotwórczego z istniejącą instalacją elektryczną i układem SZR

3) Uwagi końcowe

Zakres zamówienia obejmuje również wszelkie roboty i czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawarty jest w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót oraz STWiORB – załącznik nr 1 do SWZ.

Wszelkie roboty niezbędne do prawidłowego działania instalacji, nawet jeśli nie zostały wyraźnie wskazane, uznaje się za objęte zakresem zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

71355200-3 - Wykonywanie badań

34223300-9 - Przyczepy

4.5.5.) Wartość części: 140000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej minimum 20 kVA wraz z przyczepą transportową przystosowaną do przewozu agregatu. Agregaty przeznaczone będą do awaryjnego zasilania budynków użyteczności publicznej, jednostek OSP, hydroforni, przepompowni oraz innych obiektów infrastruktury komunalnej. Każde urządzenie musi być kompletne, gotowe do pracy oraz wyposażone we wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji.

4.3.1 Wymagania ogólne

- 1) Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
- 2) Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2025.
- 3) Oznakowanie CE.
- 4) Instrukcja obsługi w języku polskim.
- 5) Dokumentacja techniczna producenta.
- 6) Deklaracja zgodności CE.
- 7) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane.

4.3.2 Parametry elektryczne

- 1) Moc znamionowa ciągła minimum 20 kVA.
- 2) Moc maksymalna minimum 22 kVA.
- 3) Napięcie znamionowe 230/400 V.
- 4) Częstotliwość 50 Hz.
- 5) Agregat trójfazowy.
- 6) Współczynnik mocy $\cos \varphi$ minimum 0,8.
- 7) Stabilizacja napięcia AVR.
- 8) Prądnica synchroniczna.
- 9) Prądnica bezszczotkowa.
- 10) Prądnica samowzbudna.
- 11) Stopień ochrony prądnicy minimum IP23.
- 12) Klasa izolacji prądnicy minimum H.
- 13) Uzwojenia prądnicy wykonane w technologii miedzianej.
- 14) Wyposażenie w zabezpieczenie przeciążeniowe.

4.3.3 Jednostka napędowa

- 1) Silnik wysokoprężny Diesel.
- 2) Silnik minimum 4-cylindrowy.
- 3) Silnik chłodzony cieczą.
- 4) Znamionowa prędkość obrotowa silnika nie większa niż 1500 obr./min.
- 5) Rozruch elektryczny.
- 6) Akumulator rozruchowy w komplecie.
- 7) Zabezpieczenie niskiego ciśnienia oleju.
- 8) Pojemność zbiornika paliwa minimum 60 litrów.
- 9) Czas pracy przy obciążeniu 50% minimum 20 godzin.
- 10) Zużycie paliwa przy obciążeniu 50% nie większe niż 4 l/h.

4.3.4 Obudowa i konstrukcja

- 1) Agregat zabudowany w obudowie wyciszonej typu Silent.
- 2) Obudowa odporna na działanie warunków atmosferycznych.
- 3) Obudowa zabezpieczona antykorozyjnie.
- 4) Możliwość eksploatacji na zewnątrz przez cały rok.
- 5) Konstrukcja umożliwiająca załadunek i rozładunek przy użyciu wózka widłowego lub urządzenia dźwigowego.
- 6) Masa własna agregatu bez paliwa minimum 650 kg.

4.3.5 Panel sterowania

Agregat musi posiadać cyfrowy panel sterowania umożliwiający odczyt co najmniej:

- 1) napięcia wyjściowego,

- 2) częstotliwości,
- 3) obciążenia,
- 4) liczby motogodzin,
- 5) poziomu paliwa,
- 6) napięcia akumulatora,
- 7) temperatury silnika.

4.3.6 Alarmy i zabezpieczenia

Agregat musi posiadać minimum:

- 1) zabezpieczenie przeciążeniowe,
 - 2) zabezpieczenie zwarciove,
 - 3) alarm niskiego ciśnienia oleju,
 - 4) alarm wysokiej temperatury silnika,
 - 5) alarm niskiego poziomu paliwa,
 - 6) zabezpieczenie przed nieprawidłowym napięciem wyjściowym,
 - 7) zabezpieczenie przed nieprawidłową częstotliwością,
- wyłącznik awaryjny STOP

4.3.7 Wyposażenie elektryczne

- 1) Minimum dwa gniazda 230 V.
- 2) Minimum dwa gniazda 400 V.
- 3) Wyłącznik główny.
- 4) Listwa odbioru mocy lub zaciski przyłączeniowe.
- 5) Licznik motogodzin.

4.3.8 Automatyka

Agregat musi być wyposażony w układ SZR/ATS lub być fabrycznie przystosowany do współpracy z układem SZR/ATS oferowanym przez producenta agregatu

4.3.9 Przyczepa transportowa

- 1) Agregat musi być zamontowany na przyczepie transportowej przeznaczonej do przewozu agregatu.
- 2) Przyczepa musi posiadać homologację umożliwiającą poruszanie się po drogach publicznych.
- 3) Dopuszczalna masa całkowita przyczepy musi być dostosowana do masy agregatu.
- 4) Przyczepa musi być wyposażona minimum w:
 - a) instalację oświetleniową zgodną z przepisami ruchu drogowego,
 - b) koło podporowe,
 - c) zaczep kulowy,
 - d) elementy mocujące agregat do ramy przyczepy.
- 5) Wykonawca dostarczy komplet dokumentów umożliwiających rejestrację przyczepy.

4.3.10 Gwarancja i serwis

- 1) Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
- 2) Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 3) Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od dnia dostawy

4.3.11 Dostawa i uruchomienie

- 1) Dostawa do siedziby Zamawiającego.
- 2) Uruchomienie agregatu podczas odbioru.
- 3) Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy urządzenia.
- 4) Przeszkolenie minimum 2 pracowników Zamawiającego w zakresie:
 - a) uruchamiania,
 - b) eksploatacji,
 - c) podstawowej obsługi,
 - d) zasad bezpieczeństwa

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

34223300-9 - Przyczepy

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.5.5.) Wartość części: 100000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Części 1 zamówienia kwotę 140 000,00 zł brutto, o czym poinformował publicznie przed otwarciem ofert zgodnie z art. 222 ust. 4. ustawy Pzp.

W toku badania i oceny ofert, oferta z najniższą ceną (złożona przez Wykonawcę P.U.H. KING - STEN - TRANS. Piotr Stępień z ceną 136 000,00 zł) podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, z uwagi na niezłożenie wraz z ofertą wymaganych przedmiotowych środków dowodowych (kart katalogowych), których uzupełnienia Zamawiający nie przewidział w Sekcji 5.9 Ogłoszenia o zamówieniu.

Z tej samej przyczyny odrzuceniu podlegała również kolejna oferta z najniższą ceną, złożona przez Wykonawcę MACHTMANN POLSKA Sp. z o.o. (cena: 154 900,00 zł brutto), który wbrew wymaganiom Rozdziału 4.8 oraz Rozdziału 12.4 SWZ nie dołączył do oferty przedmiotowych środków dowodowych w postaci kart katalogowych oferowanego sprzętu. W konsekwencji najwyższej ocenioną ofertą niepodlegającą odrzuceniu stała się oferta Wykonawcy PEX DEFENCE POLSKA opiewająca na kwotę 163 280,87 zł brutto. Cena tej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Części 1 zamówienia o 23 280,87 zł. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych do ceny tej oferty. W związku z powyższym unieważnienie Części 1 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp jest w pełni uzasadnione

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 351793,53 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie Części 2 zamówienia kwotę 100 000,00 zł brutto, o czym poinformował publicznie przed otwarciem ofert zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp.

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w Części 2 wpłynęło 5 ofert. Oferta z najniższą ceną, złożona przez Wykonawcę AMR - TECH, opiewa na kwotę 102 980,40 zł brutto. Cena tej oferty, jak również ceny wszystkich pozostałych ofert złożonych w tej części zamówienia (mieszczące się w przedziale od 106 000,00 zł do 241 498,20 zł), przewyższają kwotę 100 000,00 zł, którą Zamawiający zarezerwował w swoim planie finansowym na realizację tego zadania.

Zamawiający nie posiada możliwości finansowych pozwalających na zwiększenie budżetu do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając na uwadze, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie Części 2 zamówienia, unieważnienie postępowania w tym zakresie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp jest w pełni uzasadnione

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 102980,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 241498,20 PLN