

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

„Dostawa, montaż i uruchomienie kratopiaskownika na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022269127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 2A

1.5.2.) Miejscowość: Karpacz

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757619431

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzgk-karpacz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://www.mzgk-karpacz.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://www.mzgk-karpacz.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka komunalna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne, gospodarka wodna i ściekowa oraz gospodarka mieszkaniowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa, montaż i uruchomienie kratopiaskownika na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Nadrzecznej w Karpaczu”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-3844ff21-40b4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00327593

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00372724/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/2/2022-P

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 240000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż polegający na wpięciu urządzenia w istniejący kolektor dopływowy oraz ewentualne zmiany w istniejących ciągach komunikacyjnych oraz uruchomienie kratopiaskownika na terenie Oczyszczalni Ścieków w Karpaczu przy ul. Nadrzecznej, działka nr 170 obr. 0002, powiat karkonoski, woj. dolnośląskie.

4.2. Kratopiaskownik powinien być zdolny/przystosowany do:

- przyjęcie napływu ścieków na poziomie wydajności: maksymalne godzinowe - 30 l/s i średniodobowe 20 l/s
- efektywność usuwania piasku 95% dla ziaren o średnicy >0,2 mm,
- pracy w systemie ciągłym 24 h/d w pełnym systemie automatyki,
- pracy na zewnątrz w warunkach zimowych (wymaga się, aby urządzenie posiadało system ocieplenia i ogrzewania)

4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (kratopiaskownik):

- szczelina kraty 3 mm,
- kąt nachylenia kraty 850,
- szerokość kraty 500 mm
- temperatura pracy -30oC do 50oC
- część piaskownika o średniej przepustowości 10-20 l/s
- przenośniki ślimakowe piasku wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304
- układ napowietrzania – dmuchawa bocznokanałowa + system napowietrzania wspomagający flotację tłuszczu,
- kieszeń na tłuszcz szerokości min. 400 mm wyposażoną w zgarniacz tłuszczu, którym tłuszcz zgarniany będzie do komory czerpanej pompy wyporowej.

4.4. Praso płuczka skratek:

- przepustowość 1 m3 skratek /h,
- praso płuczka zintegrowana z kratą taśmowo-hakową,
- średnica roboczej strefy prasowania min. 200mm,
- spirala prasująca wykonana ze stali nierdzewnej AISI ,04,
- wymagane ciśnienie wody technologicznej – min. 4 bar,
- zapotrzebowanie na wodę max. 3 dm³/s przy ciśnieniu 4 bar.

4.5. Parametry zasilania:

- napęd taśmy min. 0,18kW/400V/IP55
- napęd zgarniaka min. 0,18kW/400V/IP55,
- napęd spirali zgarniającej piaskownika min.0,37kW/400V/IP55,
- napęd spirali wynoszącej piaskownika min.0,37kW/400V/IP55,
- silnik dmuchawy min.0,4kW/400V/IP55,
- napęd zgarniacza min.0,18kW/400V/IP55

4.6. Pompa tłuszczu 1,5 kW/400V/IP55

4.7. Kratopiaskownik będzie zamontowany na wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej na zewnątrz przy reaktorze biologicznym. Wymiary płyty fundamentowej na kratopiaskownik wy-noszą, długość ok. 5 m oraz szerokość ok. 4 m.

4.8. Wpięcie w istniejący kolektor dopływowy zachowując przy tym istniejący kanał (istniejący piaskownik) jako by-pass urządzenia oraz ewentualne zmiany w istniejących ciągach komunikacyjnych, leżą po stronie sprzedającego.

4.9. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji 2022r.).

4.10. W związku z ograniczonym przepływem przez oczyszczalnię, w ramach zamówienia należy ad-optować istniejący automatyczny system regulacji dopływu ścieków po przez zamontowanie go na dopływie do planowanego kratopiaskownika.

4.11. W szafie zasilająco-sterowniczej zabudować niezbędne urządzenia techniczne, które zapewnią możliwość pracy układu. Urządzenia muszą zapewnić prawidłową pracę wszystkich urządzeń.

4.12. Należy dostarczyć pełną dokumentację powykonawczą instalacji elektrycznej i AKPiA w wersji drukowanej i elektronicznej w formacie.pdf.

4.13. Oferta obejmuje transport urządzeń na miejsce przeznaczenia, montaż kratopiaskownika i urządzeń towarzyszących polegający na wpięciu urządzenia w istniejący kolektor dopływowy oraz ewentualne zmiany w istniejących ciągach komunikacyjnych, rozruch technologiczny, szkolenie obsługi użytkowników.

4.14. Do oferty należy dołączyć dyspozycje fundamentowe pod kątem posadowienia urządzeń, połączeń medialnych oraz ewentualnych zmian w istniejących ciągach komunikacyjnych, włącznie z wizualizacją oraz podaniem ostatecznych rzędnych fundamentowych.

- 4.15. Wymagana wizja lokalna na miejscu montażu kratopiaskownika przed złożeniem oferty.
 4.16. Nazwy i kody przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: CPV Nr 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

- 6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2
- 6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0
- 6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0
- 6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2
- 6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0
- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 240000,00 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 350000,00 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 240000,00 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** FPHU Ekotech Sp.J. Kosiński & Stączek
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7382152349
- 7.3.3) Ulica:** ul. Tumidajskiego 2
- 7.3.4) Miejscowość:** Biecz
- 7.3.5) Kod pocztowy:** 38-340
- 7.3.6.) Województwo:** małopolskie
- 7.3.7.) Kraj:** Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-10-26
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 240000,00 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2022-12-21