

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Karczmiska.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karczmiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Centralna 17

1.5.2.) Miejscowość: Karczmiska Pierwsze

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-310

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818287026

1.5.8.) Numer faksu: 818287026 w.25

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pooczt.karczmiska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczmiska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://pzp.karczmiska.pl/#/units/845b75f6-a6dd-4c53-9a36-62999d60a6d6/procurement/edit/51666cae-a17f-486a-a173-65948cabd351>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Karczmiska.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3626e816-1289-42a6-9a9c-c4fa2c9e316b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00329558

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00032713/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Karczmiska.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający informuje, iż zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: „Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Chodel i gminy Karczmiska”. Działanie 3.5 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1-3). Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00229294

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GPI.271.1.7.2026.GM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1863951,11 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i wymiana kluczowych urządzeń infrastruktury do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody zlokalizowanych na terenie Gminy Karczmiska wraz z robotami towarzyszącymi, celem zwiększenia ich wydajności, efektywności wykorzystania wody oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia ich awarii w ramach Projektu: „Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Chodel i gminy Karczmiska”.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) w stacji uzdatniania wody w Karczmiskach Pierwszych:

a) modernizacja hydroforni:

- wymiana zestawu hydroforowego z układem sterownia (falownikiem) przy 4 bar nowy,
- wymiana orurowania oraz armatury wewnątrz hydroforni ze stali nierdzewnej minimum 1.4301,
- wymiana rurociągów zewnętrznych na terenie stacji
- dostawa i montaż przepływomierza elektromagnetycznego
- dostawa i montaż przetwornika ciśnienia,
- dostawa i montaż chloratora,

b) modernizacja zbiornika magazynowego wody:

- uszczelnienie zbiornika powłoką hydroizolacyjną,
- wymiana rurociągów wewnątrz-zbiornikowych oraz armatury,
- c) modernizacja hydroforni — opisane w wytycznych budowlanych,
- d) roboty elektryczne — opisane w wytycznych elektrycznych i AKPiA.

2) w stacji uzdatniania wody w Uściążu:

a) modernizacja hydroforni:

- wymiana systemu odżelaziania: likwidacja istniejących filtrów i montaż dwóch filtrów odżelaziających na nowe filtry z przepustnicami z napędem pneumatycznym (filtry do min. 8bar, ciśnienie na sieć ok. 5 bar),
- wymiana orurowania oraz armatury wewnątrz hydroforni ze stali nierdzewnej minimum 1.4301,
- dostawa i montaż przepływomierza,
- dostawa i montaż przetwornika ciśnienia,
- dostawa i montaż chloratora,

b) modernizacja hydroforni — opisane w wytycznych budowlanych,

c) roboty elektryczne — opisane w wytycznych elektrycznych i AKPiA.

3) w stacji uzdatniania wody w Wymysłowie:

- a) demontaż istniejących filtrów wraz z orurowaniem;
- b) dostawa i montaż nowych filtrów wraz z niezbędnym orurowaniem oraz osprzętem;
- c) dostawa i montaż wodomierza z nadajnikiem impulsów oraz przetwornika ciśnienia;
- d) dostawa i montaż szafy sterowniczej pomp i filtrów wraz z automatyką umożliwiającą zdalne nadzorowanie i monitoring pracy pomp wraz z powiadamianiem za pośrednictwem sms);

e) wymiana chloratora;

f) modernizacja szafy rozdzielczej instalacji elektrycznej;

g) modernizacja systemu napowietrzania;

h) montaż dodatkowych zasuw sekcyjnych na sieci wodociągowej;

i) roboty elektryczne — opisane w wytycznych elektrycznych i AKPiA.

4) w stacji uzdatniania wody w Zaborzu:

- a) demontaż istniejących filtrów wraz z orurowaniem;
- b) dostawa i montaż nowych filtrów wraz z niezbędnym orurowaniem oraz osprzętem;
- c) dostawa i montaż wodomierza z nadajnikiem impulsów oraz przetwornika ciśnienia;
- d) dostawa i montaż szafy sterowniczej pomp i filtrów wraz z automatyką umożliwiającą zdalne nadzorowanie i monitoring pracy pomp wraz z powiadamianiem za pośrednictwem sms);
- e) wymiana chloratora;
- f) modernizacja szafy rozdzielczej instalacji elektrycznej;
- g) modernizacja systemu napowietrzania;
- h) montaż dodatkowych zasuw sekcyjnych na sieci wodociągowej
- i) roboty elektryczne — opisane w wytycznych elektrycznych i AKPiA

UWAGA: Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac niż przewidziany do realizacji w niniejszym postępowaniu. Z zakresu opracowania projektowego wyłączono z niniejszego zamówienia następujące elementy:

- Stacja uzdatniania wody w Karczmiskach Pierwszych:

modernizacja ujęcia w zakresie przywrócenia sprawności pracy studni poprzez naprawę filtra, objęcie studni monitoringiem jej pracy oraz wymiana pomp głębinowych wraz z rurociągami pompowymi.

- Stacja uzdatniania wody w Uściążu:

modernizacja ujęcia w zakresie przywrócenie sprawności pracy studni poprzez naprawę filtra, objęcie studni monitoringiem jej pracy oraz wymiana pomp głębinowych wraz z rurociągami pompowymi.

Powyższe elementy nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania i nie podlegają wycenie, ani realizacji przez Wykonawcę.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

44162500-8 - Rurociągi wody pitnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2687550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3491182,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2687550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ekoidea Tomasz Olek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9480001983

7.3.3) Ulica: Warszawska 187

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2687550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu: „Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Chodel i gminy Karczmiska”. Działanie 3.5 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (typ projektu 1-3). Priorytet III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Umowa o dofinansowanie Projektu nr: FELU.03.05-1Z.00-0001/26-00.