

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrytki w ramach zadania „Modernizacja systemu wodociągowego w gminie Strzegowo”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRZEGOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378440

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Plac Wolności 32

1.5.2.) Miejscowość: Strzegowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-445

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzegowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzegowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3aa60dea-0f5e-418f-bc30-77ef35fc4fd3>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrytki w ramach zadania „Modernizacja systemu wodociągowego w gminie Strzegowo”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3aa60dea-0f5e-418f-bc30-77ef35fc4fd3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00332655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042942/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pokrytki w ramach zadania "Modernizacja systemu wodociągowego w gminie Strzegowo"

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Przedmiot umowy zostanie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy

Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (dalej: FEMA) Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, dla Działania Gospodarka wodno-ściekowa, nr FEMA.02.05-IP.01-047/24

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00293364

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZI.271.1.8.2026.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 466197,39 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot umowy zostanie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 (dalej: FEMA) Priorytet Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, dla Działania Gospodarka wodno-ściekowa, nr FEMA.02.05-IP.01-047/24

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa zbiornika wody zapasowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 370/2 położonej w obrębie 0011-Pokrytki gmina Strzegowo.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Zbiornik wody zapasowej::

Wysokość: 10,25m

Średnica: 4,62mm

Powierzchnia zabudowy: 25,00m²

Pojemność: 150m³

Konstrukcja zbiornika

Cylindryczny pionowy zbiornik wody o pojemności całkowitej 150m³ o konstrukcji z blach stalowych cynkowanych ogniowo. Blachy zbiornika łączone śrubami, których kształt uniemożliwia uszkodzenie wewnętrznej folii PVC. Konstrukcja blaszana zbiornika wzmocniana za pomocą profilowanych kątowników. Zbiornik wykonany z blachy ocynkowanej oraz innych materiałów odpornych na wodę i wpływ warunków atmosferycznych. Zbiornik przeznaczony do przechowywania wody w temperaturze do 40oC. Zbiornik ocieplony płytami z wełny mineralnej grubości 100mm. Dach i wyłaz izolowany płytami styropianowymi grubości 100mm. Dach wyposażono w właz rewizyjny oraz podest roboczy z barierką ochronną. Zbiornik posiada drabinę stalową, umożliwiającą dostęp na dach zbiornika i do wjazdu rewizyjnego. Zbiornik posadowiony na płycie żelbetonowej i mocowany do niej za pomocą kotew rozporowych. Zbiornik uszczelniony folią PVC gr. 1,50mm, która po montażu poddana jest próbie szczelności. Zbiornik wyposażony w króciec tłoczny Dn200, króciec ssawny Dn200, króciec spustowy Dn200, króciec przelewowy Dn200.

Rozwiązania materiałowe

Zbiornik wody zapasowej o wymiarach (średnica x wysokość) 4,62m x 10,25m, pojemność użytkowa 150m³. Płaszcz – z blachy w arkuszach 2500x1250mm oraz 2500x625mm. Płaszcz zbiornika zwieńczono pierścieniami z kątownika krawędziowego 60x60x6mm walcowanego stanowiącego podporę dla konstrukcji dachu. Kątowniki pierścieni usztywniających - ocynkowane. U podstawy płaszcz zastosowano kątownik równoramienny 60x60x6mm umożliwiający zakotwienie zbiornika do płyty fundamentowej kotwami stalowymi M16x140. Zbiornik o wysokości 10,25m składa się z sześciu rzędów arkuszy blachy. Arkusze połączono ze sobą śrubami M12 klasy 8,8. Zastosowano blachę konstrukcyjną płaszcz w gatunku S350GD+Z275. Zadaszenie zbiornika oparte na belkach z profili zimno giętych zetowych. Belki opierają się na blasze konstrukcyjnej za pomocą płaskownika grubości 10mm, który jest przykręcony śrubami M12 do kątownika równoramiennego L60x60x6.

Właz dachowy - z kątownika równoramiennego L45x45x5. Elementy konstrukcyjne dachu – ocynkowane lub zabezpieczone antykorozyjnie.

Zabezpieczenie antykorozyjne.

Podstawowe zabezpieczenie antykorozyjne elementów zbiornika mających bezpośredni kontakt z magazynowanym medium stanowi ocynk.

Fundament pod zbiornik

Projektuje się fundament o wymiarach zewnętrznych 5,0 x 5,0m z podejściem dolnym instalacyjnym pod stalowy zbiornik retencyjny z betonu C20/25 W8 zbrojony stalą RB500W, izolowany przeciwwodnie, wykonany na podbudowie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Zachodzi konieczność wymiany gruntu z uwagi na występowanie gruntów nasypowych niezagęszczonych i fragmentarycznie występujących przewarstwień glin.

Płytę żelbetową, fundamentową gr. 100 cm zbroić podwójną siatką prętów Ø 12 w rozstawie co 20/10 cm, otulina 5 cm. W płycie projektuje się wykonanie otworu na rurociągi technologiczne. Otwory w płycie wzmocnić i zbroić zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Płytę żelbetową posadowić na warstwach:

- izolacja pozioma – papa termozgrzewalna 5mm,
- chudy beton C8/10 gr. 10 cm,
- pospółka zagęszczona mechanicznie

Podsypkę po wybraniu gruntu do wymiany należy dogęścić do wskaźnika zagęszczenia min. $I_s = 0,97$.

Zasyпки wymiany gruntu układać warstwami grubości max 30cm zagęszczając mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia min. $I_s = 1,00$.

Płytę izolować 2 x Masą dyspresyjno - kauczukową. Fundament wystaje ponad poziom terenu na 20 cm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W wyniku analizy pytań Wykonawców ujawniły się możliwości uzasadniające wybór innego wariantu wykonania przedmiotu zamówienia wedle bardziej odpowiadającej potrzebom Zamawiającego.

Zaprojektowano zbiornik wody zapasowej uszczelniony folią PCV, wyposażony w grzałki montowane w płaszczy zbiornika. Przedmiotowa Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w trzy zbiorniki wody zapasowej wykonane w innej technologii.

Dodatkowo projektowany zbiornik jest wyższy od istniejących, co uniemożliwi wykorzystanie całości jego objętości ze względu na to, że zbiorniki będą połączone.

Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), w wyniku wniosków o wyjaśnienie SWZ Zamawiający musi wprowadzić do treści SWZ zmiany, które prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z zamówieniem pierwotnie określonym, w szczególności zmiany prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 256 Pzp, mając na uwadze, że unieważnienie następuje przed upływem terminu składania ofert, gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.