

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

Dostawy

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi” w ramach Inwestycji C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL” – Cyberbezpieczne Wodociągi, finansowanego z KPO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146236488

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Andrzeja Kmicica 33

1.4.2.) Miejscowość: Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 09-411

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: t.koper@gkstarabiala.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gospodarka-komunalna-stara-biala-sp-z-o-o>

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada gmina

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-840fd35a-8ad7-460e-a4ec-8cb33c4e9c8d

2.2.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00350397

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2026-07-20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie sektorowe

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub

Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2026/BZP 00150139

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Tak

3.4.) Nazwa projektu lub programu:

„Cyberbezpieczne Wodociągi”, realizowanego w ramach Inwestycji C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL”, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

3.7.) Nazwa zamówienia:

Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi” w ramach Inwestycji C3.1.1 „Cyberbezpieczeństwo – CyberPL” – Cyberbezpieczne Wodociągi, finansowanego z KPO

Umowa dla części nr 1**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Agregat mobilny – 1 sztuka.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego w obudowie wyciszonej wraz z homologowaną przyczepą transportową przystosowaną do przewozu i pracy agregatu.

Agregat musi być kompletny, gotowy do pracy automatycznej i dostarczony zamontowany na przyczepie.

1. Wymagania minimalne – agregat prądotwórczy

Parametr Opis

Parametry elektryczne • Moc znamionowa PRP: min. 60 kVA,

• Moc maksymalna ESP: min. 65 kVA,

• Napięcie znamionowe: 400 V, 50 Hz,

• Cyfrowa regulacja napięcia +/-0,25 %,

• THD < 3%,

• Praca w trybie ręcznym i automatycznym,

Budowa i wyposażenie • Silnik wysokoprężny Diesel 1500 obr/min,

• Prądnica bezszczotkowa, klasa izolacji H,

• Obudowa wyciszona do pracy zewnętrznej,

• Zbiornik paliwa min. 260 l,

• Sterownik z funkcją automatycznego startu agregatu (AMF),

• Wyłącznik główny generatora,

• Ładowarka akumulatora oraz grzałka silnika,

• Przycisk STOP awaryjny,

Parametry eksploatacyjne • Czas pracy przy 75% obciążenia min. 20 h,

• Poziom hałasu ok. 67 dBA w odległości 7 m,

• Stopień ochrony prądnicy IP23

• Prąd startowy prądnicy 320% In 10s

Normy i dyrektywy

• Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

• Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

• Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

• Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

• ISO 8528-1/2018, PN-ISO 8528-5/2022

• PN-EN ISO 8528-13:2016

• PN-EN 60204-1

2. Wymagania minimalne – przyczepa transportowa

Agregat musi zostać dostarczony na przyczepie drogowej typu platforma przystosowanej do transportu agregatów do min. 80 kVA.

Parametry przyczepy

• Wymiary platformy transportowej min. 2500 × 1300 mm,

• Dopuszczalna masa całkowita: do 2700 kg,

• Oś: 2 osie hamowane,

• Koła min. 185R14C,

• Homologacja drogowa UE,

Wyposażenie wymagane

• Podłużne wzmocnienia pod montaż agregatu,

• Minimum 4 podpory stabilizujące do pracy postojowej,

• Wzmocnione koło podporowe,

• Kliny pod koła,

• Kompletne oświetlenie drogowe,

3. Zakres dostawy

Wykonawca zapewni:

• dostawę agregatu,

• zamontowanie go na przyczepie,

• wyważenie zestawu transportowego,

• dokumentację techniczną i instrukcję obsługi.

3.9.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2026-04-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
90 dni

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ALMA S.A.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 632057309

4.3.3.) Ulica: Wichrowa 1A

4.3.4.) Miejscowość: Poznań

4.3.5.) Kod pocztowy: 60-449

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 79950 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania zamieszczonego w BZP lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2026/BZP 00189980/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2026-06-03

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 79950 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy