

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót związanych z wymianą kotła co i wymienników CWU w Domu Zdrojowym w Jedlinie-Zdrój

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288308

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Szczawno-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-310

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mfajek@szczawno-jedlina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczawno-jedlina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szczawno_jedlina/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót związanych z wymianą kotła co i wymienników CWU w Domu Zdrojowym w Jedlinie-Zdrój

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fd6c6cb-a348-4659-8ebb-f2befc0d3b53

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00356187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00251514

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 13/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 151000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót związanych z wymianą kotła co i wymienników CWU w Domu Zdrojowym w Jedlinie-Zdrój

Zakres prac obejmuje m. innymi :

- 1) Demontaż istniejącego kotła co i 3 wymienników cwu o pojemności 1000l każdy
- 2) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
- 3) Dostawę i montaż kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 350-380 kW
- 4) Dostawę i montaż 3 szt podgrzewaczy cwu o pojemności 700 – 750l każdy (dwupłaszczowy lub z podwójną węzownicą). Wymienniki muszą być dostosowane do podłączenia cyrkulacji. Wymienniki należy podłączyć „Krzyżowo”
- 5) Dostawę i montaż stacji uzdatniania wody
- 6) Dostawę i montaż dodatkowej pompy obiegowej kotła
- 7) Dostawę i montaż automatyki sterującej układem wszystkich pomp, kotła będącego przedmiotem zamówienia i istniejącego kotła
- 8) Wykonanie niezbędnych modernizacji przewodu kominowego
- 9) Opracowanie nowego aktualnego schematu urządzeń kotłowni obejmującego także węzeł cieplny w Szpitalu Teresa i budynku działu żywienia.
- 10) Skompletowanie dokumentacji oraz przygotowanie wniosku o badanie techniczne do UDT

Wymagania dodatkowe:

- 1) Zamawiający wymaga min. 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty.
- 2) palnik i automatykę kotła przeznaczonego do demontażu należy przekazać zamawiającemu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206640,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 478413,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206640,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU KRISMART Marta Łukowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8821975698

7.3.3) Ulica: ul. Noworudzka 3

7.3.4) Miejscowość: Jedlina Zdrój

7.3.5) Kod pocztowy: 58-330

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206640 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące