

**Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi**

„Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 320 kW/400 kVA z układem SZR przystosowanego do pracy ciągłej do Gminnej Oczyszczalni Ścieków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻABIA WOLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 3

1.5.2.) Miejscowość: Żabia Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-321

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 46 8582727

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.skrzypkowska@zabiawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 320 kW/400 kVA z układem SZR przystosowanego do pracy ciągłej do Gminnej Oczyszczalni Ścieków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac01ac4b-e931-477d-901a-d01c47279a9f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00366598

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://zabiawola.ezamawiajacy.pl/pn/ZABIAWOLA/demand/309519/notice/public/details>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:

<https://zabiawola.ezamawiajacy.pl/pn/ZABIAWOLA/demand/309519/notice/public/details>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

1.1. Za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: <https://zabiawola.ezamawiajacy.pl> poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.

3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału;

3.1. zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Urzędu Gminy Żabia Wola; <https://zabiawola.ezamawiajacy.pl>, lub <https://oneplace.marketplanet.pl>.

3.2. Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony <https://oneplace.marketplanet.pl>, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „Zarejestruj się”.

3.3. Rejestracja konta następuje poprzez:

3.3.1. kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub

3.3.2. jeżeli użytkownik nie skontaktuje się telefonicznie konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych

3.4. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania poprzez kafelek „Wiadomości” kierujący do modułu korespondencji.

Pozostałe zapisy w rozdziale XV SWZ Sposób komunikacji oraz wyjaśnienia treści SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPB.271.2.20.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 320 kW/400 kVA z układem SZR przystosowanego do pracy ciągłej do Gminnej Oczyszczalni Ścieków”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 320 kW/400 kVA z układem SZR (Samoczynne załączanie rezerwy) przystosowanego do pracy ciągłej, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi.

2. Zakres rzeczowy zamówienia

Agregat

- a) agregat fabrycznie nowy, rok produkcji 2026,
- b) agregat wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej,
- c) klasa wykonania min. G3.
- d) agregat w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne, w trybie SILENT
- e) układ automatycznego włączenia/wyłączenia,
- f) silnik diesel renomowanego producenta aby zapewnić późniejszą bezproblemową obsługę serwisową posiadający swój serwis producenta na terenie RP,
- g) regulator obrotów silnika.
- h) moc maksymalna min: 440 kVA / 352 kW,
- i) moc PRP min: 400 kVA / 320 kW,
- j) maksymalne wymiary agregatu: 4050 mm x 1450 mm x 2400 mm (dł. x szer. x wys.),
- k) maksymalna waga agregatu (bez paliwa): 3900 kg,
- l) Zbiornik paliwa wykonany z tworzywa sztucznego (niemetalowy), o pojemności nie mniejszej niż 1000 l, osadzony w szczelnej wannie retencyjnej. Konstrukcja zbiornika musi zapewniać jego oddzielenie od ramy oraz umożliwiać łatwy demontaż w celu wymiany, czyszczenia i przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- m) poziom hałasu, maksymalnie 77 +/- 2 dB(A) z 7 metrów.
- n) maksymalne zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 82 l/h
- o) praca na pełnym zbiorniku paliwa przy 75% obciążenia – min. 15 h
- p) podgrzewanie bloku silnika umożliwiające rozruch przy niskich temperaturach,
- q) przycisk wyłączenia awaryjnego,
- r) konstrukcja prądnicy: samowzbudna, bezszczotkowa,
- s) częstotliwość 50 Hz,
- t) napięcie znamionowe - 230/400 V,
- u) klasa izolacji H,
- v) sterownik agregatu z ekranem LCD i menu w języku polskim,
- w) automatyczny regulator napięcia – AVR,
- x) dostosowany do przeciążeń minimum 10% przez minimum 1 godzinę w ciągu 24 godzin,
- y) współczynnik mocy: minimum cos ϕ 0,8,
- z) liczba faz: 3,
- aa) agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od – 25 do + 40 ;
- bb) przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,
- cc) obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie,
- dd) wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka,
- ee) wyświetlacz panelu sterowania,
- ff) konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie,
- gg) silnik uruchamiany rozrusznikiem,
- hh) gotowy do centralnego monitorowania Ethernet i GPRS,
- ii) agregat musi spełniać wymagania:
 - Dyrektywę Maszynową 2006/42/UE
 - Dyrektywę Niskonapięciową 2014/35/UE
 - Dyrektywę Hałasową 2000/14/WE
 - Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE

System teleinformatyczny

Agregat należy wyposażyć w moduł komunikacyjny GSM wraz z jego konfiguracją, umożliwiającą automatyczne wysyłanie powiadomień SMS do pracowników obsługujących Oczyszczalnię Ścieków o następujących zdarzeniach:

- a) zaniku napięcia sieciowego,
- b) uruchomieniu agregatu,
- c) zatrzymaniu agregatu,
- d) wystąpieniu stanów alarmowych i awarii.

Wymagania instalacyjne i realizacyjne

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) opracowanie projektu technicznego i uzgodnienie dokumentacji w PGE Dystrybucja S.A.,
- b) dostawa i wykonanie zbrojonej płyty fundamentowej z betonu konstrukcyjnego klasy min. C20/25 (B25) o grubości min. 20 cm, wylewanej na mokro lub dostarczonej w formie dedykowanego prefabrykatu wielkogabarytowego, wraz z przygotowaniem podłoża (wykop, korytowanie, wykonanie i zagęszczenie podbudowy piaskowo-żwirowej). Poziomowanie oraz trwałe mechaniczne lub chemiczne zakotwienie agregatu prądotwórczego na fundamencie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
- c) dostawy agregatu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- d) posadowienia urządzenia,
- e) podłączenia elektrycznego i uruchomienia,
- f) wykonania prób funkcjonalnych (test pod obciążeniem),
- g) konfiguracji systemu sterowania.

Dokumentacja

Wykonawca dostarczy:

- a) kartę katalogową urządzenia,
- b) instrukcję obsługi w języku polskim,
- c) dokumentację techniczno-ruchową (DTR),
- d) schematy elektryczne,
- e) deklarację zgodności CE,
- f) certyfikaty zgodności z normami,
- g) kartę gwarancyjną,
- h) kopię Certyfikatu w zakresie wykonania przeglądów serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Gwarancja i serwis

- a) minimalna gwarancja: 24 miesiące lub 2000 motogodzin,
- b) czas reakcji serwisu: max. 48 godzin,
- c) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,
- d) dostępność części zamiennych przez min. 10 lat

Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego obejmujące:

- a) obsługę agregatu,
- b) podstawową diagnostykę,
- c) zasady bezpiecznej eksploatacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W ZAKRESIE PRZEDSTAWIENIA PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

1. Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 20) oraz art. 105 ust. 1) ustawy PZP, wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

a) Na potwierdzenie spełniania wymagań w zakresie opisanym w cz. IX pkt. 1. SWZ: dokument potwierdzający, że producent oferowanego agregatu prądotwórczego musi posiadać wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskowego zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2015

2. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, po otwarciu ofert złożonych w ramach przedmiotowego postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SWZ – Wzór Umowy.
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-08-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://zabiawola.ezamawiajacy.pl>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-08-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-09-04