

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Wymiana 2 pomp tłocznych w punkcie zlewnym kanalizacji sanitarnej**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OTMUCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 6

1.5.2.) Miejscowość: Otmuchów

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-385

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@otmuchow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://otmuchow.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana 2 pomp tłocznych w punkcie zlewnym kanalizacji sanitarnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44d1c6f0-fd1b-4e1d-bb46-b94c1110c18e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00368249

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00057628/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Wymiana 2 pomp tłocznych w punkcie zlewnym kanalizacji sanitarnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat , Środowisko Umowa o dofinansowanie FENX.09.01-IW.01-0011/25 w ramach działania FENX.09.01 „ Odbudowa infrastruktury wodno-ściekowej" priorytetu FENX.09 „ wsparcie obszarów popowodziowych z Funduszu Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00329745

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WD.271.2.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 291000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. „Wymiana 2 pomp tłocznych w punkcie zlewnym kanalizacji sanitarnej”- Usuwanie skutków powodzi na terenie aglomeracji gminy Otmuchów.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wymiana 2 pomp tłocznych w punkcie zlewnym kanalizacji sanitarnej – dostawa + montaż.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych pomp tłocznych zakres obejmuje min:

1. (kolektor sanitarny Otmuchów –Nysa)
2. wymagany punkt pracy wydajność nie mniejsza niż $Q=50$ l/s przy wysokości podnoszenia nie mniejszej niż $H=43$ mH₂O
3. moc P2 silnika – około 54kW (+/- 2%)
4. silnik przystosowany do współpracy z falownikiem (wymagane są łożyska izolowane oraz ekranowany kabel zasilający)
5. długość kabla zasilającego zamontowanego fabrycznie w korpusie silnika: minimum 20m
6. sprawność pompy w punkcie pracy $Q=50$ l/s i $H=43$ m nie mniejsza niż 60% a układu pompa+silnik nie mniejsza niż 50%
7. pobór mocy P2 przez pompę w punkcie pracy $Q=50$ l/s i $H=43$ nie większy niż 38kW
8. wolny przełot wirnika pompy minimum 100 mm
9. wirnik wykonany z żeliwa EN 1561 EN-GJL-250
10. korpus pompy wykonany z żeliwa szarego
11. obudowa pompy i silnika wykonana z żeliwa EN 1561 EN-GJL-250
12. wylot z pompy DN125 lub DN150
13. adapter do istniejącej stopy sprzęgającej (w przypadku wylotu pompy DN125)
14. typ wirnika: jednokanałowy
15. silnik z płaszczem chłodzącym
16. przekaźnik do monitorowania czujników pompy.
17. szczelina wirnika musi być możliwa do wyregulowania tak aby pompa mogła pracować przez cały czas eksploatacji z możliwie wysoką sprawnością
18. Zamawiający Wymaga aby Wykonawca dokonał dostawy oraz wymiany istniejących pomp tłocznych – elementy nienadające się do użytku zutylizować we własnym zakresie „ Części pompy jako elementy możliwe do odzysku jako „części zamienne” tzw. złom użytkowy zdeponować u Zamawiającego.”
19. Dostarczone i zamontowane pompy muszą być fabrycznie nowe, Wykonawca po swojej stronie zapewni niezbędne prace odbiorowe.

3. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność wykonanej dostawy z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42122100-1 - Pompy cieczerwowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

42122220-8 - Pompy ściekowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 356700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 356700,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 356700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Anna Kłeczek FLOWAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6351670083

7.3.3) Ulica: ul. Rybnicka 76

7.3.4) Miejscowość: Gostyń

7.3.5) Kod pocztowy: 43-176

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

WIS TECHNOLOGIE - RYBNIK - PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 356700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-27