

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

„Dostawa agregatu prądotwórczego – generatora – z przyłączem do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy Repki” w ramach zadania: „Cyberbezpieczny samorząd”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA REPKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Repki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-307

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.skorupka@repki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://repki.bip.net.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b423e47-a38f-4311-8441-ed7b9b97fd38>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa agregatu prądotwórczego – generatora – z przyłączem do zasilania awaryjnego budynku Urzędu Gminy Repki” w ramach zadania: „Cyberbezpieczny samorząd”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2b423e47-a38f-4311-8441-ed7b9b97fd38

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00373736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00114316

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: In.G.km.271.3.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający posiada trójfazowe przyłącze energetyczne, o mocy umownej 33 kW, wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną o mocy 12,24 kWp.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie podłączenia, wraz z układem SZR (Samoczynnego Załączania Rezerwy), wykonanie Instrukcji współpracy oraz przygotowanie niezbędnej do uzgodnienia z Rejonem Energetycznym;
- dostawę agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego wraz z przyłączem do budynku Urzędu,
- posadowienie wraz z wykonaniem zadaszenia i ogrodzenia przed osobami nieuprawnionymi
- podłączenie do instalacji,
- pierwsze uruchomienie,
- szkolenie pracowników

2. Oferowany sprzęt musi być :

- fabrycznie nowy
- nieużywany
- sprawny technicznie
- bez wad i uszkodzeń mechanicznych
- zmontowany i gotowy do użytku
- wolny od wad fizycznych i prawnych
- spełniać wymagania techniczno-użytkowe zamawiającego i obowiązujące prawem standardy jakościowe i normatywne obowiązujące na dzień realizacji zamówienia.

3. Agregat musi posiadać następujące wymagania i parametry:

- Agregat prądotwórczy naziemny, producenta europejskiego z serwisem dostępnym w Polsce,
- Moc nominalna 3f. 56kVA/45kW
- Napięcie 400V/230V,
- Częstotliwość 50 Hz,
- Rodzaj paliwa: olej napędowy
- Zużycie paliwa: do 17 l/h
- Zbiornik na paliwo: min. 120l.
- Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa z AVR z niezależnym zasilaniem.
- Wersja stacjonarna w obudowie/wyciszony, przystosowany do pracy na zewnątrz.
- Agregat musi mieć możliwość rozruchu manualnego i automatycznego,
- Automatyka przystosowana do pracy z mikroinstalacją fotowoltaiczną,
- Agregat powinien być wyposażony w akumulator, płyny eksploatacyjne, paliwo w ilości niezbędnej do przeprowadzenia prób i startu, wyłącznik awaryjny STOP na obudowie,
- Panel sterowania z interfejsem graficznym w języku polskim.

4. Wymagania zamawiającego do kompletacji agregatu:

1) silnik

- producent posiadający serwis dostępny w Polsce
- rzędowy diesel
- moc min.45kW
- zużycie paliwa max.17 l/h
- instalacja elektryczna autonomiczna 12V lub 24V
- elektroniczna regulacja obrotów
- układ zasilania - bezpośredni wtrysk
- czas pracy na pełnym zbiorniku przy 100% obciążenia min. 7h
- tłumik z kompensatorem drgań

2) prądnica:

- samowzbudna, synchroniczna, bezszczotkowa,
- trójfazowa,
- uzwojenia odporne na wilgoć,

- regulacja napięcia AVR elektroniczna,
- stabilność napięcia do $\pm 1\%$,
- stopień ochrony IP23.

3) obudowa:

- stal zabezpieczona antykorozyjnie, pomalowana proszkowo,
- mocowanie na wibroizolatorach,
- izolacja akustyczna (wyciszenie).

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące przyłącza:

Aparaturę łączeniową przyłącza zamontować w skrzynce zabudowanej do montażu zewnętrznego

6. Gwarancja:

- Udzielenie gwarancji na okres 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego
- Czas obsługi zgłoszeń gwarancyjnych do 48 godzin (niezwłoczne podjęcie procedury naprawy i jej zakończenie do 7 dni roboczych.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 67750,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141450,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82410,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lk PHU Arkadiusz Wiśniewki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8231639410

7.3.3) Ulica: Pańska 23

7.3.4) Miejscowość: Kosów Lacki

7.3.5) Kod pocztowy: 08-330

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82410,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni