

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

„Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 320 kW/400 kVA z układem SZR przystosowanego do pracy ciągłej do Gminnej Oczyszczalni Ścieków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŻABIA WOLA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148578

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 3

1.5.2.) Miejscowość: Żabia Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-321

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 46 8582727

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.skrzypkowska@zabawola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.bip.zabawola.akcessnet.net/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://zabawola.ezamawiajacy.pl/pn/ZABIAWOLA/demand/309519/notice/public/details>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 320 kW/400 kVA z układem SZR przystosowanego do pracy ciągłej do Gminnej Oczyszczalni Ścieków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac01ac4b-e931-477d-901a-d01c47279a9f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00389457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00366598

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPB.271.2.20.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 320 kW/400 kVA z układem SZR przystosowanego do pracy ciągłej do Gminnej Oczyszczalni Ścieków”

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zespołu prądotwórczego o mocy min. 320 kW/400 kVA z układem SZR (Samoczynne załączanie rezerwy) przystosowanego do pracy ciągłej, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi.

2. Zakres rzeczowy zamówienia

Agregat

- a) agregat fabrycznie nowy, rok produkcji 2026,
 - b) agregat wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej,
 - c) klasa wykonania min. G3.
 - d) agregat w obudowie wyciszonej, odpornej na warunki atmosferyczne, w trybie SILENT
 - e) układ automatycznego włączenia/wyłączenia,
 - f) silnik diesel renomowanego producenta aby zapewnić późniejszą bezproblemową obsługę serwisową posiadający swój serwis producenta na terenie RP,
 - g) regulator obrotów silnika.
 - h) moc maksymalna min: 440 kVA / 352 kW,
 - i) moc PRP min: 400 kVA / 320 kW,
 - j) maksymalne wymiary agregatu: 4050 mm x 1450 mm x 2400 mm (dł. x szer. x wys.),
 - k) maksymalna waga agregatu (bez paliwa): 3900 kg,
 - l) Zbiornik paliwa wykonany z tworzywa sztucznego (niemetalowy), o pojemności nie mniejszej niż 1000 l, osadzony w szczelnej wannie retencyjnej. Konstrukcja zbiornika musi zapewniać jego oddzielenie od ramy oraz umożliwiać łatwy demontaż w celu wymiany, czyszczenia i przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
 - m) poziom hałasu, maksymalnie 77 +/- 2 dB(A) z 7 metrów.
 - n) maksymalne zużycie paliwa przy 100% obciążenia: 82 l/h
 - o) praca na pełnym zbiorniku paliwa przy 75% obciążenia – min. 15 h
 - p) podgrzewanie bloku silnika umożliwiające rozruch przy niskich temperaturach,
 - q) przycisk wyłączenia awaryjnego,
 - r) konstrukcja prądnicy: samowzbudna, bezszczotkowa,
 - s) częstotliwość 50 Hz,
 - t) napięcie znamionowe - 230/400 V,
 - u) klasa izolacji H,
 - v) sterownik agregatu z ekranem LCD i menu w języku polskim,
 - w) automatyczny regulator napięcia – AVR,
 - x) dostosowany do przeciążeń minimum 10% przez minimum 1 godzinę w ciągu 24 godzin,
 - y) współczynnik mocy: minimum cos ϕ 0,8,
 - z) liczba faz: 3,
 - aa) agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od – 25 do + 40 ;
 - bb) przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych,
 - cc) obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie,
 - dd) wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka,
 - ee) wyświetlacz panelu sterowania,
 - ff) konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie,
 - gg) silnik uruchamiany rozrusznikiem,
 - hh) gotowy do centralnego monitorowania Ethernet i GPRS,
 - ii) agregat musi spełniać wymagania:
 - Dyrektywę Maszynową 2006/42/UE
 - Dyrektywę Niskonapięciową 2014/35/UE
 - Dyrektywę Hałasową 2000/14/WE
 - Kompatybilności Elektromagnetycznej 2014/30/UE
- System teleinformatyczny
- Agregat należy wyposażać w moduł komunikacyjny GSM wraz z jego konfiguracją, umożliwiającą automatyczne wysyłanie powiadomień SMS do pracowników obsługujących Oczyszczalnię Ścieków o następujących zdarzeniach:
- a) zaniku napięcia sieciowego,

- b) uruchomieniu agregatu,
- c) zatrzymaniu agregatu,
- d) wystąpieniu stanów alarmowych i awarii.

Wymagania instalacyjne i realizacyjne

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- a) opracowanie projektu technicznego i uzgodnienie dokumentacji w PGE Dystrybucja S.A.,
- b) dostawa i wykonanie zbrojonej płyty fundamentowej z betonu konstrukcyjnego klasy min. C20/25 (B25) o grubości min. 20 cm, wylewanej na mokro lub dostarczonej w formie dedykowanego prefabrykatu wielkogabarytowego, wraz z przygotowaniem podłoża (wykop, korytowanie, wykonanie i zagęszczenie podbudowy piaskowo-żwirowej). Poziomowanie oraz trwałe mechaniczne lub chemiczne zakotwienie agregatu prądotwórczego na fundamencie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego,
- c) dostawy agregatu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
- d) posadowienia urządzenia,
- e) podłączenia elektrycznego i uruchomienia,
- f) wykonania prób funkcjonalnych (test pod obciążeniem),
- g) konfiguracji systemu sterowania.

Dokumentacja

Wykonawca dostarczy:

- a) kartę katalogową urządzenia,
- b) instrukcję obsługi w języku polskim,
- c) dokumentację techniczno-ruchową (DTR),
- d) schematy elektryczne,
- e) deklarację zgodności CE,
- f) certyfikaty zgodności z normami,
- g) kartę gwarancyjną,
- h) kopię Certyfikatu w zakresie wykonania przeglądów serwisowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

Gwarancja i serwis

- a) minimalna gwarancja: 24 miesiące lub 2000 motogodzin,
- b) czas reakcji serwisu: max. 48 godzin,
- c) zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego na terenie Polski,
- d) dostępność części zamiennych przez min. 10 lat

Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla personelu Zamawiającego obejmujące:

- a) obsługę agregatu,
- b) podstawową diagnostykę,
- c) zasady bezpiecznej eksploatacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 431296,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 490401,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie