

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

Dostawa, montaż i uruchomienie mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby PSSE w Koninie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000778188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Staszica 16

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 632439052

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja.psse.konin@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gov.pl/web/psse-konin>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35c113bf-c7ca-4686-8690-c1073c9c3031>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa, montaż i uruchomienie mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą na potrzeby PSSE w Koninie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35c113bf-c7ca-4686-8690-c1073c9c3031

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00390467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00096230/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa, montaż i uruchomienie mobilnego agregatu wraz z przyczepą na potrzeby PSSE w Koninie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00326763

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OEA-A.272.10.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mobilnego agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą, podłączeniem okablowania, podłączeniem uziemienia, serwisem początkowym.

Opis wymagań i parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ.

Zakres prac:

1. Ułożenie okablowania:

- a. Dostawa, podłączenie i ułożenie kabla odbioru mocy pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ kabla YKY lub YKXS. Przekrój dobrany pod kątem obciążalności długotrwałej przewodu (uwzględniając maksymalną moc agregatu prądotwórczego) i spadku napięcia na kablu na poziomie maksymalnie 3%. Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.
- b. Ułożenie kabla zasilania odbiorów własnych agregatu pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ kabla YKY lub YKSY. Przekrój kabla dobrany na podstawie wymagań producenta urządzenia. Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.
- c. Ułożenie okablowania sterującego i komunikacyjnego pomiędzy agregatem prądotwórczym, a zewnętrznym układem SZR. Typ i przekrój kabli należy dobrać na podstawie wymagań producenta urządzeń. Typy kabli muszą umożliwiać bezpośrednie ułożenie ich w ziemi. Kabel należy ułożyć w wykopie na głębokości min. 0,7m i zabezpieczyć rurą osłonową.

2. Przygotowanie uziemienia agregatu

- a. Wykonanie uziemienia pionowego, poziomego lub mieszanego dla agregatu prądotwórczego. Rezystancja uziemienia powinna wynosić nie więcej niż 5Ω. Elementy uziomu pograżone w ziemi powinny być wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo lub miedziowane. Połączenia muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem wilgoci i korozji.

3. Podłączenia w głównej rozdzielnicy budynku:

- a. Należy wykonać zmiany w głównej rozdzielnicy budynku uwzględniające wpięcie zewnętrznego układu SZR pomiędzy licznikiem energii elektrycznej, a głównym wyłącznikiem prądu budynku (wyłączenie prądu głównym wyłącznikiem nie powinno powodować uruchomienia agregatu prądotwórczego). Wszystkie elementy wykorzystane do łączności (złączki, bloki rozdzielcze, aparatura łączeniowa itp.) muszą zostać dobrane pod kątem przekroju i materiału podłączonego przewodu.

4. Dostawa i montaż zewnętrznego układu SZR (samoczynne załączanie rezerwy):

- a. Zewnętrzny układ SZR należy zlokalizować przy zewnętrznej ścianie budynku w pobliżu rozdzielnicy głównej budynku (rozdzielnica wewnętrzna).
- b. Dane techniczne układu:
 - Stycznikowy układ przełączający, trójfazowy
 - Prąd znamionowy układu min. 80A.
 - Stopień ochrony obudowy min. IP 44

5. Dostawa i montaż mobilnego agregatu prądotwórczego:

- a. Zakres prac: dostawa urządzenia wraz z przyczepą samochodową, podłączenia okablowania, podłączenie uziemienia, serwis początkowy urządzenia.
- b. Dane techniczne agregatu prądotwórczego:
 - Moc maksymalna: min. 55,0 kVA / 44,0 kW,
 - Moc znamionowa: min. 50,0 kVA / 40,0 kW,
 - Częstotliwość: 50 Hz,
 - Napięcie: 230/400V,
 - Elektroniczna regulacja napięcia: +/- 1%,
 - Paliwo: olej napędowy,
 - Pojemność zbiornika paliwa: min. 250 l,
 - Poziom emisji spalin – EURO Stage 5
 - Czas pracy na jednym zbiorniku paliwa przy obciążeniu 75%: przynajmniej 24h,
 - Głośność nie przekraczająca 70dBA,

- Agregat w obudowie odpornej na czynniki atmosferyczne,
- Agregat przystosowany do pracy ciągłej,
- Agregat wyposażony w akumulator rozruchowy i układ ładowania akumulatora,
- Agregat wyposażony w przycisk awaryjnego zatrzymania,
- Agregat wyposażony w grzałkę ułatwiającą rozruch urządzenia zimą,
- Zamykany na klucz wlew paliwa,
- Pomiar ciśnienia oleju, pomiar temperatury silnika,
- Kontrola poziomu paliwa,
- Sygnalizator dźwiękowy awarii,
- Tłumik wydechu,
- Sterownik urządzenia z pomiarem napięcia, prądu, mocy czynnej, biernej i pozornej,
- Sterownik z licznikiem czasu pracy agregatu i licznikiem przeglądów,
- Sterownik z możliwości podłączenia dodatkowych modułów komunikacyjnych (Ethernet, ModBus, LTE itp.

c. Przyczepa samochodowa do przewozu tylko agregatu:

- Ładowność i wymiar platformy transportowej przyczepy dopasowany do masy i gabarytów agregatu z pełnym zbiornikiem paliwa i płynami eksploatacyjnymi,
- Dopuszczalna masa całkowita przyczepy nieprzekraczająca 3 t.
- Konstrukcja przyczepy wykonana ze stali cynkowanej ogniowo
- Przyczepa jednoosiowa lub dwuosiowa wyposażona w hamulec najazdowy oraz postojowy,
- Przyczepa wyposażona w cztery podpory śrubowe wysuwane korbą oraz przynajmniej dwa kliny pod koła
- Instalacja oświetlenia przyczepy 12V, spełniająca wymagania polskich przepisów dotyczących oświetlenia przyczep samochodowych,
- Ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności i indeksie prędkości dostosowane do masy maksymalnej przyczepy i maksymalnej prędkości pojazdu. Opony wielosezonowe.
- Wyposażenie przyczepy: koło zapasowe, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica
- Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów dopuszczających ją do ruchu drogowego. Wraz z przyczepą należy dostarczyć dokumentację niezbędno do jej rejestracji.

6. Uruchomienie układu:

- a. Wykonanie serwisu początkowego urządzenia,
- b. Dostawa paliwa niezbędnego do początkowych testów, odbioru urządzenia i szkolenia użytkowników
- c. Przeprowadzenie testów i prób działania
- d. Wykonanie pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej w zakresie przeprowadzonych prac i zmian w istniejącej instalacji budynku

7. Szkolenie użytkowników wyznaczonych do obsługi agregatu

8. Dostarczenie dokumentacji powykonawczej:

- a. karty techniczne urządzeń,
- b. instrukcje obsługi urządzeń w języku polskim,
- c. schematy podłączeń w rozdzielnicach budynku oraz w układzie SZR i agregatu,
- d. protokoły z serwisu początkowego urządzenia, testów i prób działania
- e. protokoły z pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznej
- f. dokumentacja rejestracyjna przyczepy

9. Wykonywanie okresowych przeglądów gwarancyjnych agregatu prądotwórczego w terminach i zgodnie z zakresem przewidywanym przez instrukcję eksploatacyjną urządzenia

10. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich zgód, pozwoleń, aprobat technicznych, dopuszczenia urządzenia do pracy o ile takowe będą wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

Informacje dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wizja lokalna jest obowiązkowa. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty po udziale w wizji lokalnej. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy Pzp.

Termin wizji lokalnej ustala się na dzień:

- I termin 10 lipca 2026 r., na godzinę 11:00,
- II termin 13 lipca 2026 r. na godzinę 11:00

Spotkanie odbędzie się przed wejściem do budynku zlokalizowanego przy ul. Stanisława Staszica 16 w Koninie.

Udział w wizji lokalnej (podając jeden wybrany termin) należy zgłaszać mailowo na adres:

administracja.psse.konin@sanepid.gov.pl

Koszty związane z udziałem w wizji lokalnej ponosi wykonawca.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 249690 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 249690 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 249690 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGREGATY POLSKA CEZARY BIELAK

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9720917731

7.3.3) Ulica: Obornicka 258A

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.5) Kod pocztowy: 60-693

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 249690 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-11-04