

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Wykonanie usługi polegającej na serwisie układu kogeneracyjnego SGE 42HM o mocy 999 kWe/1133 kWt zainstalowanego na terenie Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Geotermia Poddębice Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731426010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 17A

1.5.2.) Miejscowość: Poddębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: i.zych@geotermia.poddebice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://geotermia.poddebice.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-278e5cef-d105-48ee-80cd-aa6466ed45f5>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednoosobowa spółka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi polegającej na serwisie układu kogeneracyjnego SGE 42HM o mocy 999 kWe/1133 kWt zainstalowanego na terenie Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-278e5cef-d105-48ee-80cd-aa6466ed45f5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00395733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00285408

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GP/1490/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie układu kogeneracyjnego SGE 42HM o mocy 999 kW_e/1133 kW_t zainstalowanego na terenie Geotermii Poddębice Sp. z o.o., 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 17A

2. Usługa obejmuje:

W ramach serwisu wykonywane będą, zgodnie z zachowaniem ciągłości eksploatacyjnej i serwisowej (czas pracy silników na podstawie wskazań liczników pracy godzin urządzenia z uwzględnieniem dotychczasowego czasu pracy), następujące czynności serwisowe po 15 000 godzin pracy agregatu kogeneracyjnego (dopuszczalna tolerancja +/- 200 godzin):

- 1) Sprawdzenie układów: chłodzenia, olejowego, gazowego i wydechowego.
- 2) Wymiana oleju.
- 3) Wymiana filtrów oleju.
- 4) Czyszczenie filtra odśrodkowego i wymiana filtra papierowego.
- 5) Kontrola układu i wymiana filtra układu recyrkulacji.
- 6) Wymiana filtra gazu.
- 7) Sprawdzenie/ regulacja stosunku powietrza do paliwa.
- 8) Pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej.
- 9) Wymiana przewodów wysokiego napięcia układu zapłonowego (Ω).
- 10) Wymiana świec zapłonowych.
- 11) Kontrola/regeneracja układu zapłonu.
- 12) Wymiana filtrów powietrza.
- 13) Wymiana uszczelek w pokrywach zaworów.
- 14) Demontaż, czyszczenie i regulacja wszystkich czujników pick-ups.
- 15) Kontrola układu spalinowego.
- 16) Sprawdzenie momentu dokręcenia czujników spalania stukowego (20 Nm)
- 17) Regeneracja głowic.
- 18) Regulacja zaworów.
- 19) Czyszczenie tłoków i tulei cylindrów.
- 20) Kontrola/wymiana uszczelek bloku silnika.
- 21) Czyszczenie miski olejowej.
- 22) Czyszczenie układu chłodzenia oraz wymiana czynnika chłodzącego.
- 23) Wymiana termostatów oleju.
- 24) Czyszczenie układu dolotowego.
- 25) Sprawdzenie i przetestowanie startu rozrusznika.
- 26) Sprawdzenie ładowania akumulatorów.
- 27) Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa na kolektorze dolotowym.
- 28) Regeneracja turbosprężarki.
- 29) Wymiana świec zapłonowych.
- 30) Regulacja emisji spalin wraz z pomiarem.
- 31) Sprawdzenie/wymiana separatora.
- 32) Kontrola/regeneracja pompy smarowania wstępnego.
- 33) Kontrola układu doładowania.
- 34) Kontrola/ regeneracja alternatora.
- 35) Kontrola tłumika drgań.
- 36) Sporządzenie raportu serwisowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31121200-2 - Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 594090 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 511680 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 594090 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGOTECHNIKA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7591475453

7.3.4) Miejscowość: WARSZAWA

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-07-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 594090,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-07-31