

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

„Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Prawiedniki – Mętów – Ćmiłów wraz z pompownią wody w Ćmiłowie na działce nr 1432”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dominów

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-75-18-760

1.5.8.) Numer faksu: 81-75-18-650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glusk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2ed51a4-f221-497f-888f-1a0941fe1640>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Prawiedniki – Mętów – Ćmiłów wraz z pompownią wody w Ćmiłowie na działce nr 1432”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e2ed51a4-f221-497f-888f-1a0941fe1640

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00398055

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00039024/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 „Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Prawiedniki – Mętów – Ćmiłów wraz z pompownią wody w Ćmiłowie na działce nr 1432”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00268896

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Prawiedniki – Mętów – Ćmiłów wraz z pompownią wody w Ćmiłowie na działce nr 1432”.

4.3. Część 1 zamówienia: Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Prawiedniki – Mętów - Ćmiłów

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 110 w następującym zakresie:

- przebudowa sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR 17 o średnicy 180x10,7 o długości 1011,9 m wraz z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 110,
- przebudowa sieci wodociągowej z rur PE 100 RC SDR 17 o średnicy 110x6,6 o długości 3,4 m,
- wbudowanie niezbędnej armatury przewidzianej w projekcie (hydranty p.poż, zasuwy odcinające),
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia wraz z warunkami technicznymi wykonania robót zawierają załączniki do SWZ tj.: projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót budowlanych.

4.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ (dla cz. 1 i cz. 2 zamówienia). Składają się na niego następujące dokumenty:

4.6.1 w zakresie części 1 zamówienia:

- 1) dokumentacja projektowa,
- 2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- 3) Przedmiary robót,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 671980,62 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Prawiedniki – Mętów – Ćmiłów wraz z pompownią wody w Ćmiłowie na działce nr 1432”.

4.4. Część 2 zamówienia: Pompownia wody w Ćmiłowie na działce nr 1432

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie pompowni wodociągowej podnoszącej ciśnienie (wraz z rurociągami po stronie ssawnej i tłocznej) wbudowana na istniejącej sieci. Inwestycja obejmuje:

- wbudowanie żelbetowej komory podziemnej, prefabrykowanej, z kręgów DN 2500 w sąsiedztwie istniejącej sieci wodociągowej PE DN160,
- wbudowanie węzła zasuwy na istniejącej sieci wodociągowej PE Dn160,
- wykonanie odgałęzienia od istniejącej sieci wodociągowej PE DN160 do pompowni strefowej (rurociąg ssawny i rurociąg tłoczny),
- montaż zestawu hydroforowego wewnątrz komory podziemnej wraz z niezbędnymi rurociągami i armaturą wewnętrzną,
- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej – wewnątrz komory pompowni,
- wykonanie i uruchomienie wizualizacji oraz wpięcie do istniejącego systemu monitoringu udostępnionych rejestrów,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- Uwaga!! (dot. cz. 2 zamówienia) W dokumentacji projektowej założono lokalizację szafki przyłączeniowej (licznikowej) w

bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnic zasilająco-sterującej RG. Natomiast w warunkach technicznych przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.) wskazano miejsce lokalizacji szafki przyłączeniowej po drugiej stronie ulicy Grzybowej, zgodnie z załącznikiem do warunków technicznych.

4.6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ (dla cz. 1 i cz. 2 zamówienia). Składają się na niego następujące dokumenty:

4.6.2 w zakresie części 2 zamówienia:

- 1) dokumentacja projektowa,
- 2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR),
- 3) Przedmiary robót,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232151-5 - Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

42122130-0 - Pompy wodne

4.5.5.) Wartość części: 312832,44 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 310 pkt 1): „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym”.

Natomiast zgodnie z Rozdz. 3 pkt. 2 SWZ oraz w związku z pkt. 6.7 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.05.2026 r. :

„Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.”

Zamawiający w dniu 2 kwietnia 2026 r. złożył do Wojewody Lubelskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.

„Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Prawiedniki – Mętów – Ćmiłów wraz z pompownią wody w Ćmiłowie na działce o nr 1432”.

W dniu 5 sierpnia 2026 r. otrzymał informację, iż przedmiotowy wniosek został cofnięty, z uwagi na brak zgody MSWiA na realizację zadania, które jest zadaniem własnym Gminy. W związku z powyższym postanowiono o unieważnieniu postępowania.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 310 pkt 1): „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym”.

Natomiast zgodnie z Rozdz. 3 pkt. 2 SWZ oraz w związku z pkt. 6.7 ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.05.2026 r. :

„Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane.”

Zamawiający w dniu 2 kwietnia 2026 r. złożył do Wojewody Lubelskiego wniosek o dofinansowanie zadania pn.

„Przebudowa sieci wodociągowej Kolonia Prawiedniki – Mętów – Ćmiłów wraz z pompownią wody w Ćmiłowie na działce o

nr 1432”.

W dniu 5 sierpnia 2026 r. otrzymał informację, iż przedmiotowy wniosek został cofnięty, z uwagi na brak zgody MSWiA na realizację zadania, które jest zadaniem własnym Gminy. W związku z powyższym postanowiono o unieważnieniu postępowania.