

**Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup wraz z dostawą agregatów.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Świdwin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000525429

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Świdwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swidwin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą agregatów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f05548c-8867-4e29-a490-797cef089715

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00399962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00011704/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wraz z dostawą agregatów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f05548c-8867-4e29-a490-797cef089715>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak****3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami :

1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy komunikacja między Zamawiającym,

a Wykonawcami w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym wyjaśnienia treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane są przy użyciu Platformy

e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>

2) korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, email) nie będzie brana pod uwagę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@swidwin.pl (nie dotyczy składania ofert).

3) Korzystanie z platformy e-Zamówieni jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej :

1) Ofertę i oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl>

3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

4) Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgodny w wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5) Komunikacja w postępowaniu z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawania pytań. „Formularze do komunikacji” umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą lub rozporządzeniem opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

W zależności od rodzaju podpisu i jego typu dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

6) Możliwość korzystania z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.

Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

7) Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania, w zakładce „Komunikacja”.

8) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

9) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin e-Zamówienia.

10) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

11) Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez Wykonawców po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy****3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świdwin z siedzibą Urząd Miasta Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin.

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej e-mail: iodo@swidwin.pl, tel. 94 3648017 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup wraz z dostawą agregatów” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Panią/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym

z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu :

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. B, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPF.271.13.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 276016,26 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą agregatów prądotwórczych o różnych mocach, zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej.

1. Agregat prądotwórczy o mocy ok. 6 kW – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc znamionowa: około 6 kW, dopuszczalny zakres 5,4–6,6 kW.

2. Typ: przenośny/mobilny.

3. Rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy (diesel).

4. Ilość faz: 3 (trójfazowy).

5. Napięcie wyjściowe:

o jednofazowe – 230 V, 50 Hz,

o trójfazowe – 400 V, 50 Hz.

6. Rozruch: ręczny lub elektryczny.

7. Zabudowa: otwarta lub wyciszona, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych.

8. Gniazda wyjściowe:

o minimum 1 × 230 V / 16 A,

o minimum 1 × 400 V / 16 A.

9. Zabezpieczenie przeciążeniowe.

10. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zgodne z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami.

11. Oznakowanie CE oraz zgodność z obowiązującymi wymaganiami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.

12. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.

13. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

2. Agregat prądotwórczy o mocy ok. 8 kW – 3 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc znamionowa: około 8 kW, dopuszczalny zakres 7,2–8,8 kW.

2. Typ: przenośny/mobilny.

3. Rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy (diesel).

4. Ilość faz: 3 (trójfazowy).

5. Napięcie wyjściowe:

o jednofazowe – 230 V, 50 Hz,

o trójfazowe – 400 V, 50 Hz.

6. Rozruch: ręczny lub elektryczny.

7. Zabudowa: otwarta lub wyciszona, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych.

8. Gniazda wyjściowe:

o minimum 1 × 230 V / 16 A,

o minimum 1 × 400 V / 16 A.

9. Zabezpieczenie przeciążeniowe.

10. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zgodne z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami.

11. Oznakowanie CE oraz zgodność z obowiązującymi wymaganiami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.

12. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.

13. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

3. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 25 kW – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc znamionowa (PRP): minimum 25 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.

2. Moc pozorna: minimum 30 kVA przy współczynniku mocy $\cos \varphi = 0,8$.

3. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.

4. Silnik wysokoprężny (diesel), czterosuwowy, o zapłonie samoczynnym, rzędowy, minimum 4-cylindrowy, chłodzony cieczą.

5. Elektroniczny regulator obrotów silnika.

6. Generator wyposażony w automatyczny regulator napięcia (AVR).

7. Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.

8. Rozruch elektryczny – akumulatorowy.

9. Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.

10. Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy 100% obciążeniu.

11. Obudowa wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.

12. Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.

13. Wyłącznik awaryjny STOP na panelu sterowania.

14. Agregat wyposażony w fabryczne punkty mocowania transportowego, umożliwiające jego bezpieczne unieruchomienie i zabezpieczenie podczas transportu.

15. Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:

1. Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego.

2. Woltomierz.

3. Amperomierz.

4. Częstotliwościomierz.

5. Licznik czasu pracy.

6. Wskaźnik poziomu paliwa.

7. Wskaźnik temperatury silnika.

8. Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:

1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem.

2. Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.

3. Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.

4. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.

5. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.

6. Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.

4. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 40 kW – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc znamionowa (PRP): minimum 40 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.

2. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
3. Silnik wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą, dostosowany do pracy ciągłej.
4. Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.
5. Rozruch elektryczny – akumulatorowy, ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.
6. Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu, monitorowanie podstawowych parametrów pracy oraz sygnalizację usterek i awarii.
7. Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym.
8. Obudowa dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.
9. Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.
10. Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.
11. Agregat wyposażony w fabryczne punkty mocowania transportowego, umożliwiające jego bezpieczne unieruchomienie i zabezpieczenie podczas transportu.
12. Wyłącznik awaryjny STOP na panelu sterowania.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:

1. Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego.
2. Woltomierz.
3. Amperomierz.
4. Częstotliwościomierz.
5. Licznik czasu pracy.
6. Wskaźnik poziomu paliwa.
7. Wskaźnik temperatury silnika.
8. Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:

1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2. Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.
3. Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.
4. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.
5. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.
6. Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.

5. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 60 kW – 1 szt.

Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej minimum 60 kW, zamontowany na przyczepie transportowej dwuosiowej, przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych.

Minimalne wymagania techniczne agregatu:

1. Moc znamionowa (PRP): minimum 60 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.
2. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
3. Silnik wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą, dostosowany do pracy ciągłej.
4. Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.
5. Rozruch elektryczny – akumulatorowy, ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.
6. Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu, monitorowanie podstawowych parametrów pracy, w szczególności napięcia, prądu, częstotliwości, temperatury i ciśnienia oleju, oraz sygnalizację usterek i awarii.
7. Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym.
8. Obudowa dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.
9. Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.
10. Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.

Minimalne wymagania dotyczące przyczepy transportowej:

1. Przyczepa dwuosiowa, przystosowana do transportu oferowanego agregatu prądotwórczego.
2. Wyposażona w zaczep kulowy, koło manewrowe, kliny pod koła, podpory postojowe oraz oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Posiadająca homologację lub inne wymagane prawem dokumenty umożliwiające dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.
4. Koło zapasowe w komplecie.
5. Przyczepa wyposażona w fabryczny system mocowania agregatu, dostosowany do oferowanego urządzenia i zapewniający jego bezpieczny transport.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:

1. Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego.
2. Woltomierz.
3. Amperomierz.
4. Częstotliwościomierz.
5. Licznik czasu pracy.
6. Wskaźnik poziomu paliwa.
7. Wskaźnik temperatury silnika.

8. Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:

1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2. Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.
3. Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.
4. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.
5. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.
6. Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.
6. Wymagania wspólne dla agregatów prądotwórczych o mocy 25 kW, 40 kW i 60 kW
 1. Wszystkie agregaty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zamawiający wymaga, aby agregaty posiadały oznaczenia i opisy w języku polskim oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, pierwsze uruchomienie i przetestowanie każdego agregatu.
 4. Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych agregatów.
 5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową (DTR), instrukcje obsługi oraz dokumentację niezbędną do prawidłowej eksploatacji urządzeń.
 6. Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne dla wszystkich dostarczonych agregatów.
 7. Okres gwarancji na każdy agregat wynosi minimum 24 miesiące, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
 8. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wady powstałe w wyniku prawidłowej eksploatacji urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.
 9. W przypadku agregatu o mocy 60 kW zamontowanego na przyczepie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane do legalnego użytkowania przyczepy i jej poruszania się po drogach publicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 3 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert****4.3.1.) Sposób oceny ofert:** Oferty zostaną ocenione na podstawie kryteriów określonych w rozdziale XIX SWZ**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Punktowo**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60,00**Kryterium 2****4.3.4.) Rodzaj kryterium:**
inne.**4.3.5.) Nazwa kryterium:** okres gwarancji**4.3.6.) Waga:** 40**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 2) uprawnień doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie dostawę polegającą na dostawie minimum dwóch agregatów. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

Warunek ten ma być spełniony:

- samodzielnie przez Wykonawcę lub,
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający Wykonawcy swoją wiedzę i doświadczenie i który zrealizuje tę dostawę lub w przypadku Wykonawców wspólnych
- samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

3) Pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt 2)

4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z Wykonawców.

5) Oświadczenie Wykonawcy o poleganiu na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

Uwaga: ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz dostaw stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2025r. poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ składa każdy z wykonawców.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które elementy zamówienia (dostawy) wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-08-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-08-28 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

nie dotyczy