

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
WR 9/07/2026 – serwis systemów gaszenia HI-FOG**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000849327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Noskowskiego 12/14

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi-pcss@man.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://portal.ichb.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność naukowo - badawcza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

WR 9/07/2026 – serwis systemów gaszenia HI-FOG

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-a4ebbed3-b71d-428a-949b-28409b7d873f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00409963

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów konserwacyjnych, czynności serwisowych oraz dostaw części

zamiennych dla dwóch instalacji systemów gaszenia mgłą wodną opartych o technologię wysokociśnieniowej pompy HI-FOG produkcji Marioff Corporation Oy zainstalowanych w Budynku Sal Technologicznego stanowiącym część kompleksu Centrum Badań Polskiego Internetu Optycznego (CBPIO) przy ul. Jana Pawła II 10 oraz w Centrum Danych przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu. Instalacje systemów gaszenia oparte o wysokociśnieniowe pompy HI-FOG firmy Marioff Corporation Oy eksploatowane są odpowiednio od roku 2005 oraz od roku 2014 i stanowią integralny element systemów ochrony przeciwpożarowej ww. obiektów. Z uwagi ograniczoną ilość znaków, ciąg dalszy uzasadnienia znajduje się w informacjach dodatkowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WR 9/07/2026 – serwis systemów gaszenia HI-FOG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów konserwacyjnych, czynności serwisowych oraz dostawy części zamiennych do dwóch instalacji systemów gaszenia mgłą wodną opartych na technologii wysokociśnieniowej pompy HI-FOG produkcji Marioff Corporation.

4.5.3.) Główny kod CPV: 50610000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 365473,59 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 365473,59 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 365473,59 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marioff Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 525311653

7.3.3) Ulica: Słoneczna 116A

7.3.4) Miejscowość: Stara Iwiczna

7.3.5) Kod pocztowy: 05-500

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-08-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 365473,59 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2029-06-30

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Instalacje systemów gaszenia oparte o wysokociśnieniowe pompy HI-FOG firmy Marioff Corporation Oy eksploatowane są odpowiednio od roku 2005 oraz od roku 2014 i stanowią integralny element systemów ochrony przeciwpożarowej ww. obiektów. W okresie od 20.03.2026 r. do 19.05.2026 r. Zamawiający przeprowadził analizę rynku dostępnych podmiotów świadczących usługi serwisowe systemu gaszenia mgłą wodą będących przedmiotem zamówienia. W ramach analizy rynku Zamawiający dokonał przeglądu ogólnodostępnych źródeł internetowych obejmujących strony internetowe podmiotów działających w branży systemów ochrony przeciwpożarowej i instalacji mgły wodnej. Zweryfikowano działalność m. in. następujących podmiotów: GRUPA WOLFF, PLISZKA, PRD Fire Solutions, Nat One Invest czy Sprinkler Sp. z o.o., Firian, GM Sprinkler, Brandschutz.

W wyniku analizy ustalono, że:

- 1) firma Grupa Wolff oferuje rozwiązania oparte o technologię mgły wodnej niskociśnieniowej jedynie w oparciu o własne urządzenia,
 - 2) firma PLISZKA oferuje rozwiązania oparte o technologię wysokociśnieniowej mgły wodnej firmy FOGTEC, której to firma jest firmą wyłącznym dystrybutorem w Polsce,
 - 3) firma PRD Fire Solutions zajmuje się wdrażaniem systemów mgły wodnej Aqua Mist firmy Tyco,
 - 4) firma Sprinkler Sp. z o.o., Firian, GM Sprinkler, Brandschutz nie deklaruje świadczenia usług serwisowych dla systemów gaszenia mgłą wodną HI-FOG produkcji Marioff Corporation Oy.
- Zamawiający przeprowadził dodatkowo rozmowy telefoniczne w wybranymi podmiotami działającymi na rynku systemów mgły wodnej celem potwierdzenia możliwości świadczenia usług dla systemów HI-FOG. W toku przeprowadzonych rozmów ustalono, że: żaden z podmiotów nie posiada autoryzacji producenta systemów HI-FOG, podmioty nie posiadają dostępu do dokumentacji technicznej producenta, podmioty nie posiadają dostępu do narzędzi diagnostycznych i oprogramowania serwisowego, wskazano Marioff sp. z o.o., jako jedyny podmiot realizujący autoryzowany serwis systemów HI-FOG na terenie Polski. Zamawiający ustalił ponadto, że podmiot Instac Sp. z o. o. zakończył działalność serwisową, a obsługa klientów została przejęta przez Marioff sp. z o.o. Zamawiający przeanalizował również możliwość zastosowania usług równoważnych lub realizacji serwisu przez podmioty nieautoryzowane i ustalił, że nie istnieją rozwiązania alternatywne umożliwiające zapewnienie prawidłowej oraz zgodne z wymaganiami producenta eksploatacji systemów HI-FOG. Brak możliwości zapewnienie alternatywnego wykonawcy wynika w szczególności z: braku dostępu do dokumentacji serwisowej, braku dostępu do oprogramowania diagnostycznego, braku dostępu do technologii producenta, wskazano Marioff sp. z o.o. jako jedyny podmiot realizujący serwis w Polsce.

Zamawiający wskazuje, że brak formalnych zapytań ofertowych wynikał z oczywistego braku konkurencji ujawnionego na etapie wstępnej weryfikacji rynku, co czyniłoby ich kierowanie niezasadnym i nieefektywnym ekonomicznie.

Pozostała treść uzasadnienia znajduje się w dokumentacji z postępowania z uwagi na ograniczoną ilość znaków do wpisania w ogłoszeniu.