

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup wraz z dostawą agregatów.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta Świdwin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000525429

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Konstytucji 3 Maja 1

1.5.2.) Miejscowość: Świdwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@swidwin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4f05548c-8867-4e29-a490-797cef089715>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup wraz z dostawą agregatów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f05548c-8867-4e29-a490-797cef089715

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00411794

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-08-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00011704/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup wraz z dostawą agregatów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00399962

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IPF.271.13.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 276016,26 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą agregatów prądotwórczych o różnych mocach, zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej.

1. Agregat prądotwórczy o mocy ok. 6 kW – 2 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc znamionowa: około 6 kW, dopuszczalny zakres 5,4–6,6 kW.

2. Typ: przenośny/mobilny.

3. Rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy (diesel).

4. Ilość faz: 3 (trójfazowy).

5. Napięcie wyjściowe:

o jednofazowe – 230 V, 50 Hz,

o trójfazowe – 400 V, 50 Hz.

6. Rozruch: ręczny lub elektryczny.

7. Zabudowa: otwarta lub wyciszona, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych.

8. Gniazda wyjściowe:

o minimum 1 × 230 V / 16 A,

o minimum 1 × 400 V / 16 A.

9. Zabezpieczenie przeciążeniowe.

10. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zgodne z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami.

11. Oznakowanie CE oraz zgodność z obowiązującymi wymaganiami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.

12. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.

13. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

2. Agregat prądotwórczy o mocy ok. 8 kW – 3 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc znamionowa: około 8 kW, dopuszczalny zakres 7,2–8,8 kW.

2. Typ: przenośny/mobilny.

3. Rodzaj paliwa: benzyna lub olej napędowy (diesel).

4. Ilość faz: 3 (trójfazowy).

5. Napięcie wyjściowe:

o jednofazowe – 230 V, 50 Hz,

o trójfazowe – 400 V, 50 Hz.

6. Rozruch: ręczny lub elektryczny.

7. Zabudowa: otwarta lub wyciszona, przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych.

8. Gniazda wyjściowe:

o minimum 1 × 230 V / 16 A,

o minimum 1 × 400 V / 16 A.

9. Zabezpieczenie przeciążeniowe.

10. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe zgodne z wymaganiami producenta i obowiązującymi przepisami.

11. Oznakowanie CE oraz zgodność z obowiązującymi wymaganiami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.

12. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.

13. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.

3. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 25 kW – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc znamionowa (PRP): minimum 25 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.

2. Moc pozorna: minimum 30 kVA przy współczynniku mocy $\cos \varphi = 0,8$.

3. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r.

4. Silnik wysokoprężny (diesel), czterosuwowy, o zapłonie samoczynnym, rzędowy, minimum 4-cylindrowy, chłodzony cieczą.

5. Elektroniczny regulator obrotów silnika.

6. Generator wyposażony w automatyczny regulator napięcia (AVR).

7. Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.

8. Rozruch elektryczny – akumulatorowy.

9. Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.
10. Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy 100% obciążeniu.
11. Obudowa wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.
12. Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.
13. Wyłącznik awaryjny STOP na panelu sterowania.
14. Agregat wyposażony w fabryczne punkty mocowania transportowego, umożliwiające jego bezpieczne unieruchomienie i zabezpieczenie podczas transportu.
15. Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:

1. Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego.
2. Woltomierz.
3. Amperomierz.
4. Częstotliwościomierz.
5. Licznik czasu pracy.
6. Wskaźnik poziomu paliwa.
7. Wskaźnik temperatury silnika.
8. Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:

1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2. Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.
3. Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.
4. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.
5. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.
6. Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.
4. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 40 kW – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

1. Moc znamionowa (PRP): minimum 40 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.
2. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
3. Silnik wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą, dostosowany do pracy ciągłej.
4. Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.
5. Rozruch elektryczny – akumulatorowy, ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.
6. Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu, monitorowanie podstawowych parametrów pracy oraz sygnalizację usterek i awarii.
7. Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym.
8. Obudowa dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.
9. Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.
10. Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.
11. Agregat wyposażony w fabryczne punkty mocowania transportowego, umożliwiające jego bezpieczne unieruchomienie i zabezpieczenie podczas transportu.
12. Wyłącznik awaryjny STOP na panelu sterowania.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:

1. Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego.
2. Woltomierz.
3. Amperomierz.
4. Częstotliwościomierz.
5. Licznik czasu pracy.
6. Wskaźnik poziomu paliwa.
7. Wskaźnik temperatury silnika.
8. Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:

1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2. Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.
3. Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.
4. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.
5. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.
6. Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.
5. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 60 kW – 1 szt.

Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej minimum 60 kW, zamontowany na przyczepie transportowej dwuosiowej, przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych.

Minimalne wymagania techniczne agregatu:

1. Moc znamionowa (PRP): minimum 60 kW, przeznaczona do pracy ciągłej.
2. Agregat fabrycznie nowy, nieużywany.
3. Silnik wysokoprężny (diesel), chłodzony cieczą, dostosowany do pracy ciągłej.

4. Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz, 3-fazowe.
5. Rozruch elektryczny – akumulatorowy, ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu z panelu sterowania, bez automatycznego układu SZR.
6. Sterownik mikroprocesorowy umożliwiający ręczne uruchamianie i zatrzymywanie agregatu, monitorowanie podstawowych parametrów pracy, w szczególności napięcia, prądu, częstotliwości, temperatury i ciśnienia oleju, oraz sygnalizację usterek i awarii.
7. Zbiornik paliwa umożliwiający minimum 8 godzin pracy przy obciążeniu znamionowym.
8. Obudowa dźwiękochłonna, odporna na warunki atmosferyczne i przystosowana do pracy na zewnątrz.
9. Poziom ciśnienia akustycznego nie wyższy niż 75 dB(A) w odległości 7 m.
10. Silnik spełniający wymagania dotyczące emisji spalin Stage V, jeżeli wymaganie to ma zastosowanie do danego typu urządzenia.

Minimalne wymagania dotyczące przyczepy transportowej:

1. Przyczepa dwuosiowa, przystosowana do transportu oferowanego agregatu prądotwórczego.
2. Wyposażona w zaczep kulowy, koło manewrowe, kliny pod koła, podpory postojowe oraz oświetlenie drogowe zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. Posiadająca homologację lub inne wymagane prawem dokumenty umożliwiające dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.
4. Koło zapasowe w komplecie.
5. Przyczepa wyposażona w fabryczny system mocowania agregatu, dostosowany do oferowanego urządzenia i zapewniający jego bezpieczny transport.

Minimalne wymagania dotyczące panelu sterowania:

1. Wyświetlacz parametrów pracy z menu w języku polskim lub możliwością wyboru języka polskiego.
2. Woltomierz.
3. Amperomierz.
4. Częstotliwościomierz.
5. Licznik czasu pracy.
6. Wskaźnik poziomu paliwa.
7. Wskaźnik temperatury silnika.
8. Wskaźnik ciśnienia oleju.

Wymagane funkcje alarmowe i zabezpieczenia:

1. Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
2. Sygnalizacja niskiego ciśnienia oleju.
3. Sygnalizacja wysokiej temperatury silnika.
4. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia generatora.
5. Sygnalizacja zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia akumulatora.
6. Sygnalizacja innych podstawowych stanów awaryjnych agregatu.
6. Wymagania wspólne dla agregatów prądotwórczych o mocy 25 kW, 40 kW i 60 kW
 1. Wszystkie agregaty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Zamawiający wymaga, aby agregaty posiadały oznaczenia i opisy w języku polskim oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, pierwsze uruchomienie i przetestowanie każdego agregatu.
 4. Wykonawca przeprowadzi jednodniowe szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi i eksploatacji dostarczonych agregatów.
 5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację techniczno-ruchową (DTR), instrukcje obsługi oraz dokumentację niezbędną do prawidłowej eksploatacji urządzeń.
 6. Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne dla wszystkich dostarczonych agregatów.
 7. Okres gwarancji na każdy agregat wynosi minimum 24 miesiące, liczony od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru.
 8. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne, materiałowe oraz wady powstałe w wyniku prawidłowej eksploatacji urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.
 9. W przypadku agregatu o mocy 60 kW zamontowanego na przyczepie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane do legalnego użytkowania przyczepy i jej poruszania się po drogach publicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiot zamówienia nie odpowiadał rzeczywistym potrzebom Zamawiającego przez co miało to niewłaściwy wpływ na kształtowanie przez Wykonawców cen ofertowych.

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

nie dotyczy