

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki (US)**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki (US)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5505188e-7adc-4098-bad6-67b354fd56e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00435635

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00069719/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki (US)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00401967

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.44.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia łącznika drogi gminnej ul. Kościuszki z drogą 11-go Listopada (dz. 1509/1, 2337/2), które obejmuje budowę linii kablowej YAKXS 4x35 mm² o długości sieci oświetleniowej ok. 260 m. wraz z bednarką FeZn 4*25 mm., wbudowanie 6 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych, w kolorze zbliżonym do RAL 9011, w tym 3 szt. o wysokości 8 m. (słupy nr 4, 5, 6) oraz 3 szt. o wysokości 10 m. (słupy nr 1, 2, 3), słupy zabezpieczone elastomerem poliuretanowym na wysokość do wnęki słupowej, z zamontowanymi oprawami ledowymi na wysięgnikach aluminiowych w tym samym kolorze co słupy (RAL 9011). Oprawy z zamontowanymi fabrycznie gniazdami NEMA 5/7 pin lub ZHAGA, wraz ze sterownikami kompatybilnymi z istniejącym systemem sterowania oświetleniem ulicznym „smartly city”. Oprawy na słupach nr 4, 5, i 6 oraz na słupie nr 1 o minimalnym strumieniu 5426 lm oraz na słupach nr 2, 3 i na słupie nr 1 o minimalnym strumieniu świetlnym 10836 lm. Kształt opraw musi być ujednolicony z istniejącymi oprawami w mieście Kolbuszowa, ze względu na estetykę miasta. Wybudowanie tej sieci wymaga stosowania przepychów i przewiertów oraz rozebrania i odtworzenia nawierzchni chodników (kostka brukowa) w okolicach przewiertów i zabudowy słupów nr 2 i 3. Wskazana jest wcześniejsza wizja w terenie. Prace na skrzyżowaniach z sieciami innych gestorów (energetyka, gaz) należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami sieci i uzyskać protokoły odbioru prac ulegających zakryciu. Przed rozpoczęciem prac należy zatwierdzić z Inwestorem materiały do wbudowania.

Po wybudowaniu, sieć oświetleniową należy zgłosić do odbioru do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Mielec i zakończyć pozytywnym odbiorem.

Minimalne wymagania dotyczące sterowania i opraw Led:

Oferowany system sterowania i zarządzania oświetleniem każdej z opraw musi być zintegrowany z już zainstalowanym na terenie Gminy Kolbuszowa systemem „smartly.city”. System musi posiadać funkcjonalność co najmniej w takim zakresie jak już zainstalowany i eksploatowany przez Zamawiającego. W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostawy sterowników systemu zabudowanych do każdej oferowanej oprawy w układzie – oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7 pin lub ZHAGA, sterownik systemu oraz zworę prądową, wyposażone we wtyk odpowiedni do montażu w tym gnieździe. Sterowniki muszą być uniwersalne – zapewniające sterowanie zarówno sygnałem cyfrowym DALI jak i analogowym 0-10 V. Kluczowe parametry sterownika systemu: napięcie zasilania 230V, odporność na uderzenia IK minimum 06, stopień szczelności IP minimum 66, minimalny zakres temperatur pracy -40C do +50C, komunikacja radiowa w częstotliwości nielicencjonowanej 868MHz (zgodnie z normą EN 300 220) do już zabudowanych przez Zamawiającego stacji bazowych na terenie Gminy Kolbuszowa. Opiekunem posiadanego sterowania oświetleniem ulicznym jest firma ISC Spółka z o.o. ul. Krakowska 140a, 34-120 Andrychów.

Oprawy led

- 1) Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, górna część korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona łączy, zawiasów oraz żeber
- 2) Korpus malowany proszkowo z powłoką elektrostatyczną umożliwiającą samoistne usuwanie zanieczyszczeń z obudowy – RAL 9011
- 3) Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umożliwiająca podłączenie zasilania oraz elementów systemu sterowania
- 4) Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej
- 5) Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zapobiegający przed kondensacją wilgoci wewnątrz oprawy
- 6) Komora oprawy i osprzętu o szczelności IP 66
- 7) Odporność na uderzenia - IK 09
- 8) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K
- 9) strumień świetlny lampy – zgodnie z podanymi w opisie powyżej
- 10) Układ zasilający oprawy umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI (gniazdo ZHAGA) lub analogowym 0 -10 V (gniazdo NEMA)
- 11) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie
- 12) Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 170 lm/W
- 13) Współczynnik mocy (cos ϕ) $\geq 0,98$ dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy (cos ϕ) co najmniej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 20-100% mocy znamionowej
- 14) Odporność oprawy na przepięcia: 10 kV.
- 15) Zaczep oprawy powinien stanowić integralną część oprawy i posiadać możliwość montażu bezpośrednio na słupach

oświetleniowych. Zaczep powinien mieć możliwość regulacji kąta pochylenia 0-90°

16) Gwarancja min. 5 lat (60 miesięcy) od daty odbioru robót

17) Oprawy z certyfikatami: CE, RoHS, ZETOM, TÜV, ENEC, ENEC+

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę.

Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających

z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:

- a) Dokumentacją techniczną (Rozdział III),
- b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
- c) Przedmiarami robót (Rozdział II) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zamieścił drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej PZP24 <https://ekolbuszowa.logintrade.net> informację, że na realizację w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy zł 00/100). Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że niepodlegająca odrzuceniu oferta z największą ilością punktów w kryteriach cena brutto oraz długość okresu gwarancji przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z art. 255 ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Po dokonaniu analizy finansowej Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na realizację w/w zadania na podstawie art. 255 ust. 3.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 91635,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 91635,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie