

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**Dobudowa sieci wodociągowej w Nieznamierowicach realizowana w ramach zadania pn.: „Dobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nieznamierowice, Rusinów, Brogowa, Zychorzyn, Grabowa”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Rusinów

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 670223965

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Żeromskiego 4

**1.5.2.) Miejscowość:** Rusinów

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 26-411

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL921 - Radomski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 48 6727025

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@rusinow.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.rusinow.pl>

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed1be82b-d74d-4a58-a9ea-ded6b08ef378>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dobudowa sieci wodociągowej w Nieznamierowicach realizowana w ramach zadania pn.: „Dobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nieznamierowice, Rusinów, Brogowa, Zychorzyn, Grabowa”

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-ed1be82b-d74d-4a58-a9ea-ded6b08ef378

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00441291

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-09-16

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2026/BZP 00007282/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.1 Dobudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nieznamierowice, Rusinów, Brogowa, Zychorzyn, Grabowa

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00395857

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZF.271.19.2026

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

W ramach zadania przewidziano budowę sieci wodociągowej od węzła W16 do węzła W21 i dalej W23 oraz odcinek wzdłuż drogi powiatowej od węzła W23 do węzła W53 włączeniem do istniejącej już sieci w węźle oznaczonym w projekcie jako W16 oraz uzbrojenie wybudowanej sieci w niezbędną armaturę żeliwną - trójniki, zasuwy, hydranty.

Projektowany wodociąg należy wykonać z rur PE RC 100 SDR17 PN10 d=90mm w technologii bezwypukowej przewiertem sterowanym oraz zgodnie z warunkami technicznymi, należy włączyć do istniejącego wybudowanego wcześniej wodociągu DN90mm zakończonego w węźle W16 zgodnie z projektem.

Sieć zaprojektowano w działkach prywatnych oraz w działkach o przeznaczeniu drogowym.

Przejście pod drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej należy wykonać metodą przewiertu w rurze przewiertowej stalowej, która stanowić będzie funkcję rury osłonowej.

Na sieci należy wybudować hydranty ppoż. nadziemne o średnicy DN 80 mm w ilości 3 szt.

Projektowany wodociąg posiada następujące parametry techniczne: całkowita długość sieci wodociągowej z rurociągów PE RC 100 SDR 17 DN 90 mm L = 572 m;

Armaturę stanowiącą uzbrojenie sieci projektuje się jako:

- zasuwy żeliwne miękouszczelnione kołnierzowe DN80, - 6 szt.
- trójniki żeliwne kołnierzowe T DN80/80, - szt.4
- łączniki kołnierzowo - rurowe,
- króćce żeliwne dwukołnierzowe FF L=800 mm,
- kolana dwukołnierzowe ze stopą N do hydrantów,
- hydranty ppoż. jako nadziemne, żeliwne, DN 80 - 3 szt.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

### SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 5

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 5

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 3

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 187017,93 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 247830,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 187017,93 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### **SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sebastian Bator

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 142328928

7.3.3) Ulica: Gazowa 4 lok. 202

7.3.4) Miejscowość: Radom

7.3.5) Kod pocztowy: 26-600

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 187017,93 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy