

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WIELICZKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstania Warszawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 263 41 00

1.5.8.) Numer faksu: 12 278 68 60

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magistrat@wieliczka.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.wieliczka.eu/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1348488>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7421e41-0d2e-4f7c-8dfa-6cbb5f5ef833

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00441706

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00042480/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wymiana kotłowni w Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00359336

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.24.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 315624,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie kotłów gazowych wraz z automatyką oraz przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z przebudową systemu detekcji gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Koźmicach Wielkich, gm. Wieliczka dz. nr 268/2. Przebudowa spowodowana jest koniecznością wymiany kotłów gazowych na nowe oraz modyfikacją układu aktywnej detekcji nieszczelności gazu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Budynek zasilany jest w gaz ziemny wysokometanowy GZ 50 z istniejącego przyłącza gazu średniego ciśnienia. Zespół pomiarowy znajduje się na ścianie budynku. Projektowana instalacja gazowa służyć będzie dostarczaniu paliwa gazowego wysokometanowego typu E do kotłów CO. Instalacja gazowa wewnętrzna niskiego ciśnienia z rur stalowych o średnicach DN 40, DN 80, DN 125 wraz z systemem aktywnej detekcji gazu.

2. Przedmiotowy budynek zaopatrzonej jest w ciepło kotłowni gazowej na paliwo gazowe typu E. Kotłownia zasilana będzie gazem ziemnym GZ-50 dostarczonym z miejskiej sieci gazowej. Opomiarowanie zużycia gazu - gazomierz G40 zamontowany w szafce gazowej na zewnątrz budynku, zgodnie z częścią rysunkową. Kotłownia zlokalizowana jest na kondygnacji -1.

Projektuje się modernizację kotłowni gazowej opartej na 2 stojących kotłach gazowych kondensacyjnych z zamkniętą komorą spalania o nominalnym obciążeniu cieplnym 28-170kW.

Obecnie przygotowanie cwu użytkowej odbywa się w zasobnikach cwu wspomaganymi instalacją solarną.

Kotłownia wyposażona będzie w pełną automatykę sterującą-regulującą. Kotły zabezpieczone będą zaworami bezpieczeństwa typu SYR 1915, a instalacja naczyniem przeponowym zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłów (bez zmian). Instalacja grzewcza pracuje w układzie zamkniętym.

Projektuje się uzupełnienie wody w zładach grzewczych wodą zdemineralizowaną poprzez urządzenie do demineralizacji wody zlokalizowanej w pomieszczeniu kotłów.

Oprócz kotłów w skład instalacji wchodzi:

- armatura zabezpieczająca (zawory bezpieczeństwa) – projektowane,
- pompy kotłowe – istniejące,
- naczynie wzbiorcze do centralnego ogrzewania – istniejące,
- filtry i zawory zwrotne
- armatura odcinająca,
- armatura pomiarowa (manometry i termometry),
- pompy obiegowe centralnego ogrzewania – istniejące,
- pompa obiegowa cwu – istniejące,
- zawory mieszające z siłownikami – istniejące,
- naczynie wzbiorcze do wody użytkowej – istniejące,
- rozdzielacze wraz z całą armaturą – istniejące.

Łączna moc kotłów, które będą zasilane przez projektowaną instalację gazową wyniesie 340kW.

Należy dostarczyć i zamontować dwa kompletne zestawy drzwiowe do kotłowni gazowej: drzwi w górnej ścianie kotłowni oraz drzwi w prawym dolnym narożniku rzutu, prowadzące do sąsiedniego pomieszczenia, tj.:

- kompletny system stalowy zestawu drzwi przeciwpożarowych EI2 30, pełny, jednoskrzydłowy, o świetle przejścia min. 0,90 x 2,00 m, do istniejącego otworu ok. 0,94 x 2,06 m, wraz z ościeżnicą, uszczelkami pęczniejącymi, samozamykaczem PNEN 1154, urządzeniem ewakuacyjnym naciskowym PNEN 179 od strony kotłowni, klamką i wkładką od strony pomieszczenia sąsiedniego, kompletem okuć i dokumentacją;

- kompletny system stalowy zestawu drzwi przeciwpożarowych EI2 30, pełny, jednoskrzydłowy, o świetle przejścia min. 1,00 x 2,00 m, do istniejącego otworu ok. 1,16 x 2,01 m, stanowiącego podstawową drogę transportu kotłów, z ościeżnicą, uszczelkami pęczniejącymi, samozamykaczem PNEN 1154, urządzeniem ewakuacyjnym naciskowym PNEN 179, klamką, wkładką, kompletem okuć i dokumentacją.

Oba zestawy należy dopasować do istniejących otworów drzwiowych i wykonać jako stalowe, pełne, w klasie odporności ogniowej co najmniej EI2 30, z kompletnymi ościeżnicami, okuciami, uszczelkami i samozamykaczami objętymi klasyfikacją producenta. Dopuszcza się drzwi jednoskrzydłowe albo dwuskrzydłowe, odpowiednio do istniejących otworów. W przypadku drzwi dwuskrzydłowych skrzydło czynne musi zapewniać światło przejścia co najmniej 0,90 x 2,00 m bez konieczności otwierania skrzydła biernego; zestaw należy wyposażyć w wymagany regulator kolejności zamykania. Drzwi mają otwierać

się na zewnątrz kotłowni, a od strony kotłowni umożliwiać natychmiastowe otwarcie przez nacisk, bez użycia klucza i bez odryglowywania. Przed zamówieniem wykonawca wykona pomiary z natury, ustali wymiary i stronność oraz sprawdzi brak kolizji otwartych skrzydeł z wyposażeniem, komunikacją i drogami ewakuacyjnymi. Montaż należy wykonać zgodnie z dokumentacją klasyfikacyjną producenta.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45331110-0 - Instalowanie kotłów

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 219801,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 355485,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 236988,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INSTALSERWIS Sebastian Kucharzyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8733279930 Regon: 389058133

7.3.3) Ulica: Chojnik 130

7.3.4) Miejscowość: Gromnik

7.3.5) Kod pocztowy: 33-180

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 236988,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy