

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w związku z
utrzymaniem i modernizacją istniejącego oświetlenia terenie miasta Chorzowa” Zadanie nr 3**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.mzuim.chorzow.eu/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w związku z utrzymaniem i modernizacją istniejącego oświetlenia terenie miasta Chorzowa” Zadanie nr 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c863df9d-b1b3-4852-91fa-52c429654d8b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00442653

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00109791/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja oświetlenia - etap II - dostawy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

. W związku z tym, że uzupełnienie brakujących słupów w ramach ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu ich odbudowanie na dwóch ulicach Chorzowa tj. na ul. 3-go Maja oraz na ul. Truchana. Na każdej z tych ulic zostały przeprowadzone i zakończone ich przebudowy w skład których wchodziły modernizacje oświetlenia tych ulic. Każda z tych realizacji jest jeszcze objęta gwarancją na wykonane prace i dostarczone materiały. Firmą, która objęta jest tymi zapisami gwarancji jest SILESIA INVEST Sp. z o.o. Sp. k., gwarancja upływa dla:

- ulicy 3-go Maja w dniu 15.01.2029r.

- ulicy Truchana w dniu 16.08.2029r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.7.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chorzowa obejmuje w szczególności:

- 1) Demontaż i utylizacja słupów oświetleniowego lub fundamentów z pozostałością słupa,
- 2) Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie - osłona kabli przy wejściu do fundamentu lub słupa,
- 3) Układanie kabli w rurach,
- 4) Zarobienie na sucho końca kabli o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
- 5) Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35 mm² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych,
- 6) Montaż fundamentów prefabrykowanych do słupa, które w przypadku uszkodzenia obecnie zabudowanych w gruncie należy odbudować we wskazanym miejscu.
- 7) Stawianie 4 słupów oświetleniowego o wysokości 4m okrągłego, aluminiowego, anodowanego w kolorze szarym, zabezpieczonego elastomerem do wysokości 35cm od podłoża oraz zabezpieczonego antygraffiti do wys. 2m w technologii firmy AGS preparatem typu AGS3550 – trwała permanentna powłoka antygraffiti. Kolor warstwy anody – odcień szarości wg palety anodowania CI63.
- 8) Stawianie słupa oświetleniowego o wysokości 6m okrągłego, aluminiowego anodowanego w kolorze szarym, zabezpieczonego elastomerem do wysokości 35cm od podłoża. Kolor warstwy anody – odcień szarości wg palety anodowania CI63.
- 9) Montaż 4 wysięgników rurowego aluminiowego anodowanego w kolorze szarymna słupie - wysięgnik 1-ramienny, wysięg 0,5m, kąt 5°, wysokość 0,5m. Kolor warstwy anody – odcień szarości wg palety anodowania CI63.
- 10) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m,
- 11) Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego w kolorze AKZO900 typu AMPERA 71W EVO1 20L 1000mA 5369 CW LED wyposażona w układ redukcji mocy tj. z gniazdem typu Zhaga ze sterownikiem G4 DataLift systemu OWLET EXEDRA do ww. oprawy.
- 12) Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego w kolorze AKZO900 typu IZYLUM1 26W 20L 400mA 5305 NW LED z gniazdem typu Zhaga ze sterownikiem G4 MeshNode systemu OWLET EXEDRA do ww. oprawy.
- 13) Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego w kolorze AKZO900 typu IZYLUM 2 71W 30L 700mA 5307 NW LED z gniazdem typu Zhaga ze sterownikiem G4 DataLift systemu OWLET EXEDRA do ww. oprawy.
- 14) Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego w kolorze AKZO900 typu IZYLUM2 40L 400mA 5369 CW LED z gniazdem typu Zhaga ze sterownikiem G4 DataLift systemu OWLET EXEDRA do ww. oprawy.
- 15) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego w kolorze AKZO900 typu IZYLUM1 20L 46W 700mA 5369 CW LED z gniazdem typu Zhaga ze sterownikiem G4 DataLift systemu OWLET EXEDRA do ww. oprawy.
- 16) Montaż złącz słupowych np. typu IZK (fazowe, bezpiecznikowe, neutralne),
- 17) Mechaniczne pograżanie uzimów pionowych,
- 18) Przewody uziemiające i wyrównawcze ułożone do słupów i złączy,
- 19) Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie,
- 20) Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, na ścianie lub konstrukcji zbrojenia,
- 21) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy,
- 22) Badania i pomiary instalacji uziemiającej,
- 23) transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość określoną przez Wykonawcę wraz z utylizacją gruzu,
- 24) Wyłączenie napięcia i przygotowanie miejsca pracy oraz likwidacja strefy pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń,
- 25) Konfiguracja nowego sterownika oprawy ośw. systemu sterowania i zarządzania oświetleniem ulicznym,

- 26) Wykonanie na nowo zabudowanych 5 słupach nowego oznakowania wg wzoru przedstawionego w OPZ.
 2. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaprośzenia do negocjacji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6412526097

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6412526097

7.3.3) Ulica: Władysława Żeleńskiego 2,

7.3.4) Miejscowość: Ruda Śląska

7.3.5) Kod pocztowy: 41-700

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 70119,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

cd uzasadnienia trybu wolna ręka:

Zgodnie z warunkami umowy pierwotnej oraz dokumentem gwarancyjnym, jakiekolwiek prace montażowe, modyfikacje, naprawy lub ingerencje nowych elementów z istniejącym systemem mogą być wykonywane wyłącznie przez gwaranta lub podmioty przez niego autoryzowane. Zgodnie z pismem nr 106B.DC.2021 z dnia 16.06.2026r. celem utrzymania dalszej gwarancji firma Barbara Sp. Z.o.o. z Rudy Śląskiej jako podwykonawca zobowiązany jest do świadczenia tychże usług. Powierzenie realizacji obecnego zamówienia innemu wykonawcy skutkowałoby natychmiastową i bezpowrotną utratą uprawnień gwarancyjnych dla całego istniejącego systemu oświetleniowego. Naraziłoby to Zamawiającego na wysokie ryzyko finansowe oraz techniczne w przypadku wystąpienia awarii dotychczasowej infrastruktury.

Na rynku nie istnieje żadne inne rozwiązanie alternatywne ani zastępcze. Ewentualny montaż niezależnego systemu innego producenta wiązałby się z koniecznością wykonania nowej, dublującej się instalacji i poniesieniem nieuzasadnionych ekonomicznie kosztów. Brak konkurencji nie jest wynikiem celowego działania Zamawiającego, lecz wynika z konieczności ochrony prawnej i technicznej integralności posiadanego mienia.