

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej PE dn110 w miejscowości Garbów ul. Zawiszy Czarnego i ul. Warszawska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GARBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowskie Przedmieście 50

1.5.2.) Miejscowość: Garbów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-080

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 815018063

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@garbow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://uggarbow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://garbow.ezamawiajacy.pl>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowej PE dn110 w miejscowości Garbów ul. Zawiszy Czarnego i ul. Warszawska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-17605260-2bf8-4c2e-bfaf-9e6e211db48f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00480571

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00085789/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00408826

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp.2710.12.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Zakres prac obejmuje:

- budowę sieci wodociągowej PE dn110 o długości ok. 611,5 m,
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE dn110 na działce nr 2632/1,
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE dn110 na działce nr 2637/51,
- włączenie do istniejącej sieci wodociągowej PE dn50 na działce nr 2637/86,
- podłączenie 3 istniejących przyłączy wodociągowych PE dn40 do projektowanej sieci,
- budowę 6 hydrantów nadziemnych DN80.

Projektowana sieć wodociągowa PE dn110 przebiegać będzie od punktu W1 do punktu W10 oraz od punktu W8 do punktu W21 w dz. nr 2632/1, 2631, 2637/23, 2637/51, 2637/52, 2637/73, 2637/27, 2637/9, 2637/68, 2637/8, 2637/61, 2637/87, 2637/86.

Pierwsze włączenie projektowanej sieci wodociągowej PE dn110 do istniejącej sieci wodociągowej PE dn110 nastąpi w działce nr 2632/1 w punkcie W1 poprzez wymianę istniejącego hydrantu i włączenie do sieci za pomocą trójnika kołnierzowego DN100/80, 2 kołnierzy do rur PE dn100/110, zasuwę klinowej kołnierzowej PN 16 DN80 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną, kolana dwukołnierzowego 90° PN 16 DN80, króćca dwukołnierzowego PN 16 DN80 L=0,8 m, kolana kołnierzowego ze stopką PN 16 DN80 oraz hydrantu nadziemnego DN80 PN16, łamliwy z podwójnym odcięciem. Drugie włączenie projektowanej sieci wodociągowej PE dn110 do istniejącej sieci wodociągowej PE dn110 nastąpi w działce nr 2637/51 w punkcie W10 za pomocą trójnika kołnierzowego DN100/80 i 2 kołnierzy do rur PE dn100/110.

Trzecie włączenie projektowanej sieci wodociągowej PE dn110 do istniejącej sieci wodociągowej PE dn50 nastąpi w działce nr 2637/86 za pomocą trójnika elektrooporowego PE dn50, redukcji elektrooporowej PE dn50/63 i redukcji elektrooporowej dn63/110.

Do projektowanej sieci przełączono istniejące przyłącza wodociągowe PE dn40 w punktach P1, P2 i P3. Przyłącze P1 na działce 2637/87 włączono do projektowanej sieci w punkcie W17 za pomocą opaski do nawiercania rur PE PN 16 DN110/1 ¼", złączki z gwintem zewnętrznym i złączem DN1 ¼"/40 oraz odcinka rury PE dn40 o długości 0,5m. Połączenie projektowanego odcinka przyłącza z istniejącym przyłączem wykonano w punkcie P1 za pomocą mufy elektrooporowej dn40, zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu.

Przyłącza P2 i P3 włączono do projektowanej sieci za pomocą opaski do nawiercania rur PE PN 16 DN110/1 ¼", zasuwę do przyłączy z gwintem zewnętrznym i ze złączem ISO do rur PE DN1 ¼"/40 z obudową teleskopową i skrzynką uliczną. Hydranty nadziemne DN80 zaprojektowano na działkach nr 2632/1, 2637/23, 2637/73, 2637/61 i 2637/86 w miejscowości Garbów.

Sieć wodociągową PE dn110 należy wykonać metodą wykopową, zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu.

Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną i przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik nr 11 do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

- 6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
- 6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1
- 6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
- 6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 193503,60 PLN
- 6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 387556,35 PLN
- 6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206947,50 PLN
- 6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
- 6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

- 7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
- 7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
- 7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
- 7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ENERGO-EKO Sp. z o.o.
- 7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5932607246
- 7.3.3) Ulica: Będzieszyńie 1D
- 7.3.4) Miejscowość: Pruszcz Gdański
- 7.3.5) Kod pocztowy: 83-000
- 7.3.6.) Województwo: pomorskie
- 7.3.7.) Kraj: Polska
- 7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

- 8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-08
- 8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206947,50 PLN
- 8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące