Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 250 KW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRAWCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Strawczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-067

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48413038002

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strawczyn

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 250 KW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a699166-c707-4103-99bf-1e3aef102f92

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00484554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00043562/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 250 KW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00423252

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIRP.ZP.271.1.31.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 155477,32 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 250 KW

Wymogi minimalne:
Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami
• 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn.
• Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
• 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
• 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE)
• Emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2012/46/EU)

Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016 lub równoważne
Ma posiadać znak CE oraz ma być wyprodukowany na terytorium Unii Europejskiej. Data produkcji nie starszy niż 2026r.
Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.
Producent musi posiadać ISO9001, 14001, 45001 (lub równoważne).
Dostarczone urządzenie ma być w całości wyprodukowane i przetestowane przez producenta.
Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane.
Wysoka jakość obudowy - obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, malowana wielowarstwowo
Proces malowania z wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944 lub równoważne.
Otwory inspekcyjne agregatu zabezpieczone drzwiami zamykanymi na klucz. Nad otworami daszki okapowe. Drzwi dostępowe uszczelnione gumowymi uszczelkami i zamykane na zamek z kluczem. Zawiasy ze stali nierdzewnej.
W dolnej części drzwi dostępowych śluza pozwalająca na korzystanie z podłączonych kabli
przy zamkniętych drzwiach.
Cztery uchwyty dachowe pod zawiesia dźwigowe, punkty podparcia wideł paletowych, cztery stopy podporowe z dedykowanymi otworami służącymi do mocowania agregatu do podłoża
Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego
Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD
Osłona elementów gorących oraz wirujących
agregat o wymiarach nie przekraczających (d x sz x w.) – 4200 x 1400 x 2200
oraz ciężarze własnym z płynami, bez paliwa max. 4000 kg
Wyciszenie niepalne, z potwierdzeniem/atestem
Dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego z 7m. nie więcej niż – 80 dB(A)
Stalowy tłumik dźwięków instalowany wewnątrz obudowy, uchylana pokrywa na wylocie
Moc maksymalna agregatu nie mniej niż – 330 kVA
Moc znamionowa agregatu nie mniej niż – 300 kVA
cos fi – 0,8
Napięcie – 400/230 V
Częstotliwość – 50Hz
Wymagany silnik diesla o pojemności minimum 8700 cm^3
Silnik 6 cylindrowy
Moc maksymalna silnika min. 400 HP
Wymagany jest zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej minimum 10 godzin pracy pod obciążeniem 75% mocy znamionowej
Wlew paliwa na zewnątrz obudowy. Zamykany na zamek.
Filtr powietrza suchy
Silnik chłodzony cieczą
Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m.
Układ elektryczny 24V
Akumulator rozruchowy
Automatyczna ładowarka akumulatora

Automatyczne podgrzewanie bloku silnika. Sterowanie podgrzewania kontrolowane przez panel sterowania agregatu.

Prądnica wyprodukowana zgodnie ze standardami: tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-C22.2 No14-95- No100-95 lub równoważne
Ma być wyposażona w automatyczną regulację napięcia. Tolerancja napięcia +/-1%
Regulator umożliwiający połączenie z komputerem za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie producenta w celu kontroli/zmiany ustawień oraz analizy parametrów roboczych.
Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3,
Wymagane wykonanie z dodatkowym uzwojeniem tj. oddzielnym uzwojeniem w stojanie zasilającym regulator napięcia. Uzwojenie to umożliwia przejęcie 300% obciążenia znamionowego przez 20 sekund. Umożliwia to niezawodny rozruch np. silników elektrycznych.
Tłumienie zakłóceń – VDE0875 G/N/K, EN61000-6-3, EN61000-6-2 lub równoważne
Wymagana klasa IP - 23
Złącze – elastyczny dysk
Klasa izolacji – H
Wymagany wyłącznik z możliwością zmiany nastaw, wyposażony w cewkę wybijakową

Panel sterowania agregatu ma obsługiwać tryb pracy automatycznej a także tryby manualny, test oraz off. Musi posiadać pełne menu w języku polskim z pełną obsługą rozwiązań producenta. Musi być wyposażony w dodatkową programowalną logikę PLC.
Ma pozwalać na kontrolę parametrów sieci i agregatu (napięć, prądów, mocy, częstotliwości, cosϕ, napięcia ładowania akumulatora, ilości paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, parametrów silnika). Panel sterownika ma być wyposażony w ekran LCD oraz tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia.
Wymagane jest aby panel sterowania wyposażony był w funkcję obsługi pracy układu SZR oraz wskazywał stany pracy elementu wykonawczego SZR. Szafa elektryczna/automatyki agregatu ma być zbudowana na podzespołach według norm i standardów. Nastawy zabezpieczenia głównego zgodnie z parametrami agregatu.
Panel ma pozwalać na montaż modułów komunikacyjnych (RS485, LAN, Mobus, TCP/IP, SNMP, Profibus, GPRS)

Przyczepa specjalna 3500 DMC, 2-osie (minimalne parametry):

Wymiary podwozia: 2950x1150 mm
DMC: max 3500 kg (zakres DMC 1400 – 3500 kg)
Sprzęg: Zaczep kulowy 3500kg kompletny, atestowany, urządzenie najazdowe
3500kg) ze sterownikiem hamulca ręcznego i najazdowego
Osie: 2 osie hamowane o nośności 1800 kg
• Osie przykręcana do ramy przyczepy
• Osie amortyzowane za pomocą drążków skrętnych
4 podpory rurowe/nogi podporowe (montowane 2 szt. z tyłu, 2 szt. z przodu podwozia przy pomocy uchwytu)
Koła: 185R14C (4 szt.) z obręczami stalowymi
Dyszel: dyszel prosty, typu V (standard)
Rama (spawana) i pozostałe elementy konstrukcyjne wykonane z blachy stalowej, gięte, cynkowane ogniowo, pasy wzmocnień do mocowania agregatu (rozstaw wzmocnień pod mocowanie agregatu: odstęp max 650 m, szerokość wzmocnień = 200 mm)
Oświetlenie zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym 12
- instalacja 12V
- wtyczka 13 pin
- lampy żarówkowe
Koło podporowe fi 60 montowane na dyszlu przy pomocy uchwytu
Błotniki polietylenowe
- Błotniki przykręcane do ramy przyczepy
- Fartuchy przeciwbłotne
Kliny pod koła – 4 szt. (kliny wykonane z tworzywa sztucznego)
Homologacja europejska, gwarancja min. 24 miesiące

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155885,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205311,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 199899,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Defence Solutions Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: PL 5273149465

7.3.3) Ulica: ALEJA PIŁSUDSKIEGO 55

7.3.4) Miejscowość: Sulejówek

7.3.5) Kod pocztowy: 05-070

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 199899,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni