Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych o mocy od 75 do 100 kW, zakup 1 sztuki agregatu prądotwórczego o mocy od 250 do 300 kW z podziałem na dwie części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OZIMEK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413202

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jana Dzierżona 4B

1.5.2.) Miejscowość: Ozimek

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-040

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774622800

1.5.8.) Numer faksu: 774622811

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugim.ozimek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych o mocy od 75 do 100 kW, zakup 1 sztuki agregatu prądotwórczego o mocy od 250 do 300 kW z podziałem na dwie części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddba461e-6d33-422e-914b-c68fe029d5e5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00489695

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00032689/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych o mocy od 75 do 100 kW, zakup 1 sztuki agregatu prądotwórczego o mocy od 250 do 300 kW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://gminaozimek.ezamawiajacy.pl/pn/ozimek/demand/327633/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaozimek.ezamawiajacy.pl/pn/ozimek/demand/327633/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dotyczy części 1 i 2
Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://gminaozimek.ezamawiajacy.pl w sekcji „Korespondencja”. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaozimek.ezamawiajacy.pl.
4. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową zamawiającego, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców która jest udostępniana na platformie zakupowej zamawiającego.
5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://gminaozimek.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja konta następuje automatycznie poprzez: podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu lub jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://gminaozimek.ezamawiajacy.pl:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
7. Osobą do kontaktu i porozumiewania się z wykonawcami jest:
1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Kamila Stiller, e-mail: k.stiller@ugim.ozimek.pl tel. 77/46 22 887
2) w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Karina Mrozek, e-mail: k.mrozek@ugim.ozimek.pl tel. 77/46 22 862.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dotyczy części 1 i 2
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Ozimka, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ozimek jest Inspektor ds. danych osobowych, z którym skontaktować się można – mail: iod@ugim.ozimek.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych o mocy od 75 do 100 kW, zakup 1 sztuki agregatu prądotwórczego o mocy od 250 do 300 kW z podziałem na dwie części: Część nr 1 – zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych o mocy od 75 do 100 kW; Część nr 2 – zakup 1 sztuki agregatu prądotwórczego o mocy od 250 do 300 kW” prowadzonym w trybie podstawowym;
4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W przypadku osób reprezentujących podmioty zgłaszające oferty obejmuje dane dostarczone przez oferenta: imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email oraz NIP albo inne dane przekazane w ofercie przez podmiot;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim. W związku ze stosownymi przepisami prawa Administrator może być zobowiązany do przekazania danych osobowych uprawnionym instytucjom publicznym. W takim przypadku Administrator będzie działał w obrębie i na podstawie stosownych przepisów prawa. Jednocześnie zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
Pozostałe zapisy w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.22.2026.KM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 – zakup 2 sztuk agregatów prądotwórczych o mocy od 75 do 100 kW
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i próbne uruchomienie 2 sztuk agregatów prądotwórczych o mocy od 75 do 100 kW.
2. Miejsce dostawy – stacja uzdatniania wody w m. Mnichus oraz Ozimek ul. Polna.
3. Podstawowe parametry techniczne:
• Każdy agregat musi posiadać moc znamionową czynną PRP (Prime Power) w zakresie od 75 kW do 100 kW, zgodnie z ISO 8528-1, w wydaniu właściwym dla oferowanego urządzenia, lub normą równoważną. Moc PRP musi być potwierdzona dokumentacją techniczną producenta zespołu prądotwórczego. Przy znamionowym współczynniku mocy cos φ = 0,8 odpowiadająca mocy czynnej moc pozorna musi mieścić się w zakresie od 93,75 kVA do 125 kVA.
• Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie moc PRP w kW i kVA, znamionowy współczynnik mocy oraz warunki znamionowe, dla których parametry te zostały określone. Nie dopuszcza się wykazania spełnienia wymogu wyłącznie mocą ESP, LTP ani inną kategorią mocy.
• Napięcie znamionowe: 400/230 V.
• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
• Współczynnik mocy: cos φ = 0,8.
• Prędkość obrotowa silnika: 1500 obr./min.

• Silnik wysokoprężny, czterosuwowy, zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą.
• Silnik wyposażony w układ regulacji prędkości obrotowej, zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów częstotliwości przy zmiennym obciążeniu agregatu. Dopuszcza się regulatory mechaniczne lub elektroniczne.
• Agregat musi być wyposażony w automatyczny regulator napięcia AVR. Dokładność regulacji napięcia w stanie ustalonym nie może być gorsza niż ±1% wartości znamionowej, przy warunkach pomiaru, zakresie obciążenia i współczynniku mocy określonych przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumentację producenta potwierdzającą spełnienie wymagania.
• Agregaty muszą być wyposażone w układ podgrzewania cieczy chłodzącej oraz automatyczną ładowarkę akumulatorów rozruchowych, zapewniającą utrzymanie ich gotowości do rozruchu podczas postoju urządzenia. Układy te powinny być przystosowane do zasilania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.
• Agregaty muszą być przystosowane do całorocznej eksploatacji na zewnątrz budynków, w warunkach klimatycznych występujących na terenie Polski, w zakresie temperatur otoczenia od −25°C do +45°C, z zastosowaniem wyposażenia przewidzianego przez producenta do pracy w takich warunkach. Wymaganie obejmuje możliwość bezpiecznego uruchomienia i eksploatacji urządzenia w powyższym zakresie temperatur, przy zastosowaniu wyposażenia przewidzianego przez producenta do pracy w takich warunkach, w szczególności układu podgrzewania cieczy chłodzącej, odpowiednich akumulatorów rozruchowych oraz innych elementów niezbędnych do zapewnienia gotowości rozruchowej. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie wymagane wyposażenie dodatkowe, warunki rozruchu oraz ewentualne ograniczenia eksploatacyjne i ograniczenia mocy wynikające z temperatury otoczenia, zgodnie z dokumentacją producenta. Wymagana moc znamionowa PRP musi być osiągana w warunkach znamionowych określonych przez producenta. Ewentualne ograniczenia dostępnej mocy przy temperaturach skrajnych muszą być jednoznacznie wskazane w ofercie wraz z określeniem temperatur, przy których występują. Wszelkie wyposażenie niezbędne do zapewnienia gotowości rozruchowej i bezpiecznej eksploatacji agregatu w określonym zakresie temperatur musi być uwzględnione w cenie ofertowej.
• Agregaty wyposażone w zabezpieczenia silnika i prądnicy, obejmujące co najmniej kontrolę ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej, prędkości obrotowej silnika, przeciążenia oraz nieprawidłowych parametrów elektrycznych.
4. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31127000-2 - Prądnice awaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 – zakup 1 sztuki agregatu prądotwórczego o mocy od 250 do 300 kW
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i próbne uruchomienie 1 sztuki agregatu prądotwórczego o mocy od 250 do 300 kW.
2. Miejsce dostawy – stacja uzdatniania wody w m. Ozimek ul. Częstochowska.

3. Podstawowe parametry techniczne:
• Moc znamionowa czynna kompletnego zespołu prądotwórczego w kategorii PRP (Prime Power), zgodnie z ISO 8528-1 lub normą równoważną, musi wynosić od 250 kW do 300 kW. Przy znamionowym współczynniku mocy cos φ = 0,8 odpowiadająca moc pozorna musi mieścić się w zakresie od 312,5 kVA do 375 kVA. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie moc PRP w kW i kVA, znamionowy współczynnik mocy oraz warunki znamionowe, dla których parametry te zostały określone. Spełnienie wymagania musi zostać potwierdzone dokumentacją techniczną producenta kompletnego zespołu prądotwórczego. Nie dopuszcza się wykazania spełnienia wymogu wyłącznie mocą ESP, LTP ani inną kategorią pracy.
• Napięcie znamionowe: 400/230 V.
• Częstotliwość znamionowa: 50 Hz.
• Współczynnik mocy: cos φ = 0,8.
• Prędkość obrotowa silnika: 1500 obr./min.
• Silnik wysokoprężny, czterosuwowy, zasilany olejem napędowym, chłodzony cieczą.
• Silnik wyposażony w układ regulacji prędkości obrotowej zapewniający utrzymanie wymaganych parametrów częstotliwości przy zmiennym obciążeniu agregatu. Dopuszcza się regulator elektroniczny lub inne rozwiązanie zapewniające równoważną stabilność parametrów pracy.
• Agregat wyposażony w automatyczny regulator napięcia AVR, zapewniający stabilizację napięcia w stanie ustalonym z tolerancją nie gorszą niż ±1%, w warunkach określonych przez producenta.
• Agregat musi być wyposażony w układ podgrzewania cieczy chłodzącej oraz automatyczną ładowarkę akumulatorów rozruchowych, zapewniającą utrzymanie ich gotowości do rozruchu podczas postoju urządzenia. Układy te powinny być przystosowane do zasilania z zewnętrznego źródła energii elektrycznej.
• Agregat musi być przystosowany do całorocznej eksploatacji na zewnątrz budynków, w zakresie temperatur otoczenia od −25°C do +45°C, z zastosowaniem wyposażenia przewidzianego przez producenta do pracy w takich warunkach. Wymaganie obejmuje możliwość bezpiecznego uruchomienia i eksploatacji urządzenia w powyższym zakresie temperatur, przy zastosowaniu wszystkich elementów niezbędnych do zapewnienia gotowości rozruchowej i prawidłowej pracy, w szczególności układu podgrzewania cieczy chłodzącej, odpowiednio dobranych akumulatorów rozruchowych oraz innych wymaganych przez producenta rozwiązań. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie warunki rozruchu i eksploatacji agregatu w określonym zakresie temperatur oraz ewentualne ograniczenia dostępnej mocy wynikające z temperatury otoczenia, zgodnie z dokumentacją producenta. Moc PRP musi być potwierdzona dla warunków znamionowych określonych przez producenta. Wszelkie wyposażenie niezbędne do zapewnienia wymaganej gotowości rozruchowej i bezpiecznej eksploatacji w określonym zakresie temperatur musi być uwzględnione w cenie ofertowej.
• Agregat wyposażony w zabezpieczenia silnika i prądnicy, obejmujące co najmniej kontrolę ciśnienia oleju, temperatury cieczy chłodzącej, prędkości obrotowej silnika, przeciążenia oraz nieprawidłowych parametrów elektrycznych.
• Agregat musi umożliwiać pracę przy zmiennym obciążeniu, zgodnie z deklarowaną przez producenta kategorią PRP i warunkami eksploatacji urządzenia.
4. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31127000-2 - Prądnice awaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa tego warunku.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa tego warunku.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100),
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną dostawę zrealizowaną w ramach jednej umowy, obejmującą jeden lub więcej agregatów prądotwórczych o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, przy czym co najmniej jeden z agregatów dostarczonych w ramach tej umowy miał moc znamionową nie mniejszą niż 75 kW.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.1;
2) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1,
3) oświadczenie w zakresie art. 109 ust.1 pkt. 4, 8, 9, 10,
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
3. Wykonawca może złożyć certyfikat Wykonawcy zamówień publicznych zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat potwierdza:
1) brak podstaw wykluczenia,
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3) lub inne okoliczności objęte zakresem certyfikacji.
4. Jeżeli certyfikat nie obejmuje pełnego zakresu wymaganych przez Zamawiającego informacji, Wykonawca składa wyłącznie dokumenty dotyczące okoliczności nieobjętych certyfikatem.
5. Postanowienia dotyczące możliwości posłużenia się certyfikatem stosuje się odpowiednio do podmiotów udostępniających zasoby oraz do konsorcjantów (wspólników konsorcjum).
6. Zamawiający dokonując oceny dokumentów będzie uwzględniał zakres informacji wynikających z certyfikatu Wykonawcy oraz nie będzie wymagał ponownego składania dokumentów potwierdzających okoliczności objęte ważnym certyfikatem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w rozdziale XI pkt 3 niniejszej SWZ;
2) wykaz usług / dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie ze sztuką i prawidłowo ukończone – załącznik nr 3 do SWZ.

Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
3. Wykonawca może złożyć certyfikat Wykonawcy zamówień publicznych zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat potwierdza:
1) brak podstaw wykluczenia,
2) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
3) lub inne okoliczności objęte zakresem certyfikacji.
4. Jeżeli certyfikat nie obejmuje pełnego zakresu wymaganych przez Zamawiającego informacji, Wykonawca składa wyłącznie dokumenty dotyczące okoliczności nieobjętych certyfikatem.
5. Postanowienia dotyczące możliwości posłużenia się certyfikatem stosuje się odpowiednio do podmiotów udostępniających zasoby oraz do konsorcjantów (wspólników konsorcjum).
6. Zamawiający dokonując oceny dokumentów będzie uwzględniał zakres informacji wynikających z certyfikatu Wykonawcy oraz nie będzie wymagał ponownego składania dokumentów potwierdzających okoliczności objęte ważnym certyfikatem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych, składanych wraz z ofertą, na potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań technicznych określonych w Załączniku nr 1 do SWZ.
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty minimalnych wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SWZ, w szczególności kart katalogowych producenta, certyfikatów, deklaracji producenta lub innych dokumentów producenta albo wykonawcy, z których jednoznacznie wynika spełnianie wymaganych parametrów technicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane produkty minimalnych wymagań określonych w Załączniku nr 1 do SWZ, w szczególności kart katalogowych producenta, certyfikatów, deklaracji producenta lub innych dokumentów producenta albo wykonawcy, z których jednoznacznie wynika spełnianie wymaganych parametrów technicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
3. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP. Zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaozimek.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-23 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-11-21