Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Pabianice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Pabianice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamkowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@umpabianice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.um.pabianice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Pabianice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0358f79e-8427-4dbe-9f50-f3f1b3e6d84f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00491587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00041351/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Przewoźny agregat prądotwórczy o mocy 200-250kW (dla potrzeb PCM Sp. z o.o. w Pabianicach) - szt. 3 „Realizacja programu OLiOC w 2026 roku na terenie miasta Pabianic w zakresie zadań własnych”

1.2.8 Przewoźny agregat prądotwórczy o mocy powyżej 5,5kW - szt. 8 „Realizacja programu OLiOC w 2026 roku na terenie miasta Pabianic w zakresie zadań własnych”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0358f79e-8427-4dbe-9f50-f3f1b3e6d84f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0358f79e-8427-4dbe-9f50-f3f1b3e6d84f
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/#regulamin-serwisu oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania do Platformy e-Zamówienia.
Więcej informacji znajduje się w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia , o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt 11.6 SWZ, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej.
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa § 12 Regulamin Platformy e-Zamówienia, a mianowicie: W celu prawidłowego korzystania z usług Platformy e-Zamówienia wymagany jest: a) Komputer PC: − parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HD, − zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, − zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, albo
b) Tablet/Telefon: − parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, − przeglądarka Chrome 61 lub nowsza;
Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies; Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie: formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 22. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) Dostawa agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Pabianice
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 775 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp";
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 oraz 79 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym

w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.26.2026

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem 3 mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy podstawowej nie mniejszej niż 312,5 kVA / 250 kW każdy dla potrzeb Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
4.2. Zakres części 1 obejmuje jedno kompletne świadczenie: dostawę trzech fabrycznie nowych agregatów na odrębnych przyczepach, inwentaryzację i rozwiązania wykonawcze, kompletną infrastrukturę elektryczną, sterowniczą, ochronną, uziemiającą i przyłączeniową, integrację z istniejącymi układami SZR i instalacją odbiorczą PCM, jeden wspólny zbiornik paliwa przy zachowaniu zbiornika własnego każdego agregatu, kompletną instalację paliwową i automatykę, prace adaptacyjne, uruchomienie, próby funkcjonalne i pod obciążeniem, pomiary, odbiory, szkolenie oraz dokumentację powykonawczą.
4.3. Kompletny system musi zapewniać autonomię pracy przez co najmniej 72 godziny bez konieczności uzupełniania paliwa z zewnętrznych źródeł. Każdy agregat musi posiadać własny zbiornik paliwa. Sposób wykazania i odbioru autonomii określają OPZ oraz projekt umowy.
4.4. Zamawiający informuje, że dla części 1 przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Wizja lokalna ma charakter fakultatywny i jej odbycie nie jest obowiązkowe dla złożenia oferty. Wykonawca samodzielnie ocenia potrzebę dokonania wizji lokalnej oraz pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty.
Wizja lokalna ma charakter fakultatywny. Wykonawcy zainteresowani udziałem w wizji lokalnej zobowiązani są do wcześniejszego uzgodnienia terminu z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia. Miejscem wizji lokalnej jest teren realizacji zamówienia, tj. Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68. Termin wizji lokalnej będzie ustalany indywidualnie z zainteresowanymi Wykonawcami. Nieuczestniczenie w wizji lokalnej nie skutkuje odrzuceniem oferty ani nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.
Miejsca realizacji: część 1 – PCM, ul. Jana Pawła II 68 w Pabianicach

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31121000-0 - Zestawy prądnicowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

51111200-5 - Usługi instalowania generatorów

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – 80 pkt. C = (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) × 80.
17.4. Gwarancja – 10 pkt: 36 miesięcy – 0 pkt; 48 miesięcy – 5 pkt; 60 miesięcy lub więcej – 10 pkt. Gwarancja krótsza niż 36 miesięcy powoduje odrzucenie oferty.
17.5. Dostępność serwisu – 10 pkt: do 50 km od PCM – 10 pkt; powyżej 50 km do 100 km – 5 pkt; powyżej 100 km – 0 pkt. Odległość będzie ustalana według najkrótszej trasy drogowej wskazanej przez serwis Google Maps, pomiędzy adresem PCM: ul. Jana Pawła II 68, 95-200 Pabianice, a adresem punktu serwisowego wskazanym w formularzu ofertowym. Jeżeli serwis wskaże kilka tras, przyjmuje się trasę o najmniejszej liczbie kilometrów według wyniku dostępnego w dniu oceny ofert.
17.6. Łącznie: P1 = C + G + S.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dostępność serwisu

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa 8 fabrycznie nowych agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej powyżej 5,5 kW każdy na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Pabianice.
Zakres części 2 obejmuje dostawę 8 kompletnych agregatów wraz z wyposażeniem, dokumentacją, transportem, rozładunkiem i wniesieniem do Magazynu Obrony Cywilnej przy ul. Kolbego 5 w Pabianicach, pierwszym uruchomieniem, instruktażem oraz przeglądami wymaganymi do utrzymania gwarancji.
Miejsca realizacji: część 2 – Magazyn OC, ul. Kolbego 5 w Pabianicach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31121000-0 - Zestawy prądnicowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

51111200-5 - Usługi instalowania generatorów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena – 90 pkt. C = (najniższa cena brutto / cena brutto badanej oferty) × 90.
17.9. Gwarancja – 10 pkt: 24 miesiące – 0 pkt; 36 miesięcy – 5 pkt; 48 miesięcy lub więcej – 10 pkt. Gwarancja krótsza niż 24 miesiące powoduje odrzucenie oferty.
17.10. Łącznie: P2 = C + G. Najkorzystniejsza jest oferta z najwyższą liczbą punktów w danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie co najmniej jedną dostawę wraz z montażem, podłączeniem i uruchomieniem agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 250 kVA, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto, obejmującego dostawę agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 250 kVA wraz z instalacją, podłączeniem do instalacji odbiorczej lub układu SZR oraz uruchomieniem. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku wykazania należycie wykonanego zamówienia obejmującego wykonanie kompletnego systemu zasilania awaryjnego z agregatem prądotwórczym o mocy nie mniejszej niż 250 kVA.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga

złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Dla części 1 wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.
b) dowodów określających, czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium jest wymagane wyłącznie dla części 1 w wysokości 7 000,00 zł. Dla części 2 Zamawiający nie wymaga wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) w przypadku, o którym mowa w pkt 6.4 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Część 1 Zamawiający dopuszcza zmiany w granicach art. 454–455 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące: terminu z powodu siły wyższej, działania organów lub gestorów, niezawinionych przerw w dostawach, warunków ujawnionych podczas inwentaryzacji niewykrywalnych przy zachowaniu należytej staranności; sposobu wykonania z powodu zmian przepisów, wymagań bezpieczeństwa lub konieczności zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych; podwykonawców; stawki VAT; danych Stron; oraz zmian nieistotnych.
3. Zmiana nie może prowadzić do ograniczenia wymaganej funkcjonalności, mocy, bezpieczeństwa, kompletności ani autonomii 72 godzin systemu objętego częścią 1.
Część 2 2. Zamawiający dopuszcza zmiany w granicach art. 454–455 ustawy Pzp, w szczególności dotyczące terminu z powodu siły wyższej, działania organów, niezawinionych przerw w dostawach lub okoliczności niezależnych od Stron; sposobu wykonania z powodu zmian przepisów, wymagań bezpieczeństwa albo konieczności zastosowania rozwiązań równoważnych; podwykonawców; stawki VAT; danych Stron; oraz zmian nieistotnych.
3. Zmiana nie może prowadzić do ograniczenia wymaganej funkcjonalności, mocy, bezpieczeństwa, kompletności ani do obniżenia jakości agregatów i wyposażenia objętych częścią 2

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-10-23 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0358f79e-8427-4dbe-9f50-f3f1b3e6d84f

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-10-23 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-11-21