Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na SUW „Zazamcze” oraz SUW „Zawiśle” we Włocławku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910510751

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Toruńska 146

1.5.2.) Miejscowość: Włocławek

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodociagi.wloclawek.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mpwik.wloclawek.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 3 - gospodarka wodna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych na SUW „Zazamcze” oraz SUW „Zawiśle” we Włocławku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bff770ee-3209-4a8e-a586-f9c06e78811e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00491679

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Z uwagi na pilną potrzebę zakupu agregatów prądotwórczych, firma PEX-DEFENCE POLSKA przedstawiła oferty z szybkim terminem dostawy. Jako doświadczony producent i dystrybutor rozwiązań do zastosowań specjalnych, dostarczyła i od 14 lat serwisuje agregat na SUW „Krzywe Błota” oraz sprawnie reaguje w sytuacjach awaryjnych.
Zakup realizowany jest w ramach zadania finansowanego z budżetu Miasta Włocławek na 2026 r., którego celem jest

zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców i sprawnego działania systemu zarządzania kryzysowego. Terminowa realizacja jest konieczna, by wyeliminować ryzyko niewykorzystania przyznanych środków.
Dodatkowym czynnikiem jest ograniczona dostępność urządzeń oraz prognozy o wzroście zapotrzebowania, co może wydłużyć terminy dostaw.
Mając na uwadze te okoliczności, wnioskuje się o zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2026 poz. 793).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 281.59.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Agregat przeznaczony do zasilania awaryjnego Stacja Uzdatniania Wody „Zazamcze” we Włocławku w wersji zabudowanej, z rozruchem automatycznym, przystosowany do pracy ciągłej.
a) Parametry:
- moc znamionowa zespołu 220 kVA/160 kW
- moc maksymalna zespołu 220 kVA/176 kW
- częstotliwość 50 Hz
- ilość faz 3
- napięcie znamionowe (V) 230/400
- typ silnika Baudouin
- prędkość obrotowa 1500 obr/min
- współczynnik mocy 0,8 cos
b) Parametry zewnętrzne agregatu zabudowanego:
- długość 3600 mm
- szerokość 1200 mm
- wysokość 2288 mm
- pojemność zbiornika paliwa 415 litrów
- waga bez paliwa 2452 kg
c) Dane prądnicy:
- rodzaj synchroniczna, bezszczotkowa
- regulacja elektroniczna z AVR
- klasa ochrony IP23
- klasa izolacji H
d) Parametry silnika
- producent Baudouin
- olej napędowy
- pojemność skokowa 9730 cm3
- ilość cylindrów 6
- moc 187 kW
- zużycie paliwa 75% obciążenia 32,5 l/h
- zużycie paliwa 100% obciążenia 43,2 l/h
Lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wody Zazamcze we Włocławku brak adresu administracyjnego

2. Agregat przeznaczony do zasilania awaryjnego Stacja Uzdatniania Wody „Zawiśle” we Włocławku w wersji zabudowanej, z rozruchem automatycznym, przystosowany do pracy ciągłej.
a) Parametry:
- moc znamionowa zespołu 100 kVA/80 kW
- moc maksymalna zespołu 110 kVA/88 kW
- częstotliwość 50 Hz
- ilość faz 3
- napięcie znamionowe (V) 230/400
- typ silnika Baudouin
- prędkość obrotowa 1500 obr/min
- współczynnik mocy 0,8 cos
b) Parametry zewnętrzne agregatu zabudowanego:
- długość 2600 mm
- szerokość 1000 mm
- wysokość 1570 mm
- pojemność zbiornika paliwa 139 litrów
- waga bez paliwa 1090 kg

c) Dane prądnicy:
- rodzaj synchroniczna, bezszczotkowa
- regulacja elektroniczna z AVR
- klasa ochrony IP23
- klasa izolacji
d) Parametry silnika
- producent Baudouin
- olej napędowy
- pojemność skokowa 4087 cm3
- ilość cylindrów 4
- moc 90 kW
Lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wody Zawiśle ul. Chełmicka 25/27 we Włocławku

3) Pozostałe wymagania
- rozładunek
- montaż
- przygotowanie tras kablowych
- podłączenie
- prace budowlane
- niezbędne elementy do zamontowania
- pierwszy rozruch

4.5.3.) Główny kod CPV: 31120000-3 - Generatory

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209996,00 PLN

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PEX DEFENCE POLSKA - Janusz Kania

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8720002178

7.3.3) Ulica: Metalowców 35

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-09-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209996 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-10-23