Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Montaż lamp oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej Nowa Wieś

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Montaż lamp oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej Nowa Wieś

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cc00963-6bb2-454f-9247-8a75b2d2fde0

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00493567

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00069719/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Montaż lamp oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej Nowa Wieś

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00427646

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.52.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa odcinka sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego drogi gminnej, zasilanej z istniejącego słupa nr 146/5, przewodem AsXSn 2x25 mm2, podwieszonym na 6 słupach wirowanych
o wysokości 10,5 m, posadowionych bezpośrednio w gruncie wraz z płytami ustojowymi, o długości sieci ok. 175 m. Obok słupa nr 146/5 należy zabudować szafę oświetleniową SOU, zasilaną linią kablową YAKXS 4x35 mm2, poprzez złącze słupowe SSP-1. Na słupie 146/5 oraz na ostatnim słupie oświetleniowym (nr 6/WO), należy wykonać uziemienia. Na ostatnim słupie zamontować zestaw do uziemiaczy przenośnych. W skrzyni SOU zamiast zegara astronomicznego, należy zainstalować sterownik NEMA. Oprawy Led o strumieniu świetlnym min. 6030 lm, montowane na wysięgnikach rurowych Wo-1. Oprawy Led drogowe, dwukomorowe z fabrycznie montowanymi gniazdami NEMA 5/7 pin wraz ze sterownikami oświetlenia. Oznaczenie słupów należy uzgodnić
z Inwestorem. Sterowanie oświetlaniem musi być kompatybilne z istniejącym systemem, stosowanym w Gminie Kolbuszowa. Opiekę nad istniejącym systemem sprawuje firma ISC
Sp. z o.o., ul. Krakowska 140A, 34-120 Andrychów.
Oświetlenie jest kontynuacją istniejącego oświetlenia, dlatego oprawy należy dobrać kształtem
do istniejących.
Zadanie należy zgłosić do odbioru do PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Mielec i zakończyć pozytywnym odbiorem.
Minimalne wymagania opraw Led.
1) Obudowa dwukomorowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, szkło hartowane z powłoką samoczyszczącą, odporną na zarysowania
2) Korpus malowany proszkowo, z powłoką elektrostatyczną,
3) Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej,
4) Komora oprawy i osprzętu o szczelności IP 66, musi zawierać filtr wyrównujący ciśnienie,
5) Odporność na uderzenia - IK 08,
6) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K,
7) Układ zasilający oprawy umożliwiający sterowanie sygnałem analogowym 0 -10 V,
8) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie,
9) Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 170 lm/W,
10) Współczynnik mocy (cos φ)≥0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy cos φ powyżej 0,96 przy sterowaniu oprawy w zakresie 20-100% mocy znamionowej,
11) Odporność oprawy na przepięcia: 10 kV.
12) Zaczep oprawy powinien stanowić integralną część oprawy i posiadać możliwość montażu bezpośrednio na słupach oświetleniowych bez dodatkowego adaptera, regulacja kąta odchylenia w zakresie -150 do +150, skokowo co 50
13) Oprawa wyposażona w fabrycznie zamontowane gniazdo NEMA 5/7pin,
14) Posiada ważne certyfikaty: CE, RoHs, ENEC, ENEC+
15) Gwarancja min. 5 lat (60 miesiące) od daty odbioru robót.
UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów
i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w oferciewymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie
składającego ofertę.
Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności

opisanych lub wynikających
z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany
do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały
są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.
Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:
a) Dokumentacją techniczną (Rozdział III),
b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
c) Przedmiarami robót (Rozdział II) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38505,77 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71340,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38505,77 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BWM Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5170453766

7.3.3) Ulica: Nad Stawem 13

7.3.4) Miejscowość: Głogów Mlp.

7.3.5) Kod pocztowy: 36-060

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38505,77 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni