Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA GMINY KROŚNIEWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krośniewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015448

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poznańska 5

1.5.2.) Miejscowość: Krośniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-340

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24/2523024

1.5.8.) Numer faksu: 24/2547782

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@krosniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosniewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/1371993

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA GMINY KROŚNIEWICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c3e68ab-6bc9-494e-a3f7-dd5b2f2a5d8a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00498264

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00115516/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa agregatów prądotwórczych dla Gminy Krośniewice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00435433

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IŚZ.271.8.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH DLA GMINY KROŚNIEWICE w ramach realizacji Programu OLiOC w 2026 roku na terenie Gminy Krośniewice, w zakresie zadań własnych przystosowanych do pracy na zewnątrz o minimalnych parametrach technicznych opisanych poniżej.
2. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, gotowe do użycia zgodnie z celem ich przeznaczenia, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa w szczególności w zakresie dopuszczenia ich do obrotu i użytkowania. Agregaty muszą być mobilne np. na własnym podwoziu lub na przyczepach. Zamawiający nie dopuszcza produktów prototypowych oraz sprzętu wyprodukowanego przed 2026 rokiem.
3. Zamawiane agregaty muszą spełniać następujące wymagania:
1) AGREGAT NR 1 – 1 szt., o minimalnych parametrach technicznych:
a) napięcie wyjściowe – 400V / 230V częstotliwość 50 Hz,
b) moc znamionowa min. 40 kW (cos fi: 0,8),
c) stabilizacja napięcia AVR o dokładności regulacji nie gorszej niż ±1%
d) gniazda: min. 1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A, 1 x 400V 32A lub równoważna konfiguracja umożliwiająca podłączenie odbiorników o wskazanych parametrach,
e) typ prądnicy: bezszczotkowa, synchroniczna, stopień ochrony min. IP23,
f) stopień ochrony rozdzielnicy: IP44 z przyciskiem awaryjnego zatrzymania,
g) zabezpieczenia: zbyt niskiego i wysokiego napięcia, częstotliwości, przeciążenia, niskiego ciśnienia oleju, wysokiej temperatury cieczy chłodzącej, awarii alternatora, niskiego poziomu paliwa, ładowania akumulatora,
h) klasa izolacji: H,
i) sterownik: zaawansowany mikroprocesorowy sterownik wyposażony w graficzny wyświetlacz LCD, umożliwiający pracę automatyczną i ręczną (np. ComAp InteliLite AMF 8/20/25 lub równoważny),
j) Funkcje sterownika: pomiar wartości prądu w 3 fazach oraz sieci i generatora; pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej oraz licznik energii; dziennik zdarzeń; licznik motogodzin,
k) rozruch elektryczny akumulator,
l) typ silnika: wysokoprężny (Diesel), z wytryskiem bezpośrednim i turbosprężarką,
4-suwowy, napędzany olejem napędowym,
m) pojemność skokowa – min. 2200 cm3,
n) chłodzenie cieczą,
o) norma emisji spalin: Stage V,
p) stopień ochrony IP: agregat przygotowany do pracy na zewnątrz,
q) obudowa dźwiękochłonna odporna na warunki atmosferyczne, ciśnienie akustyczne nie większe niż 70 dB(A) z odległości 7 m,
r) zużycie paliwa przy 75% obciążenia – do 11 l/h,
s) pojemność zbiornika paliwa – min. 100 litrów,
t) waga agregatu do 1300 kg,
u) agregat mobilny na podwoziu jezdnym lub na przyczepie (homologacja, możliwość rejestracji w Polsce);
2) AGREGAT NR 2 – 1 szt., o minimalnych parametrach technicznych:
a) napięcie wyjściowe – 400V / 230V częstotliwość 50 Hz,
b) moc znamionowa min. 79 kW (cos fi: 0,8),
c) stabilizacja napięcia AVR o dokładności regulacji nie gorszej niż ±1%
d) gniazda: min. 1 x 230V 16A, 1 x 400V 32A, 1 x 400V 125A lub równoważna konfiguracja umożliwiająca podłączenie odbiorników o wskazanych parametrach,
e) typ prądnicy: bezszczotkowa, synchroniczna, stopień ochrony min. IP23,
f) stopień ochrony rozdzielnicy: IP44 z przyciskiem awaryjnego zatrzymania,
g) zabezpieczenia: zbyt niskiego i wysokiego napięcia, częstotliwości, przeciążenia, niskiego ciśnienia oleju, wysokiej temperatury cieczy chłodzącej, awarii alternatora, niskiego poziomu paliwa, ładowania akumulatora,
h) klasa izolacji: H,
i) sterownik: mikroprocesorowy klasy ComAp InteliLite, Deep Sea Electronics, CEM8 AutoStart lub równoważny, posiadający kolorowy lub graficzny wyświetlacz LCD,

j) Funkcje sterownika: pomiar wartości prądu w 3 fazach oraz sieci i generatora; pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej oraz licznik energii; dziennik zdarzeń; licznik motogodzin,
k) rozruch elektryczny akumulator,
l) typ silnika: wysokoprężny (Diesel), z wytryskiem bezpośrednim i turbosprężarką, 4-suwowy, napędzany olejem napędowym,
m) pojemność skokowa – min. 3500 cm3,
n) chłodzenie cieczą,
o) norma emisji spalin: Stage V,
p) stopień ochrony IP: agregat przygotowany do pracy na zewnątrz,
q) obudowa dźwiękochłonna odporna na warunki atmosferyczne, ciśnienie akustyczne nie większe niż 70 dB(A) z odległości 7 m,
r) zużycie paliwa przy 75% obciążenia – do 17 l/h,
s) pojemność zbiornika paliwa – min. 370 litrów,
t) waga agregatu do 2300 kg,
u) agregat powinien być zamontowany na: homologowanym podwoziu jezdnym lub na homologowanej przyczepie drogowej, umożliwiającej poruszanie się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszczalna masa całkowita zestawu zgodna z homologacją producenta.
4. Do każdego agregatu Wykonawca dołączy:
a) deklarację zgodności CE
b) instrukcję obsługi (język polski),
c) schemat elektryczny,
d) dokumentacje potwierdzającą spełnienie normy Stage V,
e) kartę gwarancyjną,
f) instrukcję konserwacji,
g) protokół uruchomienia (pierwsze uruchomienie w cenie agregatu).
5. Gwarancja i serwis:
a) gwarancja minimum 24 miesiące, maksymalnie 60 miesięcy (oferowany okres gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert);
b) czas reakcji serwisowej: max 48 godzin.
6. Warunki dostawy:
a) transport na wskazane miejsce wyznaczone przez Zamawiającego po stronie Wykonawcy,
b) miejsce dostawy: adres wskazany przez Zamawiającego na terenie Gminy Krośniewice,
c) termin realizacji: maksymalnie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy,
d) wymagane uruchomienie i przekazanie agregatów do użytkowania wraz z bezpłatnym przeszkoleniem obsługi.
7. Zamówienie nie jest podzielone na części.
Zamawiający wskazuje, iż przedmiot zamówienia jest w całości dostawą jednego rodzaju. Niedokonanie podziału przedmiotowego zamówienia na części nie utrudnia dostępu do zamówienia przedsiębiorstwom z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Podzielenie zamówienia na mniejsze części byłoby niecelowe, a nawet mogłoby spowodować niekorzystne konsekwencje dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen, czy też niemożliwość rozstrzygnięcia postępowania spowodowanej brakiem ofert. Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotowego zamówienia na części.
8. Dostawy będą miały miejsce do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice.
9. W przypadku, gdy w jakimkolwiek dokumencie stanowiącym element opisu przedmiotu zamówienia (SWZ lub załączników do SWZ) pojawią się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub pojawiają się wskazania norm (jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub jego produktów), należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych. W takich okolicznościach Zamawiający dopuszcza możliwość składania w ofercie rozwiązań równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów wskazanych w tych dokumentach.
Jeżeli w załącznikach do niniejszej SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający informuje także, że w sytuacji, gdy proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia zamienne inne niż określone w dokumentacji posiadać będą parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe gorsze od określonych w dokumentacji, spowoduje to uznanie przez Zamawiającego, że złożona oferta nie odpowiada treści SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, dalej zostanie odrzucona.
Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SWZ, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z

dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z art. 310 PZP, w przypadku, w którym środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 379086,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 429270,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 379086,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGREGATY POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9720917731

7.3.3) Ulica: ul. Rzemieślnicza 7

7.3.4) Miejscowość: Suchy Las

7.3.5) Kod pocztowy: 62-002

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-10-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 379086,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni