Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 47 7014080

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.kwp@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f1d6e32-14c9-4ec1-9967-b5dce6afaa24

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00521708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00132409/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej poprze Platformę zakupową mieszczącą się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom
2. W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu należy się kontaktować z Centrum Wsparcia Klienta pod numerem 22 101 02 02 , cwk@platformazakupowa.pl .
3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom za pośrednictwem dedykowanego formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Wiadomości wysyłane przez formularz „Wyślij wiadomość do zamawiającego” nie są szyfrowane.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, nie musi posiadać konta na platformie. Założenie konta na platformie jest bezpłatne.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określone zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości 500 MB.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków, pełna informacja w powyższym zakresie zawarta jest w SWZ zamieszczonej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl//pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych: Sylwia Fila - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl.
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 3 sierpnia 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający wykonawcy - Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca
dyrektywę 2004/18/WE.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:- prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, - prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia postępowania, - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 79/26

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego:
Zadanie nr 1: OPP Płock – 1 szt. 100 kW

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POWTARZANĄ NA PODST. ART. 214. UST. 1 PKT 8 PZP.

Wymagania dla urządzenia

Warunki konieczne dla wszystkich agregatów:

- urządzenie w obudowie, wyciszone, przystosowane do pracy na zewnątrz, przystosowane do pracy ciągłej, wyposażone w układ podgrzewania umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie pracy agregatu/urządzenia,
- agregat trójfazowy, silnik wysokoprężny (diesel)
- wbudowany układ AVR (stabilizacja napięcia)

- wszystkie drzwiczki rewizyjne muszą być wyposażone w zamki zamykane na klucz
- wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem (np. korek z zamkiem na klucz)
- wymagany automatyczny układ ładowania akumulatora rozruchowego
- wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim
- urządzenie musi posiadać haki montażowe przystosowane do udźwigu przez HDS/dźwig
- uzwojenia generatora wykonane z miedzi
- maksymalny poziom hałasu 75db
- sterownik uruchamiania/zatrzymywania
- wymagany układ SZR, w odrębnej skrzynce (rozdzielnicy), który musi spełniać szereg norm i dyrektyw, m.in.:
• 7323/EEC – Dyrektywa Rady z 19 lutego 1973r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (tzw. dyrektywa niskonapięciowa)
• 89/336/EEC – Dyrektywa Rady z 3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
• PN EN 60947 6 1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające i są w stanie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania poprzez:
 blokadę elektryczną pomiędzy stycznikami lub wyłącznikami
 blokadę programową w urządzeniu sterującym
 blokadę mechaniczną
 kontrolę stanów członów wykonawczych, czyli badanie położenia styczników (ON/OFF) oraz w przypadku wyłączników stanu wyzwolenia
 możliwość współpracy układów SZR z wyłącznikami przeciwpożarowymi
 w przypadku wahań napięć zasilania podstawowego i rezerwowego możliwość ustawiania zwłok czasowych pomiędzy załączeniami i powrotem napięcia podstawowego
 - wymagany licznik motogodzin pracy
- wymagana informacja o podstawowych parametrach w trakcie pracy (np.: napięcie, częstotliwość) oraz występujących błędach/awariach (np. zbyt niskie napięcie akumulatora, awaria układu podgrzewania)
- wymagany wskaźnik poziomu paliwa
- wymagany tłumik wyciszający odprowadzający spaliny
- wyłącznik awaryjny
- pojemności zbiornika paliwa musi zapewnić pracę urządzenia przez minimum 8 godzin przy obciążeniu 75%
- dostarczone urządzenie musi posiadać wszystkie płyny eksploatacyjne w ilościach nominalnych natomiast paliwo w ilości umożliwiającej przepracowanie minimum 5 godzin z obciążeniem nominalnym
- do urządzenia musi być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim

1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 100 kW

- moc znamionowa 120 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

2. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 50 kW

- moc znamionowa 63 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zsumowanie punktacji za dwa kryteria dla każdej z ofert i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
P obliczana za cenę + P obliczana za okres gwarancji = Liczba punktów przyznanych ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego: Zadanie nr 2: OPP Radom - 1 szt. 100 kW

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POWTARZANĄ NA PODST. ART. 214. UST. 1 PKT 8 PZP.

Wymagania dla urządzenia

Warunki konieczne dla wszystkich agregatów:

- urządzenie w obudowie, wyciszone, przystosowane do pracy na zewnątrz, przystosowane do pracy ciągłej, wyposażone w układ podgrzewania umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie pracy agregatu/urządzenia,
- agregat trójfazowy, silnik wysokoprężny (diesel)
- wbudowany układ AVR (stabilizacja napięcia)
- wszystkie drzwiczki rewizyjne muszą być wyposażone w zamki zamykane na klucz
- wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem (np. korek z zamkiem na klucz)
- wymagany automatyczny układ ładowania akumulatora rozruchowego
- wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim
- urządzenie musi posiadać haki montażowe przystosowane do udźwigu przez HDS/dźwig
- uzwojenia generatora wykonane z miedzi
- maksymalny poziom hałasu 75db
- sterownik uruchamiania/zatrzymywania
- wymagany układ SZR, w odrębnej skrzynce (rozdzielnicy), który musi spełniać szereg norm i dyrektyw, m.in.:
• 7323/EEC – Dyrektywa Rady z 19 lutego 1973r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (tzw. dyrektywa niskonapięciowa)
• 89/336/EEC – Dyrektywa Rady z 3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
• PN EN 60947 6 1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające i są w stanie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania poprzez:
 blokadę elektryczną pomiędzy stycznikami lub wyłącznikami
 blokadę programową w urządzeniu sterującym
 blokadę mechaniczną
 kontrolę stanów członów wykonawczych, czyli badanie położenia styczników (ON/OFF) oraz w przypadku wyłączników stanu wyzwolenia
 możliwość współpracy układów SZR z wyłącznikami przeciwpożarowymi
 w przypadku wahań napięć zasilania podstawowego i rezerwowego możliwość ustawiania zwłok czasowych pomiędzy załączeniami i powrotem napięcia podstawowego
 - wymagany licznik motogodzin pracy
- wymagana informacja o podstawowych parametrach w trakcie pracy (np.: napięcie, częstotliwość) oraz występujących błędach/awariach (np. zbyt niskie napięcie akumulatora, awaria układu podgrzewania)
- wymagany wskaźnik poziomu paliwa
- wymagany tłumik wyciszający odprowadzający spaliny
- wyłącznik awaryjny
- pojemności zbiornika paliwa musi zapewnić pracę urządzenia przez minimum 8 godzin przy obciążeniu 75%
- dostarczone urządzenie musi posiadać wszystkie płyny eksploatacyjne w ilościach nominalnych natomiast paliwo w ilości umożliwiającej przepracowanie minimum 5 godzin z obciążeniem nominalnym
- do urządzenia musi być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim

1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 100 kW

- moc znamionowa 120 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

2. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 50 kW

- moc znamionowa 63 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zsumowanie punktacji za dwa kryteria dla każdej z ofert i na tej podstawie dokonanie wyboru

najkorzystniejszej oferty.
P obliczana za cenę + P obliczana za okres gwarancji = Liczba punktów przyznanych ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego: Zadanie nr 3: KMP Płock (KP Gąbin) – 1 szt. 50 kW

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POWTARZANĄ NA PODST. ART. 214. UST. 1 PKT 8 PZP.

Wymagania dla urządzenia

Warunki konieczne dla wszystkich agregatów:

- urządzenie w obudowie, wyciszone, przystosowane do pracy na zewnątrz, przystosowane do pracy ciągłej, wyposażone w układ podgrzewania umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie pracy agregatu/urządzenia,
- agregat trójfazowy, silnik wysokoprężny (diesel)
- wbudowany układ AVR (stabilizacja napięcia)
- wszystkie drzwiczki rewizyjne muszą być wyposażone w zamki zamykane na klucz
- wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem (np. korek z zamkiem na klucz)
- wymagany automatyczny układ ładowania akumulatora rozruchowego
- wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim
- urządzenie musi posiadać haki montażowe przystosowane do udźwigu przez HDS/dźwig
- uzwojenia generatora wykonane z miedzi
- maksymalny poziom hałasu 75db
- sterownik uruchamiania/zatrzymywania
- wymagany układ SZR, w odrębnej skrzynce (rozdzielnicy), który musi spełniać szereg norm i dyrektyw, m.in.:
• 7323/EEC – Dyrektywa Rady z 19 lutego 1973r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (tzw. dyrektywa niskonapięciowa)
• 89/336/EEC – Dyrektywa Rady z 3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
• PN EN 60947 6 1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające i są w stanie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania poprzez:
 blokadę elektryczną pomiędzy stycznikami lub wyłącznikami
 blokadę programową w urządzeniu sterującym
 blokadę mechaniczną
 kontrolę stanów członów wykonawczych, czyli badanie położenia styczników (ON/OFF) oraz w przypadku wyłączników stanu wyzwolenia

 możliwość współpracy układów SZR z wyłącznikami przeciwpożarowymi
 w przypadku wahań napięć zasilania podstawowego i rezerwowego możliwość ustawiania zwłok czasowych pomiędzy załączeniami i powrotem napięcia podstawowego
 - wymagany licznik motogodzin pracy
- wymagana informacja o podstawowych parametrach w trakcie pracy (np.: napięcie, częstotliwość) oraz występujących błędach/awariach (np. zbyt niskie napięcie akumulatora, awaria układu podgrzewania)
- wymagany wskaźnik poziomu paliwa
- wymagany tłumik wyciszający odprowadzający spaliny
- wyłącznik awaryjny
- pojemności zbiornika paliwa musi zapewnić pracę urządzenia przez minimum 8 godzin przy obciążeniu 75%
- dostarczone urządzenie musi posiadać wszystkie płyny eksploatacyjne w ilościach nominalnych natomiast paliwo w ilości umożliwiającej przepracowanie minimum 5 godzin z obciążeniem nominalnym
- do urządzenia musi być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim

1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 100 kW

- moc znamionowa 120 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

2. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 50 kW

- moc znamionowa 63 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zsumowanie punktacji za dwa kryteria dla każdej z ofert i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
P obliczana za cenę + P obliczana za okres gwarancji = Liczba punktów przyznanych ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego: Zadanie nr 4: KPP Białobrzegi – 1 szt. 50 kW

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POWTARZANĄ NA PODST. ART. 214. UST. 1 PKT 8 PZP.

Wymagania dla urządzenia

Warunki konieczne dla wszystkich agregatów:

- urządzenie w obudowie, wyciszone, przystosowane do pracy na zewnątrz, przystosowane do pracy ciągłej, wyposażone w układ podgrzewania umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie pracy agregatu/urządzenia,
- agregat trójfazowy, silnik wysokoprężny (diesel)
- wbudowany układ AVR (stabilizacja napięcia)
- wszystkie drzwiczki rewizyjne muszą być wyposażone w zamki zamykane na klucz
- wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem (np. korek z zamkiem na klucz)
- wymagany automatyczny układ ładowania akumulatora rozruchowego
- wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim
- urządzenie musi posiadać haki montażowe przystosowane do udźwigu przez HDS/dźwig
- uzwojenia generatora wykonane z miedzi
- maksymalny poziom hałasu 75db
- sterownik uruchamiania/zatrzymywania
- wymagany układ SZR, w odrębnej skrzynce (rozdzielnicy), który musi spełniać szereg norm i dyrektyw, m.in.:
• 7323/EEC – Dyrektywa Rady z 19 lutego 1973r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (tzw. dyrektywa niskonapięciowa)
• 89/336/EEC – Dyrektywa Rady z 3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
• PN EN 60947 6 1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające i są w stanie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania poprzez:
 blokadę elektryczną pomiędzy stycznikami lub wyłącznikami
 blokadę programową w urządzeniu sterującym
 blokadę mechaniczną
 kontrolę stanów członów wykonawczych, czyli badanie położenia styczników (ON/OFF) oraz w przypadku wyłączników stanu wyzwolenia
 możliwość współpracy układów SZR z wyłącznikami przeciwpożarowymi
 w przypadku wahań napięć zasilania podstawowego i rezerwowego możliwość ustawiania zwłok czasowych pomiędzy załączeniami i powrotem napięcia podstawowego
 - wymagany licznik motogodzin pracy
- wymagana informacja o podstawowych parametrach w trakcie pracy (np.: napięcie, częstotliwość) oraz występujących błędach/awariach (np. zbyt niskie napięcie akumulatora, awaria układu podgrzewania)
- wymagany wskaźnik poziomu paliwa
- wymagany tłumik wyciszający odprowadzający spaliny
- wyłącznik awaryjny
- pojemności zbiornika paliwa musi zapewnić pracę urządzenia przez minimum 8 godzin przy obciążeniu 75%
- dostarczone urządzenie musi posiadać wszystkie płyny eksploatacyjne w ilościach nominalnych natomiast paliwo w ilości umożliwiającej przepracowanie minimum 5 godzin z obciążeniem nominalnym
- do urządzenia musi być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim

1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 100 kW

- moc znamionowa 120 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

2. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 50 kW

- moc znamionowa 63 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zsumowanie punktacji za dwa kryteria dla każdej z ofert i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
P obliczana za cenę + P obliczana za okres gwarancji = Liczba punktów przyznanych ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa agregatów prądotwórczych do jednostek Policji garnizonu mazowieckiego: Zadanie nr 5: KPP Lipsko – 1 szt. 50 kW

4.2.6.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-12-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ POWTARZANĄ NA PODST. ART. 214. UST. 1 PKT 8 PZP.

Wymagania dla urządzenia

Warunki konieczne dla wszystkich agregatów:

- urządzenie w obudowie, wyciszone, przystosowane do pracy na zewnątrz, przystosowane do pracy ciągłej, wyposażone w układ podgrzewania umożliwiający natychmiastowe rozpoczęcie pracy agregatu/urządzenia,
- agregat trójfazowy, silnik wysokoprężny (diesel)
- wbudowany układ AVR (stabilizacja napięcia)
- wszystkie drzwiczki rewizyjne muszą być wyposażone w zamki zamykane na klucz
- wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem (np. korek z zamkiem na klucz)
- wymagany automatyczny układ ładowania akumulatora rozruchowego
- wszystkie oznaczenia ostrzegawcze w języku polskim
- urządzenie musi posiadać haki montażowe przystosowane do udźwigu przez HDS/dźwig
- uzwojenia generatora wykonane z miedzi
- maksymalny poziom hałasu 75db
- sterownik uruchamiania/zatrzymywania
- wymagany układ SZR, w odrębnej skrzynce (rozdzielnicy), który musi spełniać szereg norm i dyrektyw, m.in.:
• 7323/EEC – Dyrektywa Rady z 19 lutego 1973r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich dotyczących wyposażenia elektrycznego przewidzianego do stosowania w niektórych granicach napięcia (tzw. dyrektywa niskonapięciowa)
• 89/336/EEC – Dyrektywa Rady z 3 maja 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
• PN EN 60947 6 1 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Łączniki wielozadaniowe. Automatyczne urządzenia przełączające i są w stanie zapewnić bezpieczeństwo użytkowania poprzez:
 blokadę elektryczną pomiędzy stycznikami lub wyłącznikami
 blokadę programową w urządzeniu sterującym
 blokadę mechaniczną
 kontrolę stanów członów wykonawczych, czyli badanie położenia styczników (ON/OFF) oraz w przypadku wyłączników stanu wyzwolenia
 możliwość współpracy układów SZR z wyłącznikami przeciwpożarowymi
 w przypadku wahań napięć zasilania podstawowego i rezerwowego możliwość ustawiania zwłok czasowych pomiędzy załączeniami i powrotem napięcia podstawowego
 - wymagany licznik motogodzin pracy
- wymagana informacja o podstawowych parametrach w trakcie pracy (np.: napięcie, częstotliwość) oraz występujących błędach/awariach (np. zbyt niskie napięcie akumulatora, awaria układu podgrzewania)
- wymagany wskaźnik poziomu paliwa
- wymagany tłumik wyciszający odprowadzający spaliny
- wyłącznik awaryjny
- pojemności zbiornika paliwa musi zapewnić pracę urządzenia przez minimum 8 godzin przy obciążeniu 75%
- dostarczone urządzenie musi posiadać wszystkie płyny eksploatacyjne w ilościach nominalnych natomiast paliwo w ilości umożliwiającej przepracowanie minimum 5 godzin z obciążeniem nominalnym
- do urządzenia musi być dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim

1. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 100 kW

- moc znamionowa 120 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

2. Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 50 kW

- moc znamionowa 63 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zsumowanie punktacji za dwa kryteria dla każdej z ofert i na tej podstawie dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.
P obliczana za cenę + P obliczana za okres gwarancji = Liczba punktów przyznanych ofercie

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:

1. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy AGREGATÓW spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, należy ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1) karty katalogowe producenta produktu lub
2) inne dokumenty wskazujące potwierdzenie spełnienia wymagań co do proponowanych do dostarczenia urządzeń

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Informacje o przedmiotowych środkach dowodowych SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:

1. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że oferowane dostawy AGREGATÓW spełniają wymagania określone przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, należy ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ:

1) karty katalogowe producenta produktu lub
2) inne dokumenty wskazujące potwierdzenie spełnienia wymagań co do proponowanych do dostarczenia urządzeń

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
18. Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz ofertowy (oferta) – załącznik nr 3 do SWZ
2) Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt. V SWZ:
a) karty katalogowe producenta produktu lub
b) inne dokumenty wskazujące potwierdzenie spełnienia wymagań co do proponowanych do dostarczenia urządzeń
3) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
~ w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

składa każdy z wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum).

Dokumenty określone w pkt. 18 ppkt. 1) - 5) muszą być złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu (skan) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców (spółka cywilna, konsorcjum).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy wykonawca jako oświadczenie własne
Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) przedstawią zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy określone zostały w Załączniku nr 6 do SWZ – projekt umowy dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-11-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl//pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-11-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-12-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych: TAK
2. Liczba części zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia wynosi: 5
3. Powód niedokonania podziału zamówienia na części (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
4. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa wart. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy Pzp. Zakres

powtórzenia podobnych dostaw w trybie 214 ust. 1 pkt 7 lub 8:
Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 100 kW - moc znamionowa 120 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)
Agregat prądotwórczy o mocy znamionowej 50 kW - moc znamionowa 63 kVA, (dopuszczalna tolerancja: -5 kVA, +20 kVA)
7. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach,
o których mowa w art. 95 ustawy:
11. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
12. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie art. 310 ustawy Pzp, tj. zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
13. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r. poz. 1666).
14. Od dnia objęcia Wykonawcy obowiązkowym fakturowaniem w systemie KSeF faktury w formie ustrukturyzowanej wystawiane będą i dostarczane przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć celem udokumentowania zrealizowania przedmiotu umowy, należy przesłać na następujący adres e-mail Zamawiającego: wir.kwp@ra.policja.gov.pl. W sytuacji awarii Krajowego Systemu e-Faktur zgodnie z art. 106nf ustawy o podatku od towarów i usług Wykonawca uprawniony jest do przesłania elektronicznych faktur na adres wykazany powyżej.