Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby OLiOC

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowa Sucha

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa Sucha

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Sucha

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-513

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.7.) Numer telefonu: 468612051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@nowasucha.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowasucha.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d9fa59e0-545f-41ca-bf1d-55797d620f34

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby OLiOC

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9fa59e0-545f-41ca-bf1d-55797d620f34

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00549062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-11-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00484429

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP:271.17.1.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Dostawa dwóch mobilnych agregatów prądotwórczych na potrzeby OLiOC, które będą wykorzystywane do obsługi Stacji Uzdatniania Wody (SUW) na terenie gminy Nowa Sucha w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem:
1) Dostawę dwóch fabrycznie nowych, wolnych od wad agregatów prądotwórczych o następujących parametrach:
a) Moc znamionowa PRP: 80,0kVA;
b) Moc czynna: odpowiednia do mocy znamionowej, nie mniej niż 64 kW przy cos φ = 0,8
c) Napięcie: trójfazowe 400V/ jednofazowe 230V;
d) Częstotliwość: 50Hz
e) Silnik: wysokoprężny Diesel;
f) Paliwo: olej napędowy
g) Podgrzewanie silnika: wymagane;
h) Emisja spalin: zgodna z obowiązującymi przepisami, Stage V;
i) Chłodzenie cieczą;
j) Prędkość obrotowa: 1500 obr/min;
k) Regulacja napięcia: automatyczna AVR;
l) Prądnica: synchroniczna, bezszczotkowa;
m) Klasa izolacji: H;
n) Poziom zabezpieczenia: min. IP23;
o) Tryb pracy: ręczny i automatyczny;
p) SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy) - wymagane;
q) Zabezpieczenie przeciążeniowe- wymagane
r) Zabezpieczenie zwarciowe - wymagane
s) Wyłącznik główny - wymagany
t) Wyłącznik awaryjny STOP – wymagany
u) Obudowa wyciszona, odporna na warunki atmosferyczne;
v) Praca na zewnątrz -wymagana
w) Zakres temperatur pracy co najmniej -25°C do +40°C;
x) Zbiornik paliwa zapewniający min. 8 h pracy przy obciążeniu 75%; wlew paliwa na zewnątrz zabezpieczony korkiem zamykanym na klucz;
y) Panel sterowania elektroniczny z wyświetlaczem LCD, menu w języku polskim;
z) Pochodzenie agregatu: agregat wyprodukowany na terenie UE;
2) Dostawę, dwóch fabrycznie nowych wolnych od wad przyczep transportowych o następujących parametrach:
a) Wymiary platformy dostosowane do wymiarów agregatów;
b) Konstrukcja przyczepy: rama stalowa, wzmocniona, ocynkowana;
c) Osie i nośność: konstrukcja 2-osiowa,
d) Wyposażenie osi: obie osie hamowane;
e) Rozmiar kół: np. 185R14C;
f) Osadzenie kół: koła osadzone na zewnątrz platformy przyczepy
g) Ochrona kół: błotniki metalowe, pełne od strony platformy przyczepy;
h) Amortyzatory osi;
i) Hamulce: hamulec najazdowy;
j) Dyszel: sztywny;
k) Zaczep: typu kulowego;
l) Koło podporowo-manewrowe w zestawie;
m) Podpory przednie: 2szt typu rurowego;
n) Podpory tylne: 2szt typu śrubowego
o) Oświetlenie obrysowe: LED
p) Oświetlenie drogowe: zgodne z PN
q) Wtyka elektryczna: 13-pin
r) Łączna masa agregatu wraz z przyczepą musi być zgodna z dopuszczalnymi parametrami przyczepy i przepisami dotyczącymi transportu drogowego.
s) Dokumenty: homologacja drogowa; Certyfikat WE; certyfikat do rejestracji pojazdu specjalnego spełniającego normę Stage V,
3. W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Dostawy wraz z podłączeniem agregatów prądotwórczych osadzonych na przyczepach transportowych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach na terenie gminy Nowa Sucha.

2) Dostawy i montażu odpowiednich złączy przyłączeniowych agregatów,
3) Wykonania niezbędnych prac instalacyjnych oraz zastosowaniu układów przełączania źródeł zasilania sieć–agregat, z uwzględnieniem istniejących rozdzielnic, wymaganych zabezpieczeń i zasad ochrony przeciwporażeniowej.
4) Wykonania pomiarów i prób odbiorczych;
5) Opracowania dokumentacji technicznej;
6) Wykonania instrukcji współpracy rozruchowej;
7) Instrukcja podlega uzgodnieniu z PGE Dystrybucja (wykonawca ustala wymagania operatora, przygotowuje dokumentację, dokonuje wymaganych uzgodnień/zgłoszeń, dostosowuje rozwiązanie do warunków przyłączenia i istniejącego układu SUW)
8) Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
9) Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji
agregatu prądotwórczego oraz automatyki SZR;
10) Pierwszego zalania paliwem i olejem oraz przeprowadzenia testów pod obciążeniem

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34223300-9 - Przyczepy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 307500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307500 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 307500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Defence Solutions Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5273149465

7.3.3) Ulica: Piłsudskiego 55

7.3.4) Miejscowość: Sulejówek

7.3.5) Kod pocztowy: 05-070

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-11-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 307500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2026-12-04