BURMISTRZ
Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida
woj. warmińsko-mazurskie

Ruciane - Nida, 06 lipca 2026 r.

IGK.271.3.2026

Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2026 r. poz. 793) pn.: **„Budowa budynku magazynowego"** do Zamawiającego w dniu 03 lipca 2026 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2026 r., poz. 793) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o doprecyzowanie i wskazanie dokładnego miejsca wykonania przyłącza energii elektrycznej do projektowanego obiektu.

W czasie wizji lokalnej na terenie przyszłej inwestycji została wskazana lokalizacja przyłącza energetycznego zlokalizowanego przy istniejącym słupie telekomunikacyjnym w bezpośrednim sąsiedztwie nowoprojektowanej hali, natomiast Warunki Wykonania Przyłącza wydane przez PGE określają inną lokalizacje przyłącza do sieci energetycznej.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z Warunkami Wykonania Przyłącza wydanymi przez PGE

Pytanie nr 2

Podczas wizji lokalnej przekazana została informacja o podstawowym asortymencie składowanych materiałów i urządzeń w projektowanym magazynie.

Wg. Zamawiającego w magazynie będą przechowywane min. agregaty prądotwórcze, kamizelki, kaski itp. Proszę o potwierdzenie że w projektowanym magazynie planuje się przechowywać agregaty z pustymi zbiornikami paliwa.

Dane te są niezbędne do określenia parametrów P.poż projektowanego magazynu oraz założeń do wykonania projektu instalacji wentylacji. (grawitacyjna /mechaniczna)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza przechowywanie w projektowanym magazynie agregatów z pustymi zbiornikami paliwa.

Instalacja wentylacji grawitacyjna.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie prawidłowości określonych w PFU założeń dotyczących grubości płyt warstwowych PIR stanowiących poszycie ścian i dachu hali magazynu:

Ściany zewnętrzne - płyta warstwowa PIR gr 8 cm.

Dach - płyta warstwowa PIR gr 10 cm

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza grubość płyt warstwowych.

W pomieszczeniach ogrzewanych mają spełniać warunki techniczne dla pomieszczeń ogrzewanych (pomieszczenie techniczne i mniejsza część pomieszczenia magazynowego).

Pytanie nr 4

Bramy segmentowe - proszę o podanie informacji o wymaganym systemie otwierania bram: otwieranie ręczne (łańcuch) czy napęd elektryczny.

Odpowiedź:

Otwieranie ręczne.

Pytanie nr 5

W PFU jest informacja o konieczności wykonania rekultywacji terenu i wykonaniu naturalnego trawnika - proszę o określenie dokładnego obszaru, powierzchni wykonania w/w prac.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania trawnika.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 10 lipca 2026 r. o godz. 09:30.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Z up. Burmistrza
Artur Chudzik
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Sporządził:
Insp. Andrzej Klimek