




PREZYDENT

MIASTA PABIANIC

RZP.271.26.2026



Pabianice, dnia 21 października 2026 r.

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu –

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. „**Dostawa agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Pabianice**”.

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje poniżej zapytanie Wykonawców do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wymaga dla agregatów spełnienia normy emisji spalin STAGE V?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że nie ustanawia w niniejszym postępowaniu odrębnego wymagania technicznego dotyczącego spełnienia przez oferowane agregaty normy emisji spalin STAGE V. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje, że wymóg mobilności agregatów należy rozumieć jako możliwość ich bezpiecznego przemieszczania (relokacji) w obrębie lokalizacji, do której zostaną dostarczone, stosownie do potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego.

Pytanie 2:

Czy oferowane agregaty prądotwórcze do części nr 2 w zamówieniu: - mają mieć 230V, czy 400V napięcia; - czy mają być 1-fazowe, czy 3-fazowe; - jakim paliwem mają być zasilane.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga agregatów prądotwórczych z silnikiem wysokoprężnym (Diesel), w wykonaniu trójfazowym, o napięciu znamionowym 400 V.

I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic

/-/Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek