PREZYDENT
MIASTA PABIANIC

Pabianice, dnia 22 października 2026 r.

Nr sprawy: RZP.271.26.2026

Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. **„Dostawa agregatów prądotwórczych na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej Miasta Pabianice”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść pytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami. Jednocześnie, działając na podstawie art. 286 ust. 1, 6 i 7 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ oraz projektowanych postanowień umowy.

Pytania Wykonawców:

1. Miejsce posadowienia agregatów prądotwórczych na przyczepach

Zamawiający nie wskazał w dokumentacji przetargowej miejsca posadowienia agregatów prądotwórczych na przyczepach. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej uznaliśmy, że optymalnym rozwiązaniem będzie odpowiednie przygotowanie terenu, ułożenie płyt drogowych oraz posadowienie agregatów na przyczepach w lokalizacjach wskazanych na załączonej fotografii. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuszcza realizację zadania w przedstawiony sposób oraz czy wskazane lokalizacje mogą zostać przyjęte jako miejsca docelowego posadowienia agregatów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że szczegółowe rozwiązanie dotyczące posadowienia agregatów, przygotowania terenu, sposobu ich dostarczenia, podłączenia, wykonania niezbędnych prac, uruchomienia oraz zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy pozostaje po stronie Wykonawcy i powinno być zgodne z wymaganiami dokumentacji zamówienia, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ostateczne miejsca posadowienia agregatów zostaną uzgodnione z Zamawiającym oraz przedstawicielami Pabianickiego Centrum Medycznego, tak aby ich lokalizacja oraz sposób wykonania prac nie powodowały zagrożenia ani utrudnień dla podstawowej działalności jednostki.

2. Termin realizacji zamówienia

Prosimy o jednoznaczne określenie terminu realizacji zamówienia, ponieważ zapisy dokumentacji postępowania są w tym zakresie rozbieżne.
W rozdziale 5 pkt 5.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wskazano termin realizacji wynoszący 30 dni, natomiast w § 2 ust. 2 projektu umowy przewidziano termin 60 dni.
Mając na uwadze złożony charakter zadania oraz konieczność odpowiedniego przygotowania i realizacji wszystkich prac, wnosimy o podtrzymanie terminu określonego w projekcie umowy, tj. 60 dni od dnia podpisania umowy. Prosimy o potwierdzenie, który z powyższych terminów jest wiążący dla Wykonawcy, oraz o odpowiednie ujednolicenie zapisów dokumentacji postępowania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że termin realizacji zamówienia dla części 1 wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany projektu umowy poprzez ujednolicenie terminu realizacji z postanowieniami SWZ.

3. Termin usunięcia wad i usterek oraz możliwość wykonania zastępczego

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie terminu, w jakim Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia stwierdzonych wad i usterek. W § 8 ust. 4 projektu umowy przewidziano możliwość skorzystania z naprawy zastępczej, jednak nie określono jednoznacznie, po upływie jakiego terminu Zamawiający będzie uprawniony do jej zlecenia. W związku z powyższym prosimy o wskazanie terminu na usunięcie wad i usterek oraz określenie, po jakim czasie i na jakich zasadach Zamawiający będzie mógł skorzystać z wykonania zastępczego.
Odpowiedź:
Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zgłoszenia i rozpocząć działania serwisowe nie później niż w następnym dniu roboczym od dokonania zgłoszenia.
Wady lub awarie uniemożliwiające korzystanie z agregatu lub systemu zasilania awaryjnego albo powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa powinny zostać niezwłocznie zabezpieczone, a następnie usunięte w terminie technicznie uzasadnionym, wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru i zakresu awarii.
W przypadku pozostałych wad Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, uwzględniając charakter wady oraz zakres prac koniecznych do jej usunięcia.
W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy

4. Wspólny zbiornik paliwa

Zamawiający w OPZ w pun. 6 wskazał: „Ponadto wykonawca dostarczy, posadowi, podłączy i uruchomi jeden wspólny zbiornik paliwa przeznaczony do współpracy ze wszystkimi trzema agregatami, którego funkcją będzie wydłużenie czasu autonomicznej pracy systemu zasilania awaryjnego. Zakres obejmuje co najmniej: dobór pojemności i parametrów wspólnego zbiornika na podstawie zapotrzebowania paliwowego trzech agregatów, warunków lokalizacyjnych i obowiązujących przepisów".
W celu zapewnienia wymaganej autonomii pracy dla 100% mocy trzech agregatów konieczne staje się zapewnienie co najmniej 13 m^3 oleju napędowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
1 Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
11 11. 1. Dopuszcza się przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, w zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3
2 . Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości:
1) 10 m – od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
2) 5 m – od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
3) Odległości, o których mowa w ust. 2, mogą być zmniejszone o połowę, pod warunkiem zastosowania pomiędzy budynkiem lub obiektem a zbiornikiem ściany oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 zasłaniającej zbiornik od strony budynku lub obiektu.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*
Art. 29 ust. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:
30) naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m^3;
bez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę możliwe staje się posadowienie zbiornika o pojemności do 5 m^3. Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie pojemności zbiornika. Prosimy również o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie realizowanego zadania.

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje wymóg zapewnienia autonomicznej pracy agregatów przez okres co najmniej 72 godzin bez konieczności uzupełniania paliwa z zewnętrznego źródła.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie odrębnego, dedykowanego zewnętrznego zbiornika paliwa dla każdego z trzech agregatów. Każdy agregat wraz ze zbiornikiem własnym oraz dedykowanym zbiornikiem zewnętrznym musi zapewniać autonomiczną pracę przez okres co najmniej 72 godzin.
Do obliczenia wymaganej autonomii należy uwzględnić paliwo znajdujące się zarówno w zbiorniku własnym agregatu, jak i w dedykowanym zbiorniku zewnętrznym.
Pojemność zbiorników zewnętrznych dobiera Wykonawca na podstawie parametrów technicznych i zużycia paliwa oferowanych agregatów. Zastosowane rozwiązanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi i przeciwpożarowymi.
Zamawiający nie wymaga zastosowania jednego wspólnego zbiornika paliwa dla wszystkich trzech agregatów.

Zmiany nr 1 do treści SWZ

1. Zmiana opisu przedmiotu zamówienia w pkt 6.

Było:
„Każdy agregat musi posiadać własny zintegrowany zbiornik paliwa. Ponadto wykonawca dostarczy, posadowi, podłączy i uruchomi jeden wspólny zbiornik paliwa przeznaczony do współpracy ze wszystkimi trzema agregatami, którego funkcją będzie wydłużenie czasu autonomicznej pracy systemu zasilania awaryjnego".

Otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza zastosowanie odrębnego, dedykowanego zewnętrznego zbiornika paliwa dla każdego z trzech agregatów. Każdy agregat wraz ze zbiornikiem własnym oraz dedykowanym zbiornikiem zewnętrznym musi zapewniać autonomiczną pracę przez okres co najmniej 72 godzin.
Do obliczenia wymaganej autonomii należy uwzględnić paliwo znajdujące się zarówno w zbiorniku własnym agregatu, jak i w dedykowanym zbiorniku zewnętrznym.
Pojemność zbiorników zewnętrznych dobiera Wykonawca na podstawie parametrów technicznych i zużycia paliwa oferowanych agregatów. Zastosowane rozwiązanie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami technicznymi i przeciwpożarowymi.
Zamawiający nie wymaga zastosowania jednego wspólnego zbiornika paliwa dla wszystkich trzech agregatów."

2. Zmiana projektowanych postanowień umowy

W § 2 ust. 2 projektu umowy (stanowiący Załącznik nr 2A do SWZ – projekt umowy dla części 1)
Było:
„Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni"
Otrzymuje brzmienie:
„Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni od dnia zawarcia umowy"

3. Zmiana terminu składania ofert

W związku z dokonanymi zmianami treści SWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert.
Było:
Termin składania ofert: 23.10.2026 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 23.10.2026 r. godz. 09:30
Otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert: 26.10.2026 r. godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 26.10.2026 r. godz. 09:30
Było:
Termin związania z ofertą: 21.11.2026
Otrzymuje brzmienie:
Termin związania ofertą: 24.11.2026 r.

Prezydent Miasta Pabianice

/-/ Grzegorz Mackiewicz

Urząd Miejski w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 16,
tel. +48 42 2254615, +48 42 2254600, fax +48 42 2254669,
e-mail: poczta@um.pabianice.pl, http://www.um.pabianice.pl