ZARZĄD POWIATU w POLICACH
72-010 Police, ul. Tanowska 8

Police, dnia 4 sierpnia 2025 r.

Gmina Dobra
ul. Szczecińska 16A
72-003 Dobra

WDP.673.154.1.2025.NR

Po rozpatrzeniu wniosku, który do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach wpłynął w dniu 2 lipca 2025 r. złożonego przez Janusza Białeckiego, działającego w imieniu Gminy Dobra, w sprawie uzgodnienia lokalizacji oświetlenia drogowego (słupów oświetleniowych i linii kablowej) dla oświetlenia drogi powiatowej oraz przejść dla pieszych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 39 obręb Grzepnica i nr 215/1 obręb Dobra, Zarząd Powiatu w Policach:

1) udziela inwestorowi Gminie Dobra, ul. Szczecińska 16A, 72-003 Dobra, prawa do dysponowania nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka drogowa nr 39 obręb Grzepnica i nr 215/1 obręb Dobra, na cele budowlane w celu budowy oświetlenia drogowego (słupów oświetleniowych i linii kablowej) w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2025.418 t.j.),
2) zezwala na proponowaną lokalizację oświetlenia drogowego (słupów oświetleniowych i linii kablowej) w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3911Z Dobra - Bartoszewo, działka drogowa nr 39 obręb Grzepnica i nr 215/1 obręb Dobra, wskazaną na projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma pod warunkiem uwzględnienia poniższych uwag:
   a) Inwestor zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.2025.889 t.j.) zawrze z zarządcą drogi powiatowej- Powiatem Policki umowę użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami,
   b) słupy oświetleniowe należy zlokalizować:
      - min. 1,0 m licząc od krawędzi jezdni nie ograniczonej krawężnikiem do najbliższego lica słupa oświetleniowego,
      - min. min. 0,5 m licząc od lica krawężnika do najbliższego lica słupa oświetleniowego,
   c) w pasie drogowym drogi powiatowej głębokość układania kabli minimum 1,2 m poniżej poziomu terenu, konstrukcji jezdni oraz konstrukcji zjazdów,
   d) linię kablową w granicach pasa drogowego drogi powiatowej należy układać w rurze osłonowej w miejscach kolizji, pod jezdnią, pod zjazdami oraz w pobliżu drzew,
   e) przejścia poprzeczne pod jezdnią i zjazdami wykonywać metodą bezwykopową bez naruszania ich konstrukcji,
   f) linię kablową na odcinkach oznaczonych kolorem żółtym na załączonym projekcie zagospodarowania terenu należy wykonać metodą bezwykopową,
   g) wykopy technologiczne pod przewiert lub przecisk wykonywać w odległości minimum 1,0 m od krawędzi jezdni,
   h) naruszone w wyniku prowadzonych robót poszczególne elementy pasa drogowego należy odtworzyć stosując konstrukcje identyczne jak w terenie, wymieniając uszkodzone elementy na nowe,
   i) prace budowlane wykonywane w obrębie korzeni, pni lub korony drzew należy przeprowadzić w taki sposób, by nie uszkadzały oraz nie wpłynęły negatywnie na stan zdrowotny drzew,

j) w przypadku kolizji projektowanych słupów i opraw oświetleniowych z istniejącym drzewostanem, inwestor na własny koszt i we własnym zakresie kolizję usunie oraz dokona wszelkich potrzebnych w tym celu formalności,

k) przed przystąpieniem do robót należy wykonać, uzgodnić oraz zatwierdzić projekt czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U.2017.784 t.j.).

Utrzymanie urządzeń, o których mowa w niniejszym piśmie oraz okresowa regulacja koron drzew przesłaniających emitowane światło, wykonywana zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U.2024.1478 t.j.), należy do właściciela oświetlenia.

Niniejsze pismo nie stanowi podstaw do rozpoczęcia prac budowlanych w pasie drogowym drogi powiatowej. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zgłosić do Zarządu Powiatu w Policach zajęcie pasa drogowego wraz z zawarciem umowy użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami - zgodnie z art. 22 ust 2 ustawy o drogach publicznych.

z up. ZARZĄDU POWIATU
mgr inż. Natalia Rynkiewicz
Główny Specjalista
w Wydziale Dróg Publicznych

Otrzymują:

1. Gmina Dobra
   na ręce pełnomocnika:
   4mat Firma Projektowo-Wykonawcza
   Janusz Białecki
   ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzębie - Zdrój
2. A/a