Ministerstwo Sportu i Turystyki

Współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego

ZARZĄD POWIATU W PRUDNIKU

UL. KOŚCIUSZKI 76 * 48-200 PRUDNIK * TEL. (0-77) 4381700 * FAX: (0-77) 4381701
www.powiatprudnicki.pl e-mail: zp@powiatprudnicki.pl

ZP.272.24.2026 Prudnik, dnia 16.10.2026 r.

Informacja dla Wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **Remont posadzki wraz z modernizacją centralnego ogrzewania i wentylacji oraz zakupem wyposażenia w hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Prudniku**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania do treści swz:

Zapytanie 1

Pytanie: Czy zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne wykładzinę PVC o minimalnej grubości 7 mm zamiast nawierzchni poliuretanowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ projekt przewiduje kompletny system podłogi sportowej o konstrukcji powierzchniowo sprężystej, z bezspoinową poliuretanową warstwą użytkową. Przyjęto go ze względu na wielofunkcyjny charakter sali, intensywność użytkowania oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i utrzymania czystości.

Istotną cechą rozwiązania jest ciągłość warstwy użytkowej, bez połączeń arkuszy i zgrzewów. Zamawiający dąży do ograniczenia miejsc potencjalnie narażonych na uszkodzenia połączeń w toku eksploatacji. Wymaganie to dotyczy sposobu wykonania warstwy użytkowej, nie zaś konkretnej marki produktu.

Zapytanie 2

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny linoleum zabezpieczonej powłoką poliuretanową nanoszoną fabrycznie ze względu na niepowtarzalne właściwości użytkowe? Podłoga w sali sportowej przy szkole jest multifunkcyjna. Służy zarówno do

uprawiania różnych dyscyplin sportowych, takich jak koszykówka, siatkówka, piłka nożna, zajęcia ogólnorozwojowe, ale też odbywają się tam akademie i apele. Wykładzina linoleum na konstrukcji sprężystej zapewnia optymalne właściwości sportowe, jest w pełni zgodna z normą dla podłóg sportowych - PN-EN 14904 jak również nie wymaga zabezpieczenia podczas apeli i Akademii, co jest niewątpliwie dużym ułatwieniem dla Użytkownika. Wykładzina linoleum jest naturalnym produktem o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Powłoka poliuretanowa nanoszona fabrycznie (nie dopuszcza się nanoszenia powłoki po instalacji wykładziny na hali) ułatwia czyszczenie wykładziny oraz chroni ją przed zarysowaniami. Powłoka poliuretanowa jest odporniejsza i ma dłuższą żywotność niż powłoka akrylowa. Wygenerowano na Platformie e-Zamówienia 1

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ projekt przewiduje kompletny system podłogi sportowej o konstrukcji powierzchniowo sprężystej, z bezspoinową poliuretanową warstwą użytkową. Przyjęto go ze względu na wielofunkcyjny charakter sali, intensywność użytkowania oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa, trwałości i utrzymania czystości.

Istotną cechą rozwiązania jest ciągłość warstwy użytkowej, bez połączeń arkuszy i zgrzewów. Zamawiający dąży do ograniczenia miejsc potencjalnie narażonych na uszkodzenia połączeń w toku eksploatacji. Wymaganie to dotyczy sposobu wykonania warstwy użytkowej, nie zaś konkretnej marki produktu.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Janusz Siano; Powiat Prudnicki; Wicestarosta Prudnicki

Elektronicznie podpisany przez Janusz Siano; Powiat Prudnicki; Wicestarosta Prudnicki
Data: 2026.10.16 12:47:34 +02'00'