

P.P. = 220.00 m npm			
RZĘDNA TERENU	231.25		
RZĘDNA WODOCIĄGU	229.65		
GŁĘBOKOŚĆ	1.60		
DŁUGOŚCI I SPADKI	i=0.98%		
MATERIAŁ I ŚREDNICA	RURY DN 110/6.6 PE 100, PN10, SDR 17		
ODLEGŁOŚCI	0.00		

39.65

parcela nr 48/8

Granica użytku

Istn. kanalizacja sanitarna Ø400


Łuk 52°

10.75

Włączenie proj. wodociągu Ø110 PE w Słowackiego

Proj. hydrant podziemny DN 80

0.65



- OZNACZENIA:**
- Trójnik stalowy kołnierzowy równoprzedkowy 100/100/100.
 - Trójnik równoprzedkowy DN 110/110/110 PE.
 - Trójnik redukcyjny DN 110/63/110 PE.
 - Uchwyty nawiercniczy z odciskiem kołnierzowym DN 100/50 firmy HAWLE.
 - Łącznik kompensacyjny DN 100 stalowy.
 - Kołnierz stalowy dociskowy DN 100.
 - Zasuwa kołnierzowa DN 100 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
 - Zasuwa kołnierzowa DN 80 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
 - Zasuwa kołnierzowa DN 50 firmy TYCO WATERWORKS wraz z obudową i skrzynką uliczną.
 - Projektowany wodociąg DN 110/6.6 PE 100, PN10, SDR 17.
 - Tuleja kołnierzowa PE DN 110/100 z kołnierzem stalowym galwanizowanym DN 110/100 z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych DN 110/100.
 - Tuleja kołnierzowa PE DN 90/80 z kołnierzem stalowym galwanizowanym DN 90/80, z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych PN10 DN 90/80.
 - Tuleja kołnierzowa PE DN 63/50 z kołnierzem stalowym galwanizowanym DN 63/50 z uszczelką gumową do połączeń kołnierzowych PN10 DN 63/50.
 - Istniejący wodociąg DN 100 stalowy.
 - Redukcja PE DN 110/90 mm.
 - Kołano stopowe DN 80 stal.
 - Hydrant DN 80.
 - Projektowane połączenie wody DN 63/5.8 PE 80, PN12.5, SDR 11.
 - Projektowane połączenie wody DN 40/3.7 PE 80, PN12.5, SDR 11.
 - Kołnierz stalowy DN 50 z gwintem 5/4".
 - Kształka złączka PE/stal z gwintem zewn. 40x5/4" POLYFRAC.
 - Betonowy blok oporowy.
 - Kołano PE DN 63/45°.
 - Kołano PE DN 63/90°.
 - Kołano PE DN 110/90°.
 - Łuk PE DN 110/2°.
 - Łuk PE DN 110/9°.
 - Łuk PE DN 110/52°.
 - Kołano PE DN 40/45°.
 - Kołano PE DN 40/90°.
 - Łuk PE DN 40/65°.
 - Łuk PE DN 40/22°.

Inwestor: URZĄD GMINY KRUPSKI MŁYN, ul. Krasickiego 9			
Stadium: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	Opis: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PODŁĄCZENIAMI DOMOWYMI ul. SŁOWACKIEGO KRUPSKI MŁYN	Nr rys.: 2	
		Skala: 1:100/200	
Projektant: Irena GOLA-RESPONDEK	Nazwa rysunku: PROFIL PODUŻYNY WODOCIĄGU DN 110 PE - CZĘŚĆ I		Data opracowania: 03/2011