Gmina Nisko
Plac Wolności 14
37-400 Nisko
ZP.271.17.2026

Nisko, dnia 24.07.2026r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art.284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu pn: **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nisku o windę osobową zewnętrzną w ramach zadania pn. ,,Zwiększenie dostępności do budynków oświatowych na terenie Gminy i Miasta Nisko”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1
Poproszę o wyjaśnienie Czy przy budowie kanalizacji kanalizacja jest konieczna podsypka i obsypka rur piaskiem (w dokumentacji pisze że trzeba stosować a w przedmiarze nie jest ujęty piasek)?
Odpowiedź:
Piasek należy zastosować na podsypkę i obsypkę, zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną.

Pytanie 2
Poproszę o wyjaśnienie. W przedmiarze w rozdziale 2 poz. 30 są studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem w ilości 38 szt a wpust deszczowy fi 500 K38 składa się z trzech studzienek deszczowych (rys. S-2). Jaka jest liczba studzienek do wykonania. W dokumentacji nie ma opisu studzienek.
Odpowiedź:
Wpust K38, zgodnie z rys. S-2, składa się z 3 oddzielnych studzienek, dlatego też fizycznie należy wybudować 40 szt. studzienek.

Podpisany elektronicznie przez
Adam Mieczysław Sikora
24.07.2026
13:18:52 +02'00'